

**Zajištění provádění povinných prohlídek plynových spotřebičů v budovách SZDC, OR Brno v obvodu Jihomoravského kraje**

č	Označení budovy	IC	Obvod	Připojené spotřebiče paliv do 50 kW	Označení spotřebiče / typ	a) Provedení provozní revize a prohlídky plynového zařízení dle Vyhlášky č. 85/1978 ČÚBP České republiky kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení* v požadovaném rozsahu *	b) Provedení prohlídky plynových zařízení a spotřebičů v rozsahu dle TPG 704.01; *Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plyná paliva v budovách* 1x/rok; mj. kontrola umístění zařízení; požární rizika; kontrola odvětrání; připojení plynového spotřebiče; provozní kontrola těsnosti apod.)	c) Zajištění ostatních činností (ostatní náklady) tj. nezbytná demontáž/montáž; vyvolané drobné úpravy/opravy; jednoduché stavební úpravy; koordináční činnosti a doprava; provedení písemného záznamu (zápisu) potvrzeném autorizovanou (oprávněnou) osobou	Celkové náklady / budova (náklady a+b+c vynásobené počtem spotřebičů)
	Božice VB	IC6000384439	Obvod 3	1	Bluehelix Tech 25 A	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Božice VB - byt - ■■■■■	IC6000384439	Obvod 3	3	Karma Beta 3M	1 550,00 Kč	4 970,00 Kč	600,00 Kč	10 220,00 Kč
	Božice VB - byt - ■■■■■	IC6000384439	Obvod 3	2	Karma Beta 2M	1 550,00 Kč	3 985,00 Kč	600,00 Kč	7 685,00 Kč
	Božice VB - byt - ■■■■■	IC6000384439	Obvod 3	3	Beta 2	1 550,00 Kč	4 970,00 Kč	600,00 Kč	10 220,00 Kč
	Břeclav - admin. Budova	IC6000384268	Obvod 3	2	Econcept 51 A	2 150,00 Kč	3 985,00 Kč	600,00 Kč	8 885,00 Kč
	Břeclav - ATU, nocležna	IC6000384276	Obvod 3	2	BAXI-LunaDuo-TEC	1 950,00 Kč	3 985,00 Kč	600,00 Kč	8 485,00 Kč
	Břeclav - provozní budova	IC6000386702	Obvod 3	4	Buderus Logamax Plus GB192-50	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Břeclav - SEE	IC6000384269	Obvod 3	2	Destila DPL 50A	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Břeclav - VB -staurace	IC6000386917	Obvod 3	2	Viessmann	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Břeclav TO	IC6000384267	Obvod 3	1	Bluehelix Tech 35A	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Dyje, budova zastávky, ■■■■■	IC5000182036, IC5000181939	Obvod 3	3	DAKON DUA Plus 28 BT	1 950,00 Kč	4 970,00 Kč	600,00 Kč	11 420,00 Kč
	Hodonice VB	IC6000384440	Obvod 3	1	Viessmann Vitodens 100	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Hodonice VB - byt - ■■■■■	IC6000384440	Obvod 3	1	Viessmann Vitodens 100	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Hodonice VB - byt - ■■■■■	IC6000384440	Obvod 3	1	Baxi Eco3 Compact 1.140i	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Hrušovany nad Jevišovkou ■■■■■prázdný byt	IC6000384438	Obvod 3	1	DAKON DUA CK 24	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Hrušovany nad Jevišovkou - prázdný byt	IC6000384438	Obvod 3	1	DAKON DUA RK 24	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Hrušovany nad Jevišovkou - VB	IC6000384438	Obvod 3	2	Viadrus, Quantum	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Mikulov - byt - ■■■■■	IC6000384443	Obvod 3	1	Vitodens 100W	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Mikulov - byt - prázdný	IC6000384443	Obvod 3	1	DAKON DAGAS 02-24 CK	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Mikulov - byt - prázdný	IC6000384443	Obvod 3	1	PROTHERM 23 BOVE	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Mikulov - byt - ■■■■■	IC6000384443	Obvod 3	1	Dakon DUA 24CT	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Mikulov - byt - ■■■■■	IC6000384443	Obvod 3	1	Baxi Mainfour24	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Mikulov na Moravě - VB	IC6000384443	Obvod 3	2	Domitech F24D	1 950,00 Kč	3 985,00 Kč	600,00 Kč	8 485,00 Kč
	MIKULOV NA MORAVĚ - strážní domek č.16, č.p.1212, č.o.80, BJ	IC5000181948	Obvod 4	1	BAXI ECO 3 compact	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Novosedly VB	IC6000384444	Obvod 3	4	Beta	1 550,00 Kč	5 955,00 Kč	600,00 Kč	12 755,00 Kč
	Šatov - VB - byt - ■■■■■	IC6000384278	Obvod 3	1	Vaillant turbo Tec pro, VUW CZ 242/3-3 R2	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Šumná VB	IC6000384432	Obvod 3	1	Bluehelix Tech 25C	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Šumná VB - prázdný byt	IC6000384432	Obvod 3	1	Therm 14 KX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Valtice-město - čekárna	IC5000182186	Obvod 3	1	Immergas 24	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
	Znojmo - DTD kancelář a sklad/kotelna v are. Meš u st.1(ZNOJMO - DTD ocelový přístřešek)	IC6000318581, IC6000318584	Obvod 3	2	Vaillant VU INT II 146/5-3AR4, Gepard Condens18/25MKV	1 950,00 Kč	3 985,00 Kč	600,00 Kč	8 485,00 Kč
	Znojmo - útulek TO /v areálu Mes ve dvoře/	IC6000318578	Obvod 3	2	Viadrus G27 ECO	2 150,00 Kč	3 985,00 Kč	600,00 Kč	8 885,00 Kč
	Znojmo VB	IC6000384431	Obvod 3	4	Bluehelix S45H	2 150,00 Kč	5 955,00 Kč	600,00 Kč	15 155,00 Kč
	Znojmo VB - byt - ■■■■■	IC6000384431	Obvod 3	1	Vaillant ecoTEC pro VUW INT II 236/5-3 R7	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Znojmo VB - byt - ■■■■■	IC6000384431	Obvod 3	1	Vaillant ecoTEC pro VUW INT II 236/5-3 R7	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Znojmo VB - byt - ■■■■■	IC6000384431	Obvod 3	1	Vaillant ecoTEC pro VUW INT II 236/5-3 R6	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Znojmo VB - byt - ■■■■■	IC6000384431	Obvod 3	1	Vaillant ecoTEC pro VUW INT II 236/5-3 R9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

výměna 2021 prosím o doplnění nového typu kotle Baxi Luna Duo TEC MP plus 1,50-ERP-5, výkon 45kW nebude letos revidován/ servisován není účtováno

výměna 2021 prosím o doplnění nového typu kotle Intergas kompaktní HRE 28/24, výkon 7,9-33,2 5x z toho 2x byt a 3x síťový nebude letos revidován/ servisován není účtováno

výměna 2021 prosím o doplnění nového typu kotle

výměna 2021 prosím o doplnění nového typu kotle

Znojmo VB - byt - [REDACTED]	IC6000384431	Obvod 3	1	Vaillant ecoTEC pro VUV INT II 236/5-3 R3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
[REDACTED]	IC6000384431	Obvod 3	2	Hydroterm	2 150,00 Kč	3 985,00 Kč	600,00 Kč	8 885,00 Kč
[REDACTED]	IC6000384431	Obvod 3	1	Vaillant ecoTEC pro VUV INT II 236/5-3 R5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Znojmo VB - byt [REDACTED]	IC6000384431	Obvod 3	1	Vaillant ecoTEC pro VUV INT II 236/5-3 R8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Znojmo VB - byt - [REDACTED]	IC6000384431	Obvod 3	1	Vaillant ecoTEC pro VUV INT II 236/5-3 R4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Znojmo VB - byt - [REDACTED]	IC6000384431	Obvod 3	1	Vaillant ecoTEC pro VUV INT II 236/5-3 R2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Znojmo VB - ČD centrum	IC6000384431	Obvod 3	1	Bluehelix Tech 25C	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
Znojmo VB - Kotelna RSM	IC6000384431	Obvod 3	3	Viadrus G42-2x, OV Ariston	2 150,00 Kč	4 970,00 Kč	600,00 Kč	12 020,00 Kč
Znojmo VB - nocležna	IC6000384431	Obvod 3	1	Therm	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč
Znojmo-soc.zař.TO,uI.Průmyslová 21 + 1 b.j., [REDACTED]	IC6000318577	Obvod 2	1	Econcept 51A - průmyslová	2 150,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 750,00 Kč
Znojmo-soc.zař.TO,uI.Průmyslová 21 + 1 b.j., [REDACTED]	IC6000318577	Obvod 3	1	Baxi Nuvola Comfort 240Fi - byt	1 950,00 Kč	3 000,00 Kč	600,00 Kč	5 550,00 Kč

zde jsou kotle pro TO a pro byt- prosím uvést

Kč bez DPH celkem za vyjmenované objekty: 231 685,00 Kč

**\* popis požadovaných činností:**

Provozní revize plynových zařízení podle vyhl. 85/78 Sb. "O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení" zajišťuje SŽ jako organizace provozující plynová zařízení, die platné legislativy je povinna provádět pravidelné revize a kontroly těchto zařízení.  
 Provádění provozní revize plynového zařízení, je na základě interních předpisů požadována v četnosti 1x ročně.  
 Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.  
 Kontrola plynového zařízení se provádí 1 x ročně. Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Odběrným plynovým zařízením je veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jim měřicí zařízení (plynoměr).

**\*\* popis požadovaných činností:**

SŽ 2021