

Krycí list nabídky na zakázku

**„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce technologie VDJ Žďár II,
hygienické zabezpečení vody“**

I. Uchazeč:

Obchodní jméno uchazeče: F.T.W.O. Zlín, a.s.

IČ: 25556975

Adresa: Odboje 712, 760 01 Zlín – Prštné

Pověřený zástupce: Ing. René Sedlář

Telefon, email, fax: +420 602 749 139, ftwo@ftwo.cz

II. Údaje nabídky

Celková cena zakázky v Kč (bez DPH):

1.654.464,-

Nabízená záruční doba zakázky v měsících:

24 měsíců vyjma opotřebitelných dílů

III. Přílohy: příloha č.1 – oceněný soupis prací
příloha č.2 – návrh smlouvy o dílo
příloha č.3 – čestné prohlášení dodavatele
příloha č.4 – výpis z OR

Datum: 24.08.2021

1azitko a podpis oprávněného zástupce

	<ul style="list-style-type: none"> - tři analogové výstupy 4-20 mA - včetně dvou sond úniku GMS plus 0-5/20 ppm 				
1.10.	<p>Kompletní elektrorozvaděč pro napájení, ovládání a jištění následujících zařízení:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x přepínání tlakových lahví plynného chloru 1x přepínání sudů chloritanu 1x výrobní jednotka ClO₂ 1x podtlakový chlorátor 2x podtlakový dávkovač ClO₂ 3x automatické stavění dávky desinfekce 1x solenoid pohonné vody pro injektor Cl₂ 2x solenoid pohonné vody pro injektor Cl₂ <p>signalizace provozních a poruchových stavů opticky na panelu rozvaděče a výstup do řídicího systému; El. parametry: U= 230 V; f= 50 Hz; Jištění I= 10 A; komunikace PLC s nadřazeným ŘS nutno dohodnout; PLC automat včetně softwarového vybavení; Ovládací dotykový panel včetně softwarového vybavení Výměna elektroinstalace</p>	kpl	1		
1.11.	<p>Rozvod médií z materiálu +GF+</p> <ul style="list-style-type: none"> - plynného chloru - roztoku ClO₂ - chlorové vody - včetně armatur, fitinek a kotvení - vyjma stávajícího podtlakového regulačního a přetlakového ventilu dávkování ClO₂ 	kpl	1		
1.12.	<p>Snímání okamžitého průtoku na přítoku do vodojemu</p> <ul style="list-style-type: none"> - opto snímač pro vodoměr na přítoku z ÚV Vír - převodník impulsů na výstupní proud - opto snímač pro vodoměr na přítoku z ÚV Mostišťe - převodník impulsů na výstupní proud 	kpl	1		
Dodávka technologie celkem Kč bez DPH					

1	Prováděcí dokumentace (papírově i elektronicky)	ks	2		
2	Demontáž a montáž strojní	kpl	1		
3	Demontáž a montáž elektro	kpl	1		
4	Provedení individuálního a komplexního vyzkoušení 72 hodin	kpl	1		
5	Dokumentace skutečného provedení (papírově i elektronicky)	ks	4		
6	Místní provozní řád chlorovny (papírově i elektronicky)	ks	4		
7	Havarijní plán chlorovny (papírově i elektronicky)	ks	4		
8	Revize elektro (papírově i elektronicky)	ks	3		
9	Revize zařízení na dávkování chloru (papírově a elektronicky)	ks	3		
Cena prací a dodávek celkem bez DPH					

Cena celkem bez DPH

Dne 27.08.2021 vytvořil René Sedlář
F.T.W.O. Zlín, a.s.
Platnost nabídky omezena do 1.10.20