



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100019528/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963
Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [redacted]
Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis
Tel.: [redacted]
Fax:
E-mail: [redacted]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

NOVEL elektro s.r.o.
Přivozní 1054/2
170 00 PRAHA - HOLEŠOVICE

IČ: 26213133
DIČ: CZ26213133

datum objednávky: 29.09.2021
číslo smlouvy:
dodací lhůta: 30.10.2021

Vaše číslo dovozatele u nás: 500543

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Vyřizuje: [redacted] tel. [redacted]

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
00010	1,000	Funkční zátěžová zkouška Jedn.výk	113.256,00	113.256,00
00020	1,000	Servisní prohlídka Jedn.výk.	126.118,30	126.118,30

Objednáváme u Vás zprovoznění, provedení servisu a funkční zátěžové zkoušky dieselaagregátu GenPro.

Příloha: Obchodní podmínky a Specifikace plnění

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **239.374,30 Kč**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál	Označení	Jednot.	Cena za jednotku	Hodnota celkem
	Obj.množství				

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje:  ...
ředitel odboru


Požadavek na dodavatele.


Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**


Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 29.09.2021


.....
Jméno, funkce


.....
Razítko



GP 1250

Model	GenPro 1250/BA1250
Výkon Prime	1136kVA/909,1kW
výkon Stand-by	1250kVA/1000kW

Obecné charakteristiky

Rozměry (DxŠxV) mm	4700x1800x2600
Hmotnost (kg)	5500
Hluk - otevřený stroj (LP dB/7m)	125

Hodnoty motoru

Maximální Stand-by výkon při 1500RPM	1000kW
Vstup vzduchu	Turbo, Vodou/Vzduchem chlazený
Palivový systém	Přímé vstřikování
Průmyslový typ motoru	WD327TAD100 12V "V"
Zdvihový objem válců (l)	32,7
Vrtání x zdvih (mm)	145x165
Kompresní poměr	14,5:1
Regulátor	Elektronický

Výfukový systém

Výdech výfukových plynů (m3/min)	243
Teplota výfukových zplodin (°C)	<650
Maximální zpětný tlak (kPa)	6

Sání vzduchu

Maximální tlak nasávaného vzduchu (kPa)	5
Spotřeba vzduchu (m3/min)	93
Průtok vzduchu (m3/min)	1913

Spotřeba paliva a oleje

Průměrná spotřeba (g/kWh)	196
Externí dvouplášťová nádrž	1000 litrů
Olejová nádrž motoru (l)	90
Spotřeba oleje (l)	≤5 g/kWh

Chlazení


Množství chladiva (l)	240
Teplota termostatu (°C)	82-95

Alternátor

Typ	Stamford
Jmenovité napětí	3x400V/230V
Jmenovitá frekvence	50Hz
Nominální otáčky	1500 ot./min.
Typ připojení	3F, 6-ti vývodový, zapojení Y
Účinnost	0,8
Uložení	jednoloziskový
Stupeň ochrany	IP23
Nadmořská výška	≤1000m
Rízení napětí	AVR, elektronický regulátor
Odchylka napětí v ustáleném stavu	±0,25% (G3 ≤±1%)
Nesymetrie napětí	0,20% (G3 1%)
Poměrný rozsah nastavení napětí	≤±4% (G3 ≤±5 %)
Buzení	bezkartáčové
Třída izolace	H

Další specifikace

Motor	Jistič
Předehřev provozních kapalin	2000A, AC3, motorizovaný
Rídící jednotka	
DeepSea 7320	



- MOTOR : Vodou chlazený řetězový dieselový motor
- ALTERNÁTOR : Třífázový bezkartáčový
- Jednoloziskový, bezkartáčový AC alternátor, IP23, třída izolace H
- Chladivo 50C°, klínovým řemenem hnaný chladič ventilátor, ochranné krytí náhonu;
- 24V D.C. startovací baterie a nabíječka baterií
- Inteligentní kontrolní a řídicí systém generátorového soustrojí
- Na RJ je zobrazován stav napětí, proudu, frekvence, teploty, tlaku oleje a ostatní hodnoty
- Inteligentní RJ zobrazuje upozornění : vysoké teploty, nízkého tlaku oleje, překročení proudu, přetížení, změna rychlosti a ostatní automatické ochrany a funkce upozornění
- Jistič : MCCB, AC3
- Filtry : suchý vzduchový, palivový, olejový a filtr chladiva
- Společný ocelový rám s gumovými silentbloky
- 12V výkonné olověné akumulátory 6+6 včetně kabelových propojení
- Výfuková trubka osazená pružným kusem a tlumičem (-40dB)
- Uživatelský manuál

Rídící jednotka

Panel s řídicí jednotkou pro dlouhodobý paralelní chod

Řídicí panel se skládá z následujících částí :
DSE 7320

Dobíječ baterií

Bezpečnostní tlačítko "stiskem vypni"

Automatické řízení MTG, zapnutí a vypnutí

Programování přes přední panel a PC

Vzdálená komunikace přes RS232 nebo RS485

Rolovací LCD displej

Ukládání chybových hlášení, vypnutí a výstrah


Monitorování a synchronizace se sítí

Systém dlouhodobého par. chodu, dlouhodobé synchronizace a

ochranná hlášení

Měřicí modul synchronizace

Jednoduchý tlačítkový systém



Měření na LCD (výběr)

Motorgenerátor	Motor
Napětí (F - F / F - N)	Tlak oleje (PSI & Bar)
Proud (L1, L2, L3)	Teplota chladicí směsi (°C & °F)
Frekvence (Hz)	Rychlost otáček motoru - RPM
kVA	Počítadlo motohodin
kW	Napětí na bateriích
MTG Cos Ø	Síť - napětí (F - F / F - N)
Frekvence sítě (Hz)	

Upozornění

Podpětí / Přepětí MTG	Nízká hodnota chladiva
Nízká / Vysoká frekvence MTG	Chyba startu
Vysoký proud	Chyba zastavení
Nízký tlak oleje	Bezpečnostní STOP
Vysoká teplota motoru	Chyba nabíjení
Nízké / Vysoké otáčky	Nízké / Vysoké napětí na bateriích
Podpětí / Přepětí sítě	Chyba předání dat Can
Nízká / Vysoká frekvence sítě	Chyba ECU Can

Normy a předpisy vztahující se k výrobě stroje

- (1) ISO9001:2000 Quality Control System
- (2) ISO14001:2000 environmental management system certification
- (3) CE Certificate
- (4) SGS (Societe Generale de Surveillance S.A.)



Objednávka
ČSSZ - servisní prohlídka dieselaagregátu GenPro 1250/BA1250
a jeho znovuvvedení do rutinního provozu

Obchodní podmínky a Specifikace Plnění

1. Obchodní podmínky

- 1.1. Plnění je blíže specifikováno v části Specifikace plnění této přílohy objednávky.
- 1.2. Dodavatel poskytne plnění objednateli do 30. 10. 2021.
- 1.3. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení s plněním, a to ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 1.4. Místem plnění je objekt ústředí ČSSZ na adrese Křížová 6a, 150 00 Praha 5.
- 1.5. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost zboží dodaného v rámci plnění v délce 12 kalendářních měsíců ode dne jeho převzetí objednatelem, tedy podpisu dokladu o poskytnutí plnění.
- 1.6. Cena bude hrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
- 1.7. Dodavatel může fakturovat cenu za **poskytnuté plnění** na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bylo poskytnuto plnění. Výkaz poskytnutého plnění či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
- 1.8. Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování plnění a zároveň pokyny a standardy výrobce zařízení.
- 1.9. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
- 1.10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.
- 1.11. Dodavatel je povinen spolu s případně dodaným zbožím dodat a předat objednateli též veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží, a to v českém jazyce.
- 1.12. Dodavatel je povinen dodržovat předpisy BOZP apod. a vybavit své zaměstnance ochrannými pomůckami.
- 1.13. Dodavatel je povinen dodržovat pracovněprávní předpisy ve vztahu ke svým zaměstnancům.
- 1.14. Dodavatel je povinen spolupracovat s objednatelem na třídění komunálního odpadu a předcházet vzniku odpadů obecně.
- 1.15. Odpad, který by mohl představovat nebezpečí pro životní prostředí, je dodavatel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech.

2. Specifikace plnění

- 2.1. Specifikace zařízení, jehož se týká předmět plnění: Dieselaagregát GenPro 1250/BA1250 s alternátorem Stamford; technický list k zařízení tvoří přílohu č. 1 objednávky; zařízení je po kompletním servisu v červnu 2018, od té doby nebylo v provozu.
- 2.2. Předmět plnění
 - servisní prohlídka dle pokynů výrobce spojená s posouzením reálného technického stavu,

Objednávka
ČSSZ - servisní prohlídka dieselařegátu GenPro 1250/BA1250
a jeho znouuvedení do rutinního provozu

- provedení nezbytného základního servisu,
- ověření funkčnosti hlavních systémů,
- znouuvedení do rutinního provozu
- provedení funkčního testu pod zátěží vč. automatického startu.

Datum: 23. 12. 2014

Identifikace a podpis uchazeče:

NOVEL elektro s.r.o.
Přívozní 2
170 00 Praha 7

10 262 121 53

