



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /
NAŠE ZNAČKA
PM035183/2016-203/Fi

VYŘIZUJE

MÍSTO/DATUM
Brno 22.8.2016

II/602 Velké Meziříčí, most ev.č. 602 – 028
(k.ú. Velké Meziříčí, ORP Velké Meziříčí; kraj Vysočina; ČHP 4-16-02)

Charakteristika akce:

Předmětem DSP je rekonstrukce mostu na silnici II/602 přes VVT Oslava v k.ú. Velké Meziříčí. Zpracovatelem PD je firma Pontex, s.r.o. Praha, investorem Kraj Vysočina.

Jedná se o dvoupolový šíkmý most, NK tvořena prefabrikovanými předpjatými nosníky, spodní stavba z prostého betonu, líce opěr a pilíře obloženy kamenným obkladním zdívem, nejnižší hrana NK 422,093 – 422,200 m n.m.

Most: NK monolitická ŽB deska 2 spojitých polí. Stávající NK a úložné prahy budou odstraněny, spodní stavba ponechána a sanována, nová NK provedena jako ŽB monol. deska o dvou polích, toto řešení umožní zvednutí konstrukce o cca 0,47 – 0,8 m na nejnižší hraně NK, tzn. spodní hrana NK 422,64 – 422,87 m n.m. (1.pole), 422,64 – 422,91 m n.m. (2.pole). Hladina Q100 - 422,888 m n.m, dnešní hladina Q100 - 422,916 m n.m. Délka přemostění 12,265 + 11,194 m šíkmá, 8,250 + 8,330 m šíkmá, délka mostu 32,80 m, šířka mostu mezi obrubami 10,5 – 109 m.

Na dvě varianty rekonstrukce stavbu byl vypracován hydrotechnický posudek (Povodí Moravy, s.p., Ing. [REDACTED] 1/2016).

Součástí stavby bude provizorní technologická lávka (SO 901 - NK ocelová jednopopolová, na látce po dobu stavby osazeny inženýrské sítě přeložené z mostu) a přeložky sdělovacích a silových kabelů (SO 400) a přeložka NTL plynovodu (SO 530).

Lokalita leží v záplavovém území VVT Oslava, jehož přímým správcem je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n/Osl.

Souřadnice mostu: x = - 1138568,79; y = 639008,98 – bylo ověřeno.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílcího povodí Dyje [ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem

nedoje ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek správce vodního toku.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
3. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce VVT Oslava

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť n/Osl) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. V DSP bude specifikován pojem Qn a dotčení dna koryta vodního toku stavbou.
2. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámcem nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.), které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
4. Zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/92 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat s přímým správcem toku.
5. Přímému správci (Povodí Moravy, s.p. provoz Náměšť nad Oslavou, vedoucí provozu [REDACTED]) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, správce bude přizván ke kontrolním dnům. Veškeré stavební práce v korytě toku a do 8 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
6. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
7. Přímý správce bude dále přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádny objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkovápravních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkovápravních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Náměšť n/Osl, Husova 760, tel. 541637111, fax 541211404).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
poštovním: Dnevalská 11
IČO: 70890013 DIČ: CZ70890013

[REDAKTOVANÝ OBRAZEC]

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí : provoz Náměšť n/Osl
ZD – útvar správy majetku