

Ondřej - Meissner, spol. s r.o.

Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy

KB Praha 9 – Balabenka, č.ú. 305747201/0100

IČO: 45807159 DIČ: CZ45807159

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka číslo 12096,

tel: 266 315
569; 284 812
591
fax: 284 812
590
e-mail:
vzt@ondrej-
meissner.cz

spisová značka
13290/92

CN číslo:

21Ns099Be

UK - PřF Chovy odchycených živočichů

Viničná 2131/7a
120 00 Praha 2

 Tel:

e-mail:

datum: 11.10.2021

Akce:

UK - PřF Chovy odchycených živočichů

CN vypracoval:

Věc:

Cenová nabídka spotřebního zboží - elektrody zvlhčovače

Na žádost tel. hovoru p. ze dne 8.10.2021 provedena aktualizace již zasláné CN 21Ns099Ae,
konkrétně navýšení počtu sad elektrod pro každý zvlhčovač 2 sady. Nacenená je výměna 1 sady elektrod pro každý zvlhčovač,
další sady elektrod budou pouze dodány.

Při výjezdu dne 18.05.2021 na nefunkční VZT 1-2 a závadu na zvlhčovači 3-4 bylo zjištěno, že VZT byla v režimu vypnuto. Technik provedl přepnutí VZT do režimu KOMFORT 1. Jednotka je nyní funkční. Závada na zvlhčovači u VZT jednotky 3-4 je způsobena silným zanešením elektrod od vodního kamene. Intenzita zanášení je přímo úměrná kvalitě vody přiváděné do objektu. Elektrody je nyní nutné vyměnit. Cenová kalkulace zahrnuje materiál, práci a dopravu. Podkladem pro nabídku byla prohlídka na místě. Naše firma Vám nabízí zrealizovat tuto akci za nabídkovou cenu dle rozpisu. Zároveň bylo zjištěno silné zanesení vzduchotechnických filtrů již po dvou měsících od výměny. Bude Vám proto zaslán návrh na zvýšení četnosti výměny filtrů a adekvátní způsob filtrace.

Cenová kalkulace

Elektrody pro CONDAIR 20	2x sada á	Kč
Elektrody pro CONDAIR 10	2x sada á	Kč
Elektrody pro CONDAIR 10	2x sada á	Kč
Demontáž, montáž 3x sada	*1 technik 9 hod. á ,-Kč	Kč
Doprava	Kč
CELKEM	55 722 Kč +21% DPH

Nabídka má platnost 6 měsíců. Na opravu poskytujeme záruku 6 měsíců na montáž a na dodávku se záruka řídí zárukami jednotlivých výrobků.

S pozdravem