

**Identifikace zadavatele**

Úřední název zadavatele: Nemocnice Na Homolce

Sídlo/místo podnikání: Roentgenova 37/2, Praha 5 -Motol 15030, CZ

Identifikace dodavatele

Úřední název dodavatele: OTTA - vzduchotechnika a klimatizace, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Lázeňská 1109, Sadská -Sadská 28912, CZ

IČ: 28486480

Vyřizuje: Zdeněk Otta

Spisová značka dodavatele:

Specifikace VZ

Název VZ: HAVÁRIE - Havarijní oprava ventilátorové komory vzduchotechniky pro servrovnu NNH

Druh zadávacího řízení: Evidence na základě výjimky

Druh VZ: Dodávky

ID zakázky: T004/17V/00007572

Dne: 09.03.2017

Objednávka

Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem HAVÁRIE - Havarijní oprava ventilátorové komory vzduchotechniky pro servrovnu NNH k poskytnutí plnění na základě objednávky.

Podrobný popis předmětu objednávky:

Havarijní oprava ventilátorové komory vzduchotechniky pro servrovnu NNH // Na jednotce VZT, která větrá servrovnu NNH došlo k poruše ventilátorové komory (došlo k rozlomení hlavní hřídele a oběžného kola). Došlo k havarijnímu stavu, protože velmi důležitá část technologického zařízení provozu počítačové sítě NNH nebyla větrána, došlo ke zvýšení teploty v místnosti, hrozí výpadek celé sítě NNH. // Na základě schváleného požadavku vedením NNH_odbor provozu požaduje přímou OBJ od zhotovitele dle CN, dle Průzkumu trhu provedeného UPEP. // Kontaktní osoba pro plnění dodávky dle OBJ: Ing. Ladislav Pejcha, 257 27 2361

□

| Název položky | Měrná jednotka (MJ) | Cena za MJ | Množství | Popis |
|---|---------------------|------------|----------|---|
| Havarijní oprava ventilátorové komory vzduchotechniky pro servrovnu NNH | akce | | 1.00 | realizace dle CN od osloveného dodavatele |

Celková cena plnění nepřesáhne:

55 000,00 Kč bez DPH

Datum dodání/plnění:

09.03.2017

Místo dodání/plnění:

Roentgenova 37/2, Praha 5 - 15030, CZ

Datum vytvoření objednávky

09.03.2017 09:38:28

Místo vytvoření objednávky

odd nákupů MTZ

Autor dokumentu: Mgr. Věra Jetmarová v. r.