REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka
Dodávka akumulátorů
Místo OŘ Hradec Králové
stř. **E76 silnoproud Liberec**

Náklady ze soupisu prací

2 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	M	7496600503-R	*Vlastní spotřeba Akumulátory Startovací - bezúdržbové 12V/95Ah*	*kus*	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	PP		Vlastní spotřeba Akumulátory Startovací - bezúdržbové 12V/95Ah *Poznámka k položce:* *Technická specifikace:*				
	P		*- bude disponovat minimálním startovacím proudem 800A* *- technologie legování stříbrem pro snížení spotřeby elektrolytu* *- bezúdržbová* *- ochrana proti zpětnému zážehu* *- možná dodávka varianty (+) pólu vpravo či vlevo* *- paprskovitá struktura mřížek* *- vysoce pružné kapsové separátory* *- uchycení B13 - spodní patka*				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Dodávka akumulátorů
Objekt:
R01 - Infrastruktura

Místo:	OŘ Hradec Králové	Datum:	20.09.2021
Zadavatel:	Správa železnic s.o., OŘ Hradec Králové	Projektant:	
Uchazeč:	Signalservis, a.s.; Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146 / 2, PSČ 1(	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**194 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Dodávka akumulátorů
Objekt:
R01 - Infrastruktura stř. E66-silnoproud HK

Místo:	OŘ Hradec Králové	Datum:	20.09.2021
Zadavatel:	Správa železnic s.o., OŘ Hradec Králové	Projektant:	
Uchazeč:	Signalservis, a.s.; Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146 / 2, PSČ 1(	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							[redacted]
4	M	7496600502-R	*Vlastní spotřeba Akumulátory Startovací - bezúdržbové 12V/72Ah*	*kus*	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	PP		Vlastní spotřeba Akumulátory Startovací - bezúdržbové 12V/72Ah *Poznámka k položce:* *Technická specifikace:*				
	P		*- bude disponovat minimálním startovacím proudem 680A* *- technologie legování stříbrem pro snížení spotřeby elektrolytu* *- bezúdržbová* *- ochrana proti zpětnému zážehu* *- možná dodávka varianty (+) pólu vpravo či vlevo* *- paprskovitá struktura mřížek* *- vysoce pružné kapsové separátory* *- uchycení B13 - spodní patka*				
8	M	7496600522-R	*Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční - bezúdržbové 12V/92Ah*	*kus*	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	PP		Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční - bezúdržbové 12V/92Ah *Poznámka k položce:* *Technická specifikace:*				
	P		*- přední připojovací terminály* *- možnost umístění do 19" a 23" racku* *- pouzdro a víko baterie ohniodolné a otřesuvzdorné* *- bezúdržbová* *- splňuje certifikaci ISO 9001-2015*				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Dodávka akumulátorů
Objekt:
R01 - Infrastruktura

Místo:	OŘ Hradec Králové	Datum:	20.09.2021
Zadavatel:	Správa železnic s.o., OŘ Hradec Králové	Projektant:	
Uchazeč:	Signalservis, a.s.; Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146 / 2, PSČ 10	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**34 750,00**

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Dodávka akumulátorů
Objekt:
R01 - Infrastruktura stř.EI3,EH5,EH8

Místo:	OŘ Hradec Králové	Datum:	20.09.2021
Zadavatel:	Správa železnic s.o., OŘ Hradec Králové	Projektant:	
Uchazeč:	Signalservis, a.s.; Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146 / 2, PSČ 10	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							[redacted]
2	M	7496600504-R	*Vlastní spotřeba Akumulátory Startovací - bezúdržbové 12V/140Ah*	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	PP		Vlastní spotřeba Akumulátory Startovací - bezúdržbové 12V/140Ah *Poznámka k položce:* *Technická specifikace:*				
	P		*- vyhovuje požadavkům EN3* *- vyhovuje normě pro odolnost proti otřesům (V2)* *- bezúdržbová* *- ochrana proti zpětnému zážehu* *- možná dodávka varianty (+) pólu vpravo či vlevo* *- technologie labirintového víka* *- uchycení B03*				
6	M	7496600520-R	*Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční - bezúdržbové 12V/38Ah*	*kus*	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	PP		Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční - bezúdržbové 12V/38Ah *Poznámka k položce:* *Technická specifikace:*				
	P		*- přední připojovací terminály* *- možnost umístění do 19" a 23" racku* *- pouzdro a víko baterie ohniodolné a otřesuvzdorné* *- bezúdržbová* *- splňuje certifikaci ISO 9001-2015*				