

24.05.2021

*Uveřejněno na profilu zadavatele*

Zadavatel obdržel dne 20. 5. 2021 prostřednictvím NEN dotazy jednoho z možných dodavatelů k veřejné zakázce s názvem „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk“, která je vedena v NEN pod systémovým číslem N006/21/V00010031. Níže uvádíme text dotazů dodavatele a odpovědi zadavatele.

#### Dotazy dodavatele

- 1) Prosím o bližší specifikaci výplní pol. 5a a 5b. V jakém materiálu? Vzhledem k požadovanému čipovému otvírání a bez nutnosti tepelného prostupu může být i studený AL.
- 2) Prosím o bližší specifikaci výplní pol 8 +9. V jakém materiálu? Opět je v požadavku čipový systém a v plastu to moc dobře nespolečuje.
- 3) Prosím o vysvětlení položek 45-48 v rozpočtu 01a-stavební část.

#### Odpovědi zadavatele

- 1) Ano, sestava je bez požadavku na hodnotu součinitele prostupu tepla, to znamená může být z materiálu „Al“. Plastová sestava byla řešena s ohledem na cenu, samozřejmě zde je nutné dodatečné vyztužení sloupků sestavy.
- 2) Položky č. 8 a č. 9 jsou vchodové dveře. V PD řešeny v plastovém provedení. Instalace čipového systému a elektronického zámku není v rozporu s tímto zadáním.
- 3) Položky č. 45-48 jsou jako celek součástí finální povrchové, pojezdové, úpravy podlahy garáží včetně hygienického fabionu. Jedná se o vysokopevnostní stěrku odolnou proti mechanickému a chemickému poškození.