

07.06.2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Zadavatel obdržel dne 03. 06. 2021 prostřednictvím NEN dotazy jednoho z možných dodavatelů k veřejné zakázce s názvem „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk“, která je vedena v NEN pod systémovým číslem N006/21/V00010031. Níže uvádíme text dotazů dodavatele a odpovědi zadavatele.

Dotazy dodavatele

žádáme zadavatele o další upřesnění pro nacenění elektro prací:

Položka 12 Modul RJ 45 UTP 107 ks podle nás je třeba jednou tolik modulů, jelikož jsou zásuvky dvojité

Položka 32 to samé

Položka 10 Kabel UTP montáž 1740 m

Položka 28 Kabel UTP materiál 2675 m

Neshoduje se tedy výměra materiálu a montáže – prosíme dopřesnit. Při 107 zásuvkách dvojitých vychází 12,5 m na přípojné místo ??? Dle našeho názoru je výměra poddimenzovaná.

Veškerá kabeláž má být uložena v lištách, jak SK tak EZS.

Položka 50 - Lišta na kabely LV 18x13 – ve výkazu výměr uvedeny pouze 3 m, tato výměra se nám zdá nedostatečná, prosíme o prověření.

Položka 47 - patchcord STP Cat 6 a kabeláž je 5 cat UTP , to samé patch panely a moduly RJ 45 v zásuvkách – rovněž neshoda

Položka 49 - Optická vana se bude jen dodávat nebo i zapojovat? Ve výkazu výměr není uveden žádný optický kabel?

Chybí optické patchcordy pro propojení optické vany a switche. Prosíme o doplnění.

Položka 48 telefonní ústředna 48 pin 230 v - prosíme blíže specifikovat. Bude se dodávat včetně montáže a programování? Tato položka chybí ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele

Na základě výše uvedených dotazů byl přiměřeně upraven položkový rozpočet – viz příložený soubor.