

15.06.2021

Uveřejněno na profilu zadavatele

Zadavatel obdržel dne 01. 06. 2021 prostřednictvím NEN dotazy jednoho z možných dodavatelů k veřejné zakázce s názvem „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk“, která je vedena v NEN pod systémovým číslem N006/21/V00010031. Níže uvádíme text dotazů dodavatele a odpovědi zadavatele.

Dotazy dodavatele

1. V Technické zprávě se píše o strukturované kabeláži optické (kabely, optické vany, UPS).

Ve VV nejsou tyto položky rozepsány.

2. Není ve výkresech umístění EZS.

3. Nikde se neřeší ve VV VoIP telefony (zmínka v TZ).

4. Kde jsou zakončeny tabla s kamerou (domácí telefony)?

Odpověď zadavatele

1. Položky byly doplněny do výkazu výměr, který byl uveřejněn dne 7. 6. a 15. 6. 2021

2. Umístění prvků EZS je patrné z výkresů profese Elektroinstalace slaboproud.

3. VoIP telefony jsou předmětem dodávky, zmínka v TZ je z důvodu možného budoucího stavu a přiměřené přípravy prvků datových rozvodů.

4. Tabla s kamerou (domácí telefony) budou zakončena v místnosti č.102 vrátnice.