

HZS Nymburk

	Pi [kW]	β [-]	Ps [kW]
LED osvětlení	20,0	0,80	16,0
VZT	16,0	1,00	16,0
Chlazení	34,0	0,80	27,2
Vytápění	2,0	1,00	2,0
SLP	3,0	0,70	2,1
Ostatní elektrická zařízení	10,0	0,60	6,0
CELKEM	284,7		69,3

104 A

Energetická bilance je provedena dle projektových předpokladů, příkon bude upřesněn dle konkrétně instalovaných el. zařízení.