

# Objednávka č. 2021\_10\_27\_1

**Odběratel:**  
Domov se zvláštním režimem Terezín  
nám. Čs. armády 84  
411 55 Terezín  
IČO: 70875308

**Dodavatel:**  
Václav Vosáhlo  
Stránského 4  
412 01 Litoměřice  
  
IČO: 11452951

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena bez DPH
Opravu rozvodnice v rozvodně NN v souladu s požadavkem ČEZ distribuce a.s. zaslaném dne 31.5.2021 naše č.j DZR 1728/2021		99 954,00 Kč

Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
99 954,00 Kč	15	114 947,10 Kč
	14 993,10 Kč	

Vyřizuje:  
Email:  
Telefon:  
Vystaveno dne: 27.10.2021

**Poznámky:** Rozvodna NN v hlavním objektu  
Požadavek č.j DZR 1728/2021 je součástí objednávky

Podpis:

**Platba: faktura, splatnost 30 dnů**  
**Potvrzenou objednávku prosím zašlete zpět na email.**  
**Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky !!!!**

Cenová nabídka č. 2021102201  
Lhůta pro dodání: 60 dnů

**Potvrzení  
dodavatelem:**

**Domov se zvláštním režimem****Terezín****Náměstí Čs. armády 84****411 55 Terezín**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

3273248

Děčín/ 31.05.2021

**Žádost o odstranění závad na odběrném místě**

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme při kontrole měřicího zařízení Vašeho odběrného místa nám. ČSA 84, 411 55 Terezín zjistili následující závady:

- Části rozvaděče před měřením odběrného místa nelze zajistit proti neoprávněné manipulaci. V souladu s platnými přípojovacími podmínkami je potřebné upravit rozvaděč tak, aby bylo možné zajistit rozvaděč plombou distribuční společnosti.
- Chybí jištění napěťových obvodů elektroměru (pojistkový odpínač). V souladu s technickými podmínkami pro připojení měřicích zařízení požadujeme instalovat pojistkový odpínač (doporučený typ OPVP10, při montáži na povrch umístit do plombovatelného krytu např. Elcon 01-4M) s pojistkami o velikosti 3x2A gG.

Tyto závady jsou v rozporu s energetickou legislativou a odporují technickým normám a právním předpisům. Na základě zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a přípojovacích podmínek v platném znění, (<https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/pripojovaci-podminky.html>) Vás žádáme o odstranění zmíněných závad a uvedení daného odběrného místa do řádného technického stavu.

Žádáme Vás o sdělení termínu provedení úprav alespoň 5 pracovních dní předem. Před prováděnými úpravami provede zástupce naší společnosti odplombování Vašeho odběrného místa. Po provedených úpravách následně zajistíme neměřené části Vašeho odběrného místa proti neoprávněné manipulaci plombou. Případné dotazy nám laskavě sdělte na výše uvedeném telefonním čísle. Termín splnění a požadavek na odplombování nám laskavě sdělte na telefonním čísle  
Při hovoru prosím uvádějte naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a.s.



T měření senior  
ČEZ  
AM

ČEZ Distribuce, a. s.

Domov se zvláštním režimem Terezín

Datum doručení: .....0.4.-06-2021.....

Číslo jednací: DER/1428/2021.....

Počet listů: .....1.....

Počet příloh: .....1.....

PID: WYAM30RSE4.....

SKUPINA ČEZ - PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2020-2020\*\*

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.:

e-mail:

IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145

Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02