



OBEC STRAŠICE

338 45 Strašice 276/II

Obec Strašice, Strašice 276, 338 45 Strašice, jako majitel následujících pozemků:

p.č. 311/5, 315/2, 317/2 v k.ú. Strašice v brdech

p.č. 190/2, 190/3 v k.ú. Těně v Brdech

p.č. 245/8v k.ú. Nepomuk v Brdech

Souhlasí se vstupem na výše uvedené pozemky a provedení prací na daných pozemcích v rámci akce „Intenzifikace podzemních prameníšť Brdy“, a s jeho udržitelností po dobu 5 let od ukončení realizace projektu a umožněním příjemci podpory následnou péčí a údržbu realizovaného opatření vč. provádění kontrol.

Na pozemcích se nachází prameniště a spojné komory pro zásobování obcí Rokycanska pitnou vodou. Detailní popis prací je uveden v technických zprávách a na výkresech, které jsou součástí projektové dokumentace.



Bankovní spojení:
843089349/0800

IČO:
259098

Telefon::


Fax:
+420371793196

E-mail:




VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.

Divize Hořovice

Vaše č.j.:
Naše č.j.: VLS-008563/2019/0100
Sp. zn.:
Vyřizuje: Roman Hák
Tel.:
E-mail:
Datum: 13. 1. 2020

Vodohospodářská spol. Sokolov, s.r.o.
Jiřího Dimitrova 1619
356 01 Sokolov
Pracoviště:
Stehlíkova 131,
337 01 Rokycany

Věc: Žádost o vydání závazného stanoviska k PD „Intenzifikace podzemních pramenů Brdy“.

Na základě Vaší žádosti o vydání závazného stanoviska Vám sdělujeme:

K zaslané dokumentaci bylo vedeno připomínkové řízení a naše připomínky ze dne 2. 12. 2019, byly do předložené projektové dokumentace zapracovány.

K projektové dokumentaci „**Intenzifikace podzemních pramenů Brdy**“ nemáme připomínky a po zapracování našich připomínek s realizací souhlasíme.



Ing. Petr Švadlena
ředitel divize



Přílohy: bez příloh

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka h3yaavk

112710/2019- 1150 - OÚZ - PHA

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Jiřího Dimitrova 1619

356 01 Sokolov

V Praze dne 7.1.2020

Výtisk č. 1

Počet listů:

Přílohy: 1 sv.

Cj.

15-01-2020

Pril.

Brdy - intenzifikace podzemních pramenišť, k.ú. Strašice v Brdech, Těně v Brdech

Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy Ministerstva obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

Řešeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení AČR, jehož orientační průběh je vyznačen červeně na přiloženém situačním plánu a dojde k jeho kolizi s posuzovanou stavbou.

Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle platných předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.

Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt jej v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Tábor, kpt. Ing. Michal Vižďa, tel. 222 325 511). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně a s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná

zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu trvalých porostů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude dosahovat i digitální fotodokumentaci výkopů. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zároveň VÚ 3255 vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování stanovených podmínek.

Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započatím zemních prací vytýčení podzemního telekomunikačního vedení jeho provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor MACHÁČEK č. tel.: [REDAKCE]), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany, (viz Zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.

Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Podklady o průběhu telekomunikačních zařízení a sítí AČR jsou určeny výhradně pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklady pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a v žádném případě nebudou poskytnuty další osobě.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, které zajistí nenarušení funkčnosti zařízení důležitého pro obranu státu. Stavební záměr nekoliduje s ochranou dalších zájmů Ministerstva obrany.

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany, které musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu, které bude doručeno Ministerstvu obrany v jednom výtisku. Dále je požadováno,

aby tyto podmínky byly uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a byli s nimi seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Toto stanovisko je platné dva roky a platí jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, výšce nebo rozsahu stavby, musí být stavba se SNM Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05

Kontaktní osoba: Ing. Topková, tel. 

Jaroslav Janoušek
vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Čechy

