



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j.

<b>STAVBA:</b> „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“	<b>ZL05</b>	
<b>ÚSEK: Elektroinstalace</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01</b> <b>Objekt:</b> Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc		
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> ERDING, a.s.	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO e-mailem:</b> [REDACTED]		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelu</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Mateřská škola Kachlíkova 17, 19, 21 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Digitronic CZ s. r. o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> Návrh ZL05.xlsx <b>ODKAZ NA ODDÍLY:</b> D.1.4.5 - Elektroinstalace		
<b>POD ODDÍL</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> ne		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Z důvodu prodloužení dodávek se provede náhrada kabelu CYKY 4x70 za kabel CYKY 3x70+1x50 jedná se o kabel s připojovací skříňe na budově školky do rozvaděče v budově školky. Toto bylo projednáno s projektantem části elektro panem [REDACTED] a ten se změnou souhlasí. Původní kabel bude odečten. <b>Dopad na cenu = snížení ceny.</b> Nový kabel bude přičten. <b>Dopad na cenu = zvýšení ceny.</b>		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED] Stavbyvedouc [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 11.10.2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM - [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna - [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j.

<b>STAVBA:</b> „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“		<b>ZL05</b>	
<b>ÚSEK:</b> Elektroinstalace			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01</b> <b>Objekt:</b> Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc			
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> ERDING, a.s.	<b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO e-mailem:</b> [REDACTED]			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Změna kabelu <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Mateřská škola Kachlíkova 17, 19, 21 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Digitronic CZ s. r. o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> Návrh ZL05.xlsx <b>ODKAZ NA ODDÍLY:</b> D.1.4.5 - Elektroinstalace			
POD ODDÍL			
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> ne			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Vícepráce:</b>	95 040,00,- Kč	19 958,40 Kč	114 998,40 Kč
<b>Méněpráce:</b>	- 95 040,00,- Kč	- 19 958,40 Kč	- 114 998,40 Kč
<b>Rozdíl:</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED]			<b>DATUM:</b> 11.10.2021
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
<b>OD:</b> AUTO [REDACTED]			<b>DATUM:</b> 13.10.2021
..... [REDACTED]	<b>PODPIS:</b> [REDACTED]		
<b>SCHVÁLIL:</b>	<b>PODPIS:</b> [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 14.10.21
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>		
[REDACTED]	Magistrát města Brna - [REDACTED]		



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 05		
Zhotovitel:	ERDING, a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 11.10.2021		
Název akce: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	ne		
	na výkresy:	PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.,:		
	na rozpočtové podklady:	D.1.4.5,		
	na jinou část smlouvy:	ne		
<b>Předmět změny: Změna kabelu</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> -- Z důvodu prodloužení dodávek se provede náhrada kabelu CYKY 4x70 za kabel CYKY 3x70+1x50 jedná se o kabel s přípojovací skříňe na budově školky do rozvaděče v budově školky. Toto bylo projednáno s projektantem části elektro panem Jaroslavem Pištorou a ten se změnou souhlasí. Původní kabel bude odečten. <b>Dopad na cenu = snížení ceny.</b>  Nový kabel bude přičten. <b>Dopad na cenu = zvýšení ceny.</b>				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce : Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:		SOUHLAS		
Stanovisko projektanta stavby:		SOUHLAS		
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b> Změna kabelu		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu prodloužení dodávek se provede náhrada kabelu CYKY 4x70 za kabel CYKY 3x70+1x50 jedná se o kabel s přípojovací skříňně na budově školky do rozvaděče v budově školky. Toto bylo projednáno s projektantem části elektro panem Jaroslavem Pištorou a ten se změnou souhlasí. Původní kabel bude odečten. <b>Dopad na cenu = snížení ceny.</b>  Nový kabel bude přičten. <b>Dopad na cenu = zvýšení ceny.</b>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 95 040,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 95 040,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 8 613 996,63,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
Datum: 14.10.21	Datum: 14.10.21	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

**D.1.4.5 - Elektroinstalace**

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-95 040,00**

D D1 Elektroinstalacem montážní materiál a práce

-95 040,00

D D4 kabelové rozvody CYKY

-95 040,00

0	K	Pol15	4x 70.. napojení MŠ	m	-90,000	1 056,00	-95 040,00	
---	---	-------	---------------------	---	---------	----------	------------	--

PP

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

**D.1.4.5 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-95 040,00</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-95 040,00	21,00%	-19 958,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>-114 998,40</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

**D.1.4.5 - Elektroinstalace**

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**95 040,00**

D D1 Elektroinstalacem montážní materiál a práce

**95 040,00**

D D4 kabelové rozvody CYKY

**95 040,00**

0	K	Pol15 - R	3x70+1x50 .. napojení MŠ	m	90,000	1 056,00	95 040,00	
---	---	-----------	--------------------------	---	--------	----------	-----------	--

PP 3x70+1x50 .. napojení MŠ - R položka podložená nabídkou

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

**D.1.4.5 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**95 040,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 040,00	21,00%	19 958,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**114 998,40**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelný a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřci

Objekt:

**D.1.4.5 - Elektroinstalace**

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřc

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D D1 Elektroinstalacem montážní materiál a práce

0,00

D D4 kabelové rozvody CYKY

0,00

0	K	Pol15	4x 70.. napojení MŠ	m	-90,000	1 056,00	-95 040,00	
<small>PP</small>								
0	K	Pol15 - R	3x70+1x50 .. napojení MŠ	m	90,000	1 056,00	95 040,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

**D.1.4.5 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**



**ERDING, a.s.**

Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

IČ: 255 12 455, DIČ: CZ25512455

Vážení obchodní přátelé:

Na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na přírodní kabel pro školky objektu 17, 19, 21.

Nabídková cena: Ve smyslu zákona o cenách 526/1991 Sb jsme stanovili návrh smluvní ceny následovně:


Nabídková cena činí	bez DPH
CYKY-J 3x70+50 napojení MŠ 90m*1059,-Kč	95 310,-Kč
Celkem cena bez DPH	95 310,-Kč

Cena neobsahuje: DPH

Platební podmínky: Faktura

Záruční doba: Na montážní práce je poskytována v délce 60 měsíců, na přístroje dle podmínek dodavatele 24 měsíců, záruka je podmíněna pravidelným servisem.

Těšíme se na spolupráci



**CENOVÁ NABÍDKA – Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21**

ze dne: 7.10.2021

zadavatel: **ERDING , a.s.**  
Zaoralova 2058/5  
**628 00 Brno**

Zakázka:

**Vážení obchodní přátelé:**

Na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na přívodní kabel pro školky objektu 17, 19, 21.

**Nabídková cena:**

Ve smyslu zákona o cenách 526/1991 Sb jsme stanovili návrh smluvní ceny následovně:

<b>Nabídková cena činí</b>	<b>bez DPH</b>
CYKY-J 3x70+50 napojení MŠ 90m*1056,-Kč	95 040,-Kč
<b>Celkem cena bez DPH</b>	<b>95 040,-Kč</b>

**Cena neobsahuje:** DPH  
**Platební podmínky:** Faktura  
**Záruční doba:** Na montážní práce je poskytována v délce 60 měsíců, na přístroje dle podmínek dodavatele 24 měsíců, záruka je podmíněna pravidelným servisem.

Těšíme se na spolupráci.

S pozdravem



**ERDING, a.s.**  
Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno  
IČ: 255 12 455, DIČ: CZ25512455

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky zasiláme cenovou nabídku na přívodní kabel pro Akci MŠ Kachlíkova školky - objekty 17, 19, 21.

Nabídková cena:

Nabídková cena činí

bez DPH

CYKY-J 3x70+50 napojení MŠ 90m\*1070,-Kč  
Celkem cena bez DPH

96 300,-Kč  
96 300,-Kč

Platební podmínky: Faktura se splatností 30 dní  
Platnost nabídky 30 dní

Záruční doba: Na montážní práce je poskytována v délce 24 měsíců, na přístroje dle podmínek dodavatele 24 měsíců, záruka je podmíněna pravidelným servisem.

Těšíme se na spolupráci

