

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 312 - Přeložka vodovodu PVC DN100 v km 1.10-1.32 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 312 - Přeložka vodovodu PVC DN100 v km 1.10-1.32	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 312/002	Číslo ZBV: ZBV 61.3
---	--	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS byla realizace trativodu navržena z důvodu zajištění odvodu srážkové vody v průběhu realizace výkopových prací. Při realizaci SO byly výkopové práce realizovány v suchém období, dno rýhy bylo suché a realizace trativodu byla po dohodě s TDS v rámci SO 312 vypuštěna. Odtok povrchové vody je zajištěn podélným a příčným sklonem konstrukčních vrstev do uličních vpustí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-49 205,20	0,00	-49 205,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno [redacted] datum 29-10-2021 podpis

Správce stavby Jméno [redacted] datum 02-11-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 02-11-2021 podpis

Zhotovitel Jméno [redacted] datum 25-10-2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: