



FAKTURA č. 1102000465

Evidenční číslo pro Kontrolní hlášení: 1102000465

Dodavatel

Odběratel

ActivEnergy s.r.o.

Vážného 102/16

621 00 Brno

IČO : 27757901

DIČ : CZ27757901

Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A
TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE

Pekařská 664/53


65691 Brno

IČO : 00209775

DIČ : CZ00209775

Variabilní symbol 1102000465
 Konst. symbol 0308
 Měna dokladu CZK
 Způsob úhrady Bankovní převod

Datum vytvoření 01.11.2021
 Datum zd. plnění 27.10.2021
 Datum splatnosti 01.12.2021



QR platba

Předmět Fakturujeme Vám za provedené opravy UPS a MTG a dodávky nových UPS:

Poř. číslo	Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
	Položky dle objednávky č.: 215100						
10	Obměna UPS - ližkové oddělení č. 10	1,00	ks	19 240,00	19 240,00	21	4 040,40
20	Obměna UPS - ližkové oddělení č. 13	1,00	ks	19 240,00	19 240,00	21	4 040,40
30	Obměna UPS - ližkové oddělení č. 14	1,00	ks	71 760,00	71 760,00	21	15 069,60
40	Výměna ventilátorů GE SG 30-33 - UPS1	1,00	ks	13 233,00	13 233,00	21	2 778,93
50	Výměna ventilátorů GE SG 30-33 - UPS2	1,00	ks	13 233,00	13 233,00	21	2 778,93
60	Výměna podávacího čerpadla + krytu MTG SDMO JS80	1,00	ks	7 875,00	7 875,00	21	1 653,75

Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
	21	144 581,00	30 362,01	CZK
Haléřové vyrovnání	0	-0,01	0,00	CZK
Celkem		144 580,99	30 362,01	CZK

Cena celkem s DPH 174 943,00 CZK

Poznámka

Příloha: 2x Předávací protokol, 2x Výkaz práce a materiálu

Při nedodržení termínu splatnosti Vám bude z neuhrazené částky účtován za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 %.

WWW.



Výkaz práce a materiálu

Objednatel:

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ
CHIRURGIE

Pekařská 664/53
65691 Brno

Dodací adresa:

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ
CHIRURGIE

Pekařská 664/53
65691 Brno

Číslo objednávky 215100
Číslo smlouvy

Kontakt: Morava Josef +420 608 777 123

Číslo zakázky: JS-2021-000651 Zahájení práce: 27. 10. 2021
Název zakázky: CKTCH - výměna ventilátorů 2 ks UPS GE SG30-33 Ukončení práce: 27. 10. 2021
Servisní technik: [redacted] vzdálenost:
RZ vozidla: 2BS 5804 Čas na cestě:

Kód servisního zásahu	Název zařízení	Výrobní číslo	Lokalizace	Záruka
JS-2021-000651				
<input type="checkbox"/> JS-2021-000649	GE SG 30-33	S1030-3116-B069B	rozvodna NN - UPS1	Ne
<input type="checkbox"/> JS-2021-000650	GE SG 30-33	S1030-3116-B070B	rozvodna NN - UPS2	Ne


Provedené práce:

PROVEDENA VÝMĚNA FAN DLE ČERVENÉ MAJIDKY

Dodaný materiál/náhradní díly:

8 KS FAN 26W/4W

Původní materiál: odvezen v rámci záruky / odvezen k ekologické likvidaci / ponechán na přání zákazníka v místě instalace

Závěr/poznámky/doporučení:



Výkaz práce a materiálu

Objednatel:

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ
CHIRURGIE

Pekařská 664/53
65691 Brno

Číslo objednávky 215100
Číslo smlouvy

Dodací adresa:

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ
CHIRURGIE

Pekařská 664/53
65691 Brno

Kontakt: Morava Josef +420 608 777 123

Číslo zakázky: JS-2021-000652
Název zakázky: CKTCH - výměna podávacího čerpadla
Servisní technik: XXXXXXXXXX
RZ vozidla: 2BI 0806

Zahájení práce: 27. 10. 2021 10:00
Ukončení práce: 27. 10. 2021 12:15
Vzdálenost: 10 km x 2
Čas na cestě: 15 min x 2

Kód servisního zásahu	Název zařízení	Výrobní číslo	Lokalizace	Záruka
JS-2021-000652	SDMO JS 80	1730	sítěcha	Ne

Provedené práce: Provedena výměna podávacího čerpadla a dodán kryt řídicí jednotky spolu s tlakem. Palivový systém odzdučněn a proveden zkušební start.
Zařízení v pořádku - provozuschopné

Dodaný materiál/náhradní díly: Podávací čerpadlo - kryt řídicí jednotky

Původní materiál: odvezen v rámci záruky / odvezen k ekologické likvidaci / ponechán na přání zákazníka v místě instalace

Závěr/poznámky/doporučení:

ActivEnergy s.r.o.

Vážného 102/16

621 00 Brno

V Brně dne 03.02.2021

OBJEDNÁVKA 215100

Vyřizuje :

Telefon :

Mobil :

E-mail :


Objednáváme u Vás

odstranění závad zjištěných při kontrole náhradních zdrojů
- viz výstupní protokoly

Kontaktní osoba

Určeno pro středisko:

Děkujeme



OBJEDNÁVKA 215100**Odběratel :** Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

656 91 Brno

Řada dokladu : 101

Číslo dokladu :

CODE :

Fakturu zasílejte na adresu:

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Pekařská 664/53, 656 91 Brno

IČ: 00209775 DIČ: CZ00209775

ČNB , číslo účtu: 88634621/0710

Jsme plátcí DPH