

Technická zpráva – rozbor opravné práce

Název opravné práce:

Oprava TNS Grygov

Předmět opravné práce

Součástí této opravné práce bude výměna měřicích transformátoru napětí TV1.1, TV1.2, TV1.3 v poli AEA1 R110kV, TV2.1, TV2.2, TV2.3 v poli AEA2 R110kV TNS Grygov. Výměna měřicího transformátoru proudu TA1.2 v poli AEA1 R110kV. S příslušnou výměnou lan a kabeláže. Dále bude provedena servisní prohlídka vypínačů S1, S2, S3, S4 v R110kV.

Měřicí transformátor napětí TV: typ EOF 123; 123/230/550kV

Měřicí transformátor proudu TA: typ JOF 123; 123/230/550kV

Vypínače S1, S2, S3, S4: typ SB6m 123; 123kV; 3150A, 50Hz

Identifikační údaje investora a stavby

Místo: TNS Grygov

Kraj: Olomoucký

Provozovatel: **Správa železnic**, státní organizace,
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1
779 00 Olomouc

Dne

zpracoval: