



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“		ZL05
ÚSEK: Elektroinstalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 Objekt: Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc		
KOMU: OI MMB	OD: ERDING, a.s.	DATUM:
ODESLÁNO e-mailem: [REDAKCE]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelu DOTČENÉ MÍSTO: Mateřská škola Kachlíkova 17, 19, 21 ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Návrh ZL05.xlsx ODKAZ NA ODDÍLY: D.1.4.5 - Elektroinstalace		
POD ODDÍL		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu prodloužení dodávek se provede náhrada kabelu CYKY 4x70 za kabel CYKY 3x70+1x50 jedná se o kabel s přípojovací skříňe na budově školky do rozvaděče v budově školky. Toto bylo projednáno s projektantem části elektro panem Jaroslavem Pištorou a ten se změnou souhlasí. Původní kabel bude odečten. Dopad na cenu = snížení ceny. Nový kabel bude přičten. Dopad na cenu = zvýšení ceny.		
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	Stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 11.10.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDAKCE]	[REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“		ZL05	
ÚSEK: Elektroinstalace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 Objekt: Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc			
KOMU: OI MMB	OD: ERDING, a.s.	DATUM:	
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelu DOTČENÉ MÍSTO: Mateřská škola Kachlíkova 17, 19, 21 ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Návrh ZL05.xlsx ODKAZ NA ODDÍLY: D.1.4.5 - Elektroinstalace			
POD ODDÍL			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	95 040,00,- Kč	19 958,40 Kč	114 998,40 Kč
Méněpráce:	- 95 040,00,- Kč	- 19 958,40 Kč	- 114 998,40 Kč
Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 11.10.2021	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: AUTORSKÝ DOZOR [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 13.10.2021	
SCHVÁLIL:	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 14.10.21	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 05		
Zhotovitel:	ERDING, a.s.			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 11.10.2021		
Název akce: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	ne		
	na výkresy:	PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.,:		
	na rozpočtové podklady:	D.1.4.5,		
	na jinou část smlouvy:	ne		
Předmět změny: Změna kabelu				
Popis a zdůvodnění změny: -- Z důvodu prodloužení dodávek se provede náhrada kabelu CYKY 4x70 za kabel CYKY 3x70+1x50 jedná se o kabel s přípojovací skříňe na budově školky do rozvaděče v budově školky. Toto bylo projednáno s projektantem části elektro panem Jaroslavem Pištorou a ten se změnou souhlasí. Původní kabel bude odečten. Dopad na cenu = snížení ceny. Nový kabel bude přičten. Dopad na cenu = zvýšení ceny.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce : Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:	SOUHLAS			
Stanovisko projektanta stavby:	SOUHLAS			
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha:				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.5 - Elektroinstalace

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-95 040,00

D D1 Elektroinstalacem montážní materiál a práce -95 040,00

D D4 kabelové rozvody CYKY -95 040,00

0	K	Pol15	4x 70.. napojení MŠ	m	-90,000	1 056,00	-95 040,00	
---	---	-------	---------------------	---	---------	----------	------------	--

PP

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.5 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-95 040,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-95 040,00	21,00%	-19 958,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-114 998,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.5 - Elektroinstalace

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 040,00

D D1 Elektroinstalacem montážní materiál a práce

95 040,00

D D4 kabelové rozvody CYKY

95 040,00

0	K	Pol15 - R	3x70+1x50 .. napojení MŠ	m	90,000	1 056,00	95 040,00	
---	---	-----------	--------------------------	---	--------	----------	-----------	--

PP

3x70+1x50 .. napojení MŠ - R položka podložená nabídkou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřci

Objekt:

D.1.4.5 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřci

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřci

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 040,00	21,00%	19 958,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 998,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelný a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.5 - Elektroinstalace

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D D1 Elektroinstalacem montážní materiál a práce

0,00

D D4 kabelové rozvody CYKY

0,00

0	K	Pol15	4x 70.. napojení MŠ	m	-90,000	1 056,00	-95 040,00	
<small>PP</small>								
0	K	Pol15 - R	3x70+1x50 .. napojení MŠ	m	90,000	1 056,00	95 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.5 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00



ERDING, a.s.

Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

IČ: 255 12 455, DIČ: CZ25512455

Vážení obchodní přátelé:

Na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na přívodní kabel pro školky objektu 17, 19, 21.

Nabídková cena: Ve smyslu zákona o cenách 526/1991 Sb jsme stanovili návrh smluvní ceny následovně:


Nabídková cena činí	bez DPH
CYKY-J 3x70+50 napojení MŠ 90m*1059,-Kč	95 310,-Kč
Celkem cena bez DPH	95 310,-Kč

Cena neobsahuje: DPH

Platební podmínky: Faktura

Záruční doba: Na montážní práce je poskytována v délce 60 měsíců, na přístroje dle podmínek dodavatele 24 měsíců, záruka je podmíněna pravidelným servisem.

Těšíme se na spolupráci



**CENOVÁ NABÍDKA – Rekonstrukce kotelny a topné
soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21**

ze dne: 7.10.2021

zadavatel: **ERDING , a.s.**
Zaoralova 2058/5
628 00 Brno

Zakázka:

Vážení obchodní přátelé:

Na základě Vaší poptávky zasíláme cenovou nabídku na přívodní kabel pro školky objektu 17, 19, 21.

Nabídková cena:

Ve smyslu zákona o cenách 526/1991 Sb jsme stanovili návrh smluvní ceny následovně:

Nabídková cena činí	bez DPH
CYKY-J 3x70+50 napojení MŠ 90m*1056,-Kč	95 040,-Kč
Celkem cena bez DPH	95 040,-Kč

Cena neobsahuje: DPH
Platební podmínky: Faktura
Záruční doba: Na montážní práce je poskytována v délce 60 měsíců, na přístroje dle podmínek dodavatele 24 měsíců, záruka je podmíněna pravidelným servisem.

Těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Tel.:

.....
podpis



ERDING, a.s.
Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
IČ: 255 12 455, DIČ: CZ25512455

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky zasiláme cenovou nabídku na přívodní kabel pro Akci MŠ Kachlíkova školky - objekty 17, 19, 21.

Nabídková cena:

Nabídková cena činí

bez DPH

CYKY-J 3x70+50 napojení MŠ 90m*1070,-Kč
Celkem cena bez DPH

96 300,-Kč
96 300,-Kč

Platební podmínky: Faktura se splatností 30 dní
Platnost nabídky 30 dní

Záruční doba: Na montážní práce je poskytována v délce 24 měsíců, na přístroje dle podmínek dodavatele 24 měsíců, záruka je podmíněna pravidelným servisem.

Těšíme se na spolupráci

