

Ing. Andrzej Santarius, PhD., MBA
technický dozor pro dopravní stavby

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
200109

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Richard Průša/ 739201106

OSTRAVA
20.09.2021

VĚC:

**Revitalizace centra města Kopřivnice III
Stanovisko AD č. 7**

K předloženému Změnovému listu **ZL 03** sděluji:

V PDPS nebylo řešeno zavěšení stávajícího potrubí vodovodu SO 351 před zahájením zemních prací na SO 201. Došlo k provedení dočasného bypassu, který nevyžadoval dodatečnou vyvěšovací konstrukci. ZL se týká zemních prací.

Se změnovým listem souhlasím.

Za AD stavby



Ing. Richard Průša
vedoucí týmu silnice,
auditor bezpečnosti PK



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Ludvík Michalec
oddělení investic

Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
200109

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Richard Průša/ 739201106

OSTRAVA
12.10.2021

VĚC:

**Revitalizace centra města Kopřivnice III
Stanovisko AD č. 8**

K předloženému Změnovému listu **ZL 04** sděluji:

V PDPS SO 201 bylo navrženo provizorní zahrazení stávajícího toku zeminou bez dodatečných úprav. Věc byla diskutována na kontrolních dnech, nárok zhotovitele byl uznán.

Se změnovým listem souhlasím.

Za AD stavby



Ing. Richard Průša
vedoucí týmu silnice,
auditor bezpečnosti PK



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Ludvík Michalec
oddělení investic

Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
200109

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Richard Průša/ 739201106

OSTRAVA
12.10.2021

VĚC:

**Revitalizace centra města Kopřivnice III
Stanovisko AD č. 9**

K předloženému Změnovému listu **ZL 06** sděluji:

Jedná se o záměnu betonových trub SO 301 za plastové, při zachování dimenze. Důvodem záměny je lepší manipulace a kvalitnější těsnění spojů. Záměna je bez vlivu na cenu.

Se změnovým listem souhlasím.

Za AD stavby



Ing. Richard Průša
vedoucí týmu silnice,
auditor bezpečnosti PK



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Ludvík Michalec
oddělení investic

Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
200109

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Richard Průša/ 739201106

OSTRAVA
12.10.2021

VĚC:

**Revitalizace centra města Kopřivnice III
Stanovisko AD č. 10**

K předloženému Změnovému listu **ZL 07** sděluji:

S ohledem na dlouhou dodací lhůtu materiálu došlo ke změně materiálu potrubí použitého nad tubosiderem u SO 351. Došlo k úpravě dle skutečně použitých délek potrubí.

Se změnovým listem souhlasím.

Za AD stavby



Ing. Richard Průša
vedoucí týmu silnice,
auditor bezpečnosti PK



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Ludvík Michalec
oddělení investic

Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
200109

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Richard Průša/ 739201106

OSTRAVA
12.10.2021

VĚC:

**Revitalizace centra města Kopřivnice III
Stanovisko AD č. 11**

K předloženému Změnovému listu **ZL 08** sděluji:

Jedná se o navýšení množství bouraného žb stropu stávajícího zatrubnění Kopřivničky. Stávající stropní deska je panelová typu Beneš nelze odbourat konstrukci na rubové straně stěn zatrubnění. Chybějící materiál žb je nutno doplnit zásypem 0/32. Skutečnost zjištěna na stavbě po odkopání přemostění.

Se změnovým listem souhlasím.

Za AD stavby



Ing. Richard Průša
vedoucí týmu silnice,
auditor bezpečnosti PK



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Ludvík Michalec
oddělení investic

Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
200109

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Richard Průša/ 739201106

OSTRAVA
12.10.2021

VĚC:

**Revitalizace centra města Kopřivnice III
Stanovisko AD č. 12**

K předloženému Změnovému listu **ZL 10** sděluji:

Jedná se záměnu nadbetonávky stávající římsy na výtoku SO 201 za betonové nevyztužené patky. Změna je z důvodu zjištěného havarijního stavu římsy.

Se změnovým listem souhlasím.

Za AD stavby



Ing. Richard Průša
vedoucí týmu silnice,
auditor bezpečnosti PK



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

Město Kopřivnice
Městský Úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

Oddělení investic
Ludvík Michalec

18.10.2021

Revitalizace centra města Kopřivnice

Stanovisko AD k předloženému Změnovému listu ZL 11

Na základě dohody se statikem Ing. Šenovským a dodavatelem stavby došlo ke změně materiálů v podloží základů stavby SO 901.

Se změnovým listem souhlasím.

Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.



.....
Kamil Mrva Architects, s.r.o.

KAMIL MRVA ARCHITECTS, S.R.O.
Záhumní 1358 tel. 556 811 850
742 21 KOPŘIVNICE
IČO: 28397211 DIČ: CZ66347611

Ludvík Michalec
oddělení investic

Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
200109

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Richard Průša/ 739201106

OSTRAVA
18.10.2021

VĚC:

**Revitalizace centra města Kopřivnice III
Stanovisko AD č. 13**

K předloženému Změnovému listu **ZL 12** sděluji:

Jedná se o demolici nepoužívané větve teplovodu před hotelem, která byla v kolizi s demolicí a SO mostu. Trasa zmíněné větve nebyla vyznačena v digitálních podkladech poskytnutých společností Teplo Kopřivnice, proto demolice nebyla vyčíslena v položkovém rozpočtu stavby.

Se změnovým listem souhlasím.

Za AD stavby



Ing. Richard Průša
vedoucí týmu silnice,
auditor bezpečnosti PK



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava- Moravská Ostrava