

ZMĚNOVÝ LIST č.:

01

Datum předložení TZ:

25.10.2021

Stavba:

Výměna střešní krytiny hlavní budovy výchovného ústavu - VÚ, DDŠ Hostouň

Objekt:

Název změny:

Oprava arkýřů na rekonstruované střeše

Důvod změny:

při rekonstrukci střešní krytiny na hlavní budově VÚDDŠ v Hostouň bylo zjištěno, že stávající arkýře jsou v havarijním stavu, jsou napadeny dřevomorkou, palubky jsou shnilé, rozpadlé a při manipulaci s krytinou začaly odpadávat. tento stav byl zjištěn až při zahájení rekonstrukce střešní krytiny, protože při průzkumné obhlídce, před zahájením prací nebylo možné tento stav zjistit.

Popis změny:

ze stávajících arkýřů byly demontovány shnilé palubky, vyzpravena podkladní plocha, provedena impregnace stávající konstrukce a montáž nové zákrytové desky.

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: ---

Orientační cenový dopad:

Odpčet:

0 Kč

Přípočet:

125 350 Kč

Celkem s DPH:

125 350 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Výchovný ústav, dětský domov se školou,
základní škola, střední škola a školní jídelna

Hostouň, Chodská nám. 131
345 25 Hostouň
IČO: 48342998, tel. 379496412

	Jméno	Datum	Podpis	
Za objednavatele:	[redacted]	25.10.2021	[redacted]	
Za TDI	[redacted]	25.10.2021	[redacted]	SAFIM s.r.o. K Hájovně 772 370 06 Srubec IČO 049 26 676
Za projektanta:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Za zhotovitele:	[redacted]	25.10.21	[redacted]	Relastav TZB s.r.o. Rybná 716/24 110 00 Praha - Staré Město IČO: 025 29 360