

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Prohlídky, kontroly a údržba strojního zařízení degazační stanice

Četnost	Denní záznamy	Čas	
1 x za směnu á 10 min	kontrola tlakové ztráty bezpečnostního (kuličkového) uzávěru se záznamem do provozní knihy	30	min
dle provozních podmínek	čištění kuličkové náplně bezpečnostního (kuličkového) uzávěru při zvýšení jeho tlakové ztráty o 5 kPa oproti výchozí hodnotě	120	min

Četnost prohlídek vychází z AHŘ PD-SF-03-02-003-03 - PRAVIDLA A POKYNY pro údržbu a obsluhu degazační stanice na lokalitě ŽOFIE.

Prohlídky, kontroly a údržba elektro zařízení pro vyvedení výkonu z KGJ

Četnost	Denní záznamy	Čas	
2 x za směnu á 5 min	Vizuální kontrola výzbroje kobky č. 3 v hl. rozvodně 22kV za provozu	30	min
1 x týdně	Kontrola kabelové trasy	30	min

Četnost prohlídek vychází z AHŘ SM-ODRA-22-02, a Místního bezpečnostního a pracovního předpisu pro Hlavní rozvodnu Žofie PD-SF-01-01-015-03.