

Změnový list**č. 3****Stavba:** „Rekonstrukce vzduchotechniky imisní laboratoře v observatoři ČHMÚ v Praze Libuši“**Datum:** 2.11.2021**Vypracoval:** Bros Bau s.r.o., [redacted]**Popis změny a její účel:**

Změna tloušťky izolace rozvodů potrubí chladu z důvodu nedostatku projektované tloušťky izolace na trhu; předpokládaný termín dodání projektované izolace nelze akceptovat z důvodu požadavku na časově omezenou odstávku provozu laboratoře.

Změna tloušťky izolace rozvodu potrubí chladu

- Změna tl. izolace z 60 na 100 mm
- Docenění závěsného systému – doplnění počtu úchytů potrubí

-

-

Kč**74.697,- Kč****Vypracoval dne:****Bros Bau s.r.o.** [redacted]**podpis:****Schválil dne:****ČHMÚ,** [redacted]**podpis:**