

Změnový list**č. 4****Stavba:** „Rekonstrukce vzduchotechniky imisní laboratoře v observatoři ČHMÚ v Praze Libuši“**Datum:** 2.11.2021**Vypracoval:** Bros Bau s.r.o., I [REDACTED]

Popis změny a její účel: Doplnění napojení stávajícího hromosvodu na novou VZT jednotku z důvodu jiných rozměrů a tvaru jednotky
Změna velikosti expanzních nádob chladících jednotek z důvodu spolehlivější funkce chlazení v letních měsících – doporučení zhotovitele

- Napojení hromosvodu na VZT jednotku

- Změna velikosti expanzních nádob chladících jednotek

-

-

Kč**61 188,- Kč****Vypracoval dne:****Bros Bau s.r.o. [REDACTED]****podpis:****Schválil dne:****ČHMÚ, I [REDACTED]****podpis:**