

**Technická specifikace – základní minimální požadavky:**

Požadujeme vícestupňovou technologii, splňující platné normy na čistotu vody ČSN EN 285 A2, ČSN ISO 3696, možnost navýšení výroby úpravny vody o minimálně jednonásobek, demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího zařízení.

Zařízení musí splňovat:

- Filtrace hrubých nečistot
- Změkčení vody
- Filtrace GAC
- Jemná filtrace pro reverzní osmózu
- Reverzní osmóza o výkonu minimálně 140l
- Zásobní nádrž o výkonu minimálně 0,5m<sup>3</sup>
- Čerpadlo pro distribuci upravené vody
- UV sterilizátor dostačujícího výkonu
- Mikrofiltraci upravené vody

Cenová nabídka zahrnuje úpravy na rozvodech upravené vody (3x odběrné místo), náhradní provoz v případě odstávky úpravny vody.

**Další požadavky:**

- v nabídkové ceně je dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě, návod k obsluze v českém jazyce, proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace,
- zajištění záručního servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů
- záruka min. 24 měsíců
- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady