

Příloha č. 1 k objednávce 21/63520

Celsia, s. r. o.

Michálkovická 1959/86

710 00 Ostrava

IČO: 25907590

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-792/2020 u Vás objednááme práce dle nabídkového listu č. 08/11/2021.

Jedná se o:

- přípravu pracoviště, zjišťování stavu omezení dodávky TUV, zjišť.závada regulátoru tlaku SV, zajišť. ND
 - odstavení rozvodů SV, demont a výměna regulátoru tlaku, zjištění prasklého výměníku Alfa Laval pro TUV
 - zajištění dočasné náhrady č.1 výměníku, odstavení, výměna, zjištění opětovné poškození náhr.výměníku a závady na RDT
 - provedení opravy RDT, odstranění kolísání tlaku v systému, výměna Cu potrubí

 - provedení výměny Alfa laval č. 2 za náhr.výměník TUV pro zajištění TUV, zprovoznění dodávky TUV
 - zajištění defin.výměníku Alfa Laval, odstavení, natěsnění nového, kontrola funkce TUV a kontr.těsnosti
- a s tím spojené práce.

Havířov - žst.-výpravní budova, (IC6000385050).

Náklady budou zaúčtovány na zakázku E216HFV01VNN.

Jedná se o zadatelnou činnost.

Dohodnutá cena: 64 370 Kč bez DPH

Termín: 11/2021

Příloha: Nabídkový list 09/11/2021 ze dne 22.11.2021

Nabídkový LIST 09/11/2021

Číslo zakázky	72021		
Název majetku	Havířov VB,VS		6000385050
zahájení prací	04.11.2021	ukončení prací	12.11.2021

popis provedených prací

- příprava pracoviště, zjišťování stavu omezení dodávky TUV, zjišť.závada regulátoru tlaku SV, zajišť. ND
- odstavení rozvodů SV, demont a výměna regulátoru tlaku, zjištění prasklého výměníku Alfa Laval pro TUV
- zajištění dočasné náhrady č.1 výměníku, odstavení, výměna, zjištění opětovné poškození náhr.výměníku a závady na RDT
- provedená oprava RDT, odstranění kolísání tlaku v systému, výměna Cu potrubí
- provedení výměny Alfa laval č. 2 za náhr.výměník TUV pro zajištění TUV, zprovoznění dodávky TUV
- Zajištění defin.výměníku Alfa Laval, odstavení, natěsnění nového, kontrola funkce TUV a kontr.těsnosti

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA
Pravidelný servis tepel.zdrojů					
	Kotel plynový do 50kW	ks			
	plynový ohřivač TUV	ks			
	Kontrola dle ČSN 38 6405	ks			
	Ohniště pro kovárny	ks			
Údržba tepelných zdrojů					
Instalatérské, topenářské a plynářské práce	Údržbové práce, odstranění závad tepelných zdrojů	HZS			
	Příplatek za práci mimo prac.dobu	hod			
Doprava					
	Sazba za provoz vozidla (6x)	km			
	Sazba za ztrátu času	hod			
Soupis ostatních nákladů dle dokumentace					
	Výměník TUV Alfa Laval CB 110 - 20 M	ks			
	Ventil redukční závitový vč.manometru 2"	ks			
	Hol.šroubení 2"	ks			
	těsnící materiál	soubor			
	Cu potr. Regul.dif.tlaku,(RDT), koncovky	soubor			
Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

dne

22.11.2021

podpis

razítko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2089098

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ea351727-92cd-43cd-b66e-f55edf735348

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2021 09:42:05



76bafd45-e531-4aae-a2cc-6a464e65717f