

Oprava požárních dveří DH - budova A, B, D, E, OZM

	ks	cena /ks	cena celkem
Oprava jednokřídlých dveří DP3	1	16 975	16 975
Oprava dvoukřídlých dveří DP3	17	25 155	427 635
Výměna jednokřídlých dveří 80x200 cm DP3 EW 30	1	25 155	25 155
Výměna jednokřídlých dveří 80x200 cm DP3 EI 30	2	25 155	50 310
Výměna dvoukřídlých dveří 145x200 cm DP3 EW30	2	38 270	76 540
Výměna dvoukřídlých dveří 145x200 cm DP3 EI30	12	37 490	449 880
Výměna jednokřídlých dveří 80x200 cm DP1 EI30	5	50 600	253 000
Výměna dvoukřídlých dveří 145x200 cm DP1 EW30	1	53 090	53 090
Výměna dvoukřídlých dveří 145x200 cm DP1 EI30	3	78 435	235 305
Výměna dvoukřídlých dveří atyp. 236x209 cm DP1 EI30	1	89 165	89 165
Výměna dvoukřídlých dveří atyp. 178x247 cm DP1 EI30	2	85 315	170 630
Celkem:	47		1 847 685

U dveří, které je nutné opravit, chybějí samozavírače, jsou poškozené nebo chybějící zpěnovatelné pásy, těžce dovírají, poškozené nebo chybějící kování apod.

Celkovou výměnu dveří za nové je nutno osadit i se zárubněmi, včetně samozavírače a zámkového systému.

Dveře musí splňovat atest ze zkušebny PO vč. dodání certifikátu.

Cena dveří obsahuje veškeré položky s opravou a výměnou spojené: mimostaveništní doprava, přesun hmot, odvoz stavebního odpadu, úklid staveniště.

Montáž musí provádět odborná firma, která má oprávnění na montáž požárních dveří a zabývá se jejich odbornou kontrolou.

V ceně je kalkulována rezerva na nárůst materiálu a je platná do 31.10.2021

(doba od vypsaní do potvrzení smlouvy bývá na DP 3 měsíce).

Dveře, které se mají jen opravit, jsou stále používány a může u nich dojít k většímu poškození, než bylo patrné při prohlídce.

V Praze dne 23.09.2021



na základě plné moci
Energie - stavební a bářská a.s.