

PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče - SO.02

ZMĚNOVÝ LIST č. 37_B

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	Opláštění posuvných dveří	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl investor a generální projektant upozorněn, že v projektové dokumentaci je chybně a nejasně specifikované opláštění kolejnic a dorazových prvků u posuvných dveří na pokojích pacientů. V rámci vzorkování a provedení vzorových dveří, bylo finální provedení dospecifikováno. Jedná se nejasné zadání v projektové dokumentaci.	
Technické řešení změny:	Opláštění kolejnic posuvných dveří bude provedeno z MDF desky v dekoru posuvných dveří, bude doplněn dorazový prvek ke kterému se budou dveře dovírat. Do kolejnic budou doplněny zpomalovače zavírání a dále bude doplněn druhý jednostranně zamykatelný zámek.	
Dokumentace/ příloha ZL:	Výrobní dokumentace	
cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) – MĚNĚPRÁCE	-32.392,4Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.2021	jméno: Pavel Pohořalý
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.21	jméno: Ing. Ondřej Fabián
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.9.21	jméno: Ing. Pavel Richter
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 23.9.2021	jméno: Ing. Jaroslav Novák

ZMĚNOVÝ LIST Č. 37B Opláštění posuvných dveří - POLOŽKOVÝ ROZPOČET**AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Komentář
ZL_37B: Rozpočet odpočty							-32 392,40	
763 Konstrukce suché výstavby							-22 902,60	
200	K	763111R18	SDK příčka tl 100 mm , s PO, profil CW+UW _ (PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE PRVKU - konstrukce typu "H" -1,9*0,7*28 ks	m2	-37,240	615,00	-22 902,60	R-položka
766 Konstrukce truhlářské							-9 489,80	
	K		Cylindrická vložka s čudlíkem z interiérové strany (bez klíče)	ks	-28,000	338,92	-9 489,80	R-položka
VRN							0,00	
			Ocenění výkazu výměr	h	0,000	750,00	0,00	