

Název veřejné zakázky: „Konice – havárie vodovodní přípojky“

Předmět veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je oprava havarijního stavu vodovodní přípojky.

Popis požadovaných prací:

SO01 Bytové jednotky

Jedná se o opravu havarijního stavu soukromé části vodovodní přípojky. Stávající ocelové potrubí prasklo a došlo k únikům vody a následně muselo být odstaveno. Oprava bude spočívat v odkrytí stávajícího potrubí, jeho výměna a zpětné napojení. Nové potrubí PE 100 SDR D 32.

Obecné

Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zhotovitel splní podmínky stanovené správcem technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod..

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činnostmi zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě“.

Práce prováděné za provozu musí probíhat, tak aby nedocházelo k ohrožení provozuschopnosti nebo ohrožení zdraví veřejnosti a provozního personálu. Budou prováděna opatření k minimalizaci negativních účinků stavby na provoz.

Součástí stavebních prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.

Zvláštní technické podmínky

- Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude vždy proveden i řádný úklid okolních ploch.
- Pro kontroly prací bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.

- Před zahájením výkopových prací nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.
- Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly drážní provoz.
- Zhotovitel je povinen dle splnění podmínek vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku na zábor pozemku výše uvedených prací.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2130939

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e6e029a9-53a6-417d-a419-d2bbdc5cd7d8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2021 06:52:05



a8a1be35-c0ca-4482-a376-26c14f971c19