



- VYSVĚTLIVKY**
- PROJEKTOVANÁ TRAFOSTANICE
 - PROJ. STAV: ZEMNÍ KABEL VN
 - PROJ. ZEMNÍ KABEL NN / SPOJKA / STAV: ZEMNÍ KABEL NN
 - STAV: VRCHNÍ VEDENÍ NN / BETONOVÝ SLOUP
 - VÝMĚNA VRCHNÍHO VEDENÍ NN / PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR
 - NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘŇ / VÝMĚNA ROZPOJOVACÍ SKŘŇE / STAVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘŇ
 - SÍŤOVACÍ KABEL - CETN
 - PLYNOVOD VTL - GASNET
 - PLYNOVOD NTL - GASNET
 - VODOVOD - SŮVK
 - KANALIZACE - SŮVK

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: VN - AC 3, 35.000 V, 50 Hz, IT(r)
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 bude provedena dle PNE 33 0008-1 na straně VN zohledněn v síťovém výhledu

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3P4EN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 bude provedena dle PNE 33 0008-1 na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističků v síťích TN-C

KRAJ: ÚSTECKÝ
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VARNSDORF
 OBEC: VARNSDORF

| | | |
|--|---|--|
| ZPRACOVATEL PD: DISTRIBUCE TEPLICKÁ 8748, DEČN IV, PSC 405 02 | INVESTOR: ČEZ DISTRIBUCE, A. S., TEPLICKÁ 8748, DEČN IV, PSC 405 02, IČ: 247 29 935 | ČÍSLO PARÉ: |
| NAZEV STAVBY: DC-VARNSDORF unifikace, DC_1927 | PROJEKTANT: ING. LADISLAV NOVÁK KRESLIL: ING. LADISLAV NOVÁK | ČÍSLO ZAKÁZKY: IE-12-4008475 FORMÁT: Bx1,5 A4 STUPĚN PD: DUR DATUM: 01/2021 MĚŘTKO: 1:500 C. VYKRESU: 1 |
| VYKRES: PROJEKTOVANÝ STAV | | |