

KUPNÍ SMLOUVA č. 02/2001

o dodávce a odběru tepla

Obsah smlouvy:

Článek 1. - Smluvní strany

Článek 2. - Předmět smlouvy

Článek 3. - Doba trvání smlouvy

Článek 4. - Místo plnění

Článek 5. - Parametry dodávaného tepla, roční množství dodávek tepla

Článek 6. - Kupní cena, platební podmínky

Článek 7. - Smluvní pokuta

Článek 8. - Ukončení smlouvy

Článek 9. - Závěrečná ustanovení

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Níže uvedené smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., a ustanoveními § 588 a dalšími §§ následujícími zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku tuto kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla:

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Prodávající: Městská teplárenská Sedlčany s.r.o.

se sídlem: Církvičská čp.581

IČO :

DIČ :

Bankovní spojení :

č. účtu :

Osoba oprávněná k uzavření smlouvy:

dále jen "dodavatel"

1.2. Kupující: Město Sedlčany

se sídlem v: nám.T.G.Masaryka čp.32, Sedlčany

IČO :

DIČ :

Bankovní spojení:

č.účtu:

Osoba oprávněná k uzavření smlouvy:

dále jen "odběratel"

Článek 2.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je:

- a.) závazek dodavatele dodávat odběrateli teplo v teplotním médiu, jehož množství a jakost jsou specifikovány v následujících ustanoveních této smlouvy a v jejích nedílných přílohách, a převádět na něho vlastnické právo k této věci
- b) závazek odběratele odebírat předpokládané množství tepla a platit platnou kupní cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek 3.

Doba trvání smlouvy

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu trvání nájemního vztahu subjektu dodavatele tepla k provozovanému zařízení pro výrobu a rozvod tepla.

Článek 4.

Místo plnění předmětu smlouvy

4.1. Dodávka tepla je splněna přechodem tepelné energie o sjednaných hodnotách ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.

4.2. Konkrétní místo plnění předmětu smlouvy je uvedeno v příloze č.2. smlouvy - "Pasport odběrného místa".

Článek 5.

Parametry a množství dodávaného tepla

5.1. Kvalitativní parametry dodávky tepla, platné ve vztahu k této smlouvě, tj. zejména typ teplotního média, maximální sjednaný odběr, přípustné teplotní rozmezí teplotního média a případně další údaje, jsou uvedeny v příloze č.2. smlouvy - "Pasport odběrného místa".

5.2. Celkový průměrný plánovaný odběr tepla za kalendářní rok včetně časového rozlišení odběru - odběrového diagramu, je uveden v příloze č. 2. smlouvy - "Pasport odběrného místa." Změny odběrového diagramu na budoucí rok sjednává kupující s prodávajícím vždy do 30.11. předcházejícího roku.

5.3. Pro každý rok trvání smlouvy bude plánovaný odběr stanoven v příloze č.3 "Dohoda o ceně a platebních podmínkách.. V případě změny plánovaného odběru tepla během kalendářního roku bude vypracován dodatek měnící přílohu č.3. smlouvy.

5.4. Technické a obchodní podmínky dodávky tepla stanoví příloha č.1. smlouvy - "Technické a obchodní podmínky dodávek tepla".

Článek 6.

Kupní cena, platební podmínky

6.1. Cena tepelné energie je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších úprav a doplnění a s cenovými rozhodnutími Ministerstva financí ČR.

6.2. Kalkulovaná cena tepelné energie, vztahující se k plnění předmětu této smlouvy, je uvedena v příloze č.3. smlouvy - "Dohoda o ceně a platebních podmínkách".

6.3. Ceny tepla platí za odběr v místě plnění.

6.4. Cena tepelné energie se skládá pouze ze sazby za tepelnou energii v Kč/GJ.

6.5. Cenu tepla dokládá dodavatel odběrateli kalkulací ceny a přehledem nákladů podle čl.6.9.

6.6. Pro všechny domácnosti zásobované z plynofikovaných kotelen platí jednotná cena tepla.

6.7 Předpokládanou cenu tepla kalkuluje dodavatel na období nejdéle jednoho kalendářního roku. V průběhu tohoto období může být změněna zejména z důvodu:

- změny ceny nakupované energie, paliva nebo dalších nákladových vstupů výroby tepelné energie,
- změny konstrukce ceny tepla na základě legislativních úprav v průběhu účtovacího období,
- změn v celkové bilanci prodeje tepla

6.8 Pokud dojde ke změně kalkulované ceny tepelné energie, bude dodržován následující postup: Dodavatel vypracuje novou přílohu č.3. smlouvy - "Dohoda o ceně a platebních podmínkách a prokazatelně ji doručí odběrateli. Tato nová příloha smlouvy, pokud bude doručena do 10. kalendářního dne příslušného měsíce, vstupuje v platnost od 1. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě nesplnění termínu doručení nové přílohy do 10. dne v měsíci, vstupuje nová příloha v platnost až od 1. dne měsíce následujícího po měsíci navrhovaném.

6.9 Vzhledem k předpokládaným změnám cen paliv, kolísání objemu dodávek tepla a k nutnosti dodržet regulovanou výši ceny tepelné energie bude po skončení kalendářního roku provedena kontrola kalkulované ceny a výsledná cena tepla bude stanovena podle skutečných objemů dodávek tepla v souladu s cenovými předpisy.

6.10 Vyúčtování dodávek tepla a vypořádání záloh za příslušný rok bude provedeno v souladu s bodem 6.9 nejpozději do 28.2. následujícího roku.

6.11 Součástí ceny tepla nejsou náklady na vodné a stočné v TUV. Tyto náklady budou vyúčtovány odděleně od dodávek tepla v cenách dodavatele vody v termínu do 28.2. následujícího roku.

6.12 Způsob měření a postupy pro stanovení množství dodané tepelné energie pro účely stanovení úhrady odběratele je uveden v příloze č.1. smlouvy - "Technické a obchodní podmínky dodávek tepla".

6.13 Pro další kalendářní rok předá dodavatel odběrateli přílohu č.3 a kalkulaci ceny tepla platnou od 1.1. nejpozději do 15.12. příslušného roku.

Platební podmínky

6.14 Vyúčtování dodávek tepla dle čl.6.10. bude provedeno fakturou mající náležitosti účetního dokladu podle §11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a obsahující náležitosti a údaje běžného daňového dokladu podle §12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.15 Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury odběrateli.

6.16. Peněžitý závazek smluvních stran je splněn, když nejpozději v poslední den splatnosti je předmětná úhrada připsána na účet adresáta.

6.17 Pokud odběratel nemůže pravidelně plnit své platební povinnosti, vyplývající z této smlouvy, je povinen tuto skutečnost v době splatnosti nahlásit dodavateli.

6.18 Na úhradu nákladů na dodávku tepla a TUV v průběhu roku poskytne odběratel dodavateli zálohy stanovené v příloze č. 3 smlouvy - Dohoda o ceně a platebních podmínkách

Článek 7.

Smluvní pokuta

7.1. Pro případ prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu v výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

až do úplného zaplacení dlužné částky. vedle nároku na smluvní pokutu zůstává zachován nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

7.2. Smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení se sjednává pro případ porušení povinností dodavatele uvedených v odst. 6.10., 6.11., 6.13. s tím, že základem pro výpočet smluvní pokuty je jedna dvanáctina ceny dodávek tepla za příslušný rok.

Článek 8.

Ukončení smlouvy

8.1. Platnost smlouvy skončí dnem ukončení nájemního vztahu subjektu dodavatele k zařízení pro výrobu a rozvod tepla, z něhož je teplo dodáváno odběrateli.

8.2. Smlouva může být před uplynutím doby uvedené v odst. 8.1. smlouvy ukončena výhradně písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takové dohodě. K tomuto datu se obě smluvní strany zavazují vyrovnat své vzájemné závazky.

8.3. V případě zániku kterékoli ze smluvních stran je touto smlouvou v plném rozsahu vázán právní nástupce zaniklé právnické osoby, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany si navzájem garantují právo přesvědčit se prostřednictvím svých zaměstnanců, zda druhá smluvní strana řádně plní své závazky vyplývající z této smlouvy.

9.2. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo s ní související příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice.

9.3. Vzniklé rozpory vyplývající z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny a rozhodovány na návrh jedné ze stran příslušným soudem.

9.4. Všechny nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou a zaslány poštou doporučenou zásilkou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

9.5. Doručovacím místem pro písemný styk smluvních stran jsou podatelny v jejich sídle.

9.6. Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o jakýchkoliv okolnostech významných pro plnění této smlouvy, především o veškerých změnách týkajících se podmínek platebního styku, o změnách osob pověřených určitými činnostmi (viz čl. 1. smlouvy), změnách adres, telefonních a telefaxových číslech uvedených v této smlouvě apod.

9.7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplnění smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými jednajícími zástupci smluvních stran, a to na téže listině. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Obě strany opatří dodatky smluv též otiskem razítka svého obchodního jména. Případné dodatky smlouvy se vyhotovují ve čtyřech stejnopisech.

9.8. Veškeré písemné dokumenty týkající se této smlouvy musí být objektivně čitelné, jinak se k nim nepřihlíží a nemají právní platnost.

9.9. Veškerá jiná předcházející písemná nebo ústní ujednání ve věci předmětu této smlouvy pozbývají platnosti dnem, kdy tato smlouva vstoupí v platnost.

9.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy stvrzují svým vlastnoručním podpisem a otiskem razítka obchodní společnosti.

9.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technické a obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Pasport odběrného místa

- po dohodě smluvních stran bude vyhotovena do 31.8.2001

Příloha č. 3- Dohoda o ceně a platebních podmínkách

9.12. Tato smlouva o 5 stranách a třech přílohách je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

9.13. Smluvní strany se dohodly, že jsou touto smlouvou vázány s účinností ode dne 1.ledna 2001.

V Sedlčanech dne:

15 -01- 2001

.....
dodavatel

.....
odběratel

Příloha č. 1. ke smlouvě č. 02/2001**Technické a obchodní podmínky dodávek tepla
Zásady řízení provozu soustavy CZT****Čl. 1.****Základní ustanovení**

1. "Zásady řízení provozu soustavy CZT" (dále jen "Zásady...") platí pro lokality, provozované dodavatelem v souladu se smlouvou.
2. Řízením provozu na předmětných lokalitách je pověřen provozovatel soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále jen soustavy) na základě dohody mezi jednotlivými provozovateli zařízení soustavy (řídící soustavy).
3. "Zásady..." se vztahují na všechny subjekty, podílející se na provozování soustavy.
4. Pro účely "Zásad..." je za dodavatele považován provozovatel soustavy, za odběratele všechny ostatní subjekty, zásobované prostřednictvím soustavy teplem.
5. Pro účely "Zásad..." je za provozování soustavy považována dodávka tepla v souladu s uzavřenými obchodními smlouvami a veškeré činnosti s tím související (např. opravy, údržba, odstraňování příčin a důsledků mimořádných provozních událostí a havárií a pod.).
6. Odběratelé jsou povinni postupovat dle dispozic řídícího soustavy, pokud nejsou v rozporu s platnými předpisy.
7. Dodavatel je při řízení soustavy povinen postupovat v souladu s platnými předpisy a s pravidly, odsouhlasenými odběrateli.

Čl. 2.**Uzavírání smlouvy**

1. Smlouva na dodávku a odběr tepla se uzavírá písemnou formou. Součástí smlouvy jsou Technické a obchodní podmínky dodávky tepelné energie, Pasport odběrného místa, Dohoda o ceně a platebních podmínkách a další přílohy dle potřeby.
2. Pokud je jedinému odběrateli realizována dodávka na více odběrných míst, uzavírá dodavatel s odběratelem jedinou smlouvu, ve které jsou sjednány podmínky dodávky pro všechna odběrná místa odběratele a pro jednotlivá odběrná místa jsou samostatné pasporty odběrného místa.

Čl.3.**Změny smlouvy**

1. Odběratel ručí za trvalou správnost údajů uvedených ve smlouvě a v pasportu odběrného místa týkající se věci v jeho vlastnictví nebo věci, kterou spravuje.
Případnou změnu těchto údajů oznámí dodavateli:
 - je-li odběrateli známo, že má dojít ke změně některého z údajů jím uvedených v pasportu k odběru tepla, zavazuje se projednat tuto změnu s dodavatelem nejméně 10 dnů před požadovanou platností úpravy
 - pokud nutnost změny nastane neočekávaně, je odběratel povinen neprodleně písemně informovat dodavatele o této změně a předložit dodatek ke Smlouvě.

Čl. 4.

Provozní podmínky a závazky související

1. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu hlásit dodavateli všechny závady a práce prováděné na odběrném tepelném zařízení (včetně zařízení podružných odběratelů), které mají nebo mohou mít vliv na kvalitu a plynulost dodávky tepla nebo na vyregulování otopné soustavy. Současně je odběratel povinen zajistit urychlené odstranění závad na zařízení, které vlastní nebo spravuje. Odběratel je povinen zajišťovat potřebnou součinnost s dodavatelem při řešení vzniklých provozních situací.

2. Odběratel je povinen umožnit oprávněným pracovníkům dodavatele přístup k zařízení dodavatele, umístěnému v objektu odběratele.

3. Odběratel umožní dodavateli na náklady dodavatele zřízení samostatně měřitelného přívodu elektrické energie pro účely měření a regulace zařízení dodavatele.

4. Odběratel umožní dodavateli, aby si zajistil jednotlivé části svého zařízení, umístěného v zařízení nebo objektech odběratele, proti neoprávněné manipulaci a poškození. Odběratel se zavazuje okamžitě hlásit dodavateli případné zjištěné neoprávněné zásahy či poškození tohoto zařízení.

5. Teplonosné médium je majetkem dodavatele a odběratel se zavazuje vracet teplonosné médium dodavateli. Doplnění sekundárních rozvodů teplonosným médiem z primární strany rozvodu je bez souhlasu dodavatele zakázáno.

6. Odběratel se zavazuje nezasahovat bez souhlasu dodavatele do systému distribuce a spotřeby tepla. Zejména se jedná o následující činnosti, které jsou:

a. bez předcházejícího souhlasu dodavatele zakázány:

- změny nastavení provozních parametrů odběrného místa
- změny dimenzí či provozních charakteristik odběrného místa či jeho částí
- jiné změny odběrného zařízení, které mají nebo mohou mít vliv na provozní parametry dodavatelem provozované soustavy nebo na plnění závazků dodavatele ke třetím osobám

b) bez předchozího informování dodavatele zakázány:

- výměna podstatných částí zařízení odběrného místa (např. rozvody, regulační a uzavírací armatury a pod.), s výjimkou běžných provozních oprav, které nemají vliv na hydraulické parametry soustavy

Čl. 5.

Přerušování dodávky

1. Za omezení nebo přerušování dodávky se považuje neplnění sjednaných podmínek dodávky tepla ze strany dodavatele, způsobené příčinami, uvedenými v energetickém zákoně.

2. Dodavatel je povinen sdělovat odběratelům termíny plánovaných oprav, rekonstrukcí, údržbových a revizních prací nejpozději 14 dnů před započatím jejich provádění.

3. Písemné sdělení o uplatnění plánovaných oprav, rekonstrukcí, údržbových a revizních prací musí obsahovat důvod přerušování dodávky, předpokládaný termín, po jaký bude přerušování uplatněno, případný návrh řešení situace nebo návrh dalšího postupu a podpis pověřeného zástupce dodavatele.

4. Dodavatel je dále povinen oznámit odběrateli poruchy vzniklé na jeho zařízení, mající vliv na kvalitu dodávek. Dodavatel vznik takové situace ohlásí odběrateli telefonicky a následně písemně s udáním důvodu a předpokládanou dobou trvání poruchy.

Čl. 6

Měření dodávky tepla pro účely stanovení úhrady

Obecná pravidla

1. Měřiče tepla a průtoku, používané pro účely platebního styku při dodávce tepla a TUV jsou uvedeny v příloze smlouvy č.2 - pasport odběrného místa.

2. Uvedené měřiče vlastní a provozuje na své náklady dodavatel s výjimkou měřičů ve vlastnictví odběratele.

3. Údaje měřičů ve vlastnictví odběratele bude dodavatel akceptovat a využívat ke stanovení množství dodávky v případě dodržení požadavků zákona č.505/90 Sb., o metrologii. Způsob využívání těchto měřičů bude stanoven samostatnou dohodou, která není součástí smlouvy o dodávce tepla. Provozovatelé měřičů se zavazují provádět odečty měřičů 1x měsíčně, vést o odečtech průběžnou evidenci, kterou na vyžádání předloží k nahlédnutí ostatním smluvním partnerům.

4. Přístup k měřičům v majetku či správě dodavatele, umístěným v objektu odběratele, za účelem odečtů měřičů bude zajištěn předáním klíčů.

5. Skutečnosti podstatně ovlivňující úroveň vyúčtování nebo uplatnění sankcí se považují za prokázané, pokud tyto byly zjištěny společně oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pokud byl o předmětné věci vyhotoven zápis potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Čl. 7.

Pravidla pro stanovení množství dodávky tepla pro vytápění a dodávky tepla v TUV

1. Celková cena dodávky tepla a TUV, připadající na jednu zúčtovací jednotku (odběrné místo), se stanoví jako součet samostatně vyúčtovaných finančních částek za dodávku tepla pro vytápění a za dodávku TUV.

2. Celková cena dodávky tepla pro vytápění, připadající na jednu zúčtovací jednotku (odběrné místo), se stanoví :

a) u měřené dodávky tepla jako součin celkového množství tepla naměřeného v technických jednotkách za účtovací období na měřiči tepla na vstupu do zúčtovací jednotky (odběrného místa), násobeného stanovenou jednotkovou cenou

b) u neměřené dodávky tepla jako součin celkového množství tepla na vstupu do zúčtovací jednotky v technických jednotkách, stanoveného za účtovací období technickým výpočtem a násobeného stanovenou jednotkovou cenou

c) pokud je jedním měřičem tepla měřeno teplo pro více zúčtovacích jednotek (odběrných míst) nebo pokud není dodávka tepla měřena, rozdělí se celkové množství tepla pro vytápění na jednotlivé zúčtovací jednotky (odběrná místa) postupem dle vyhlášky č. 245/1995 Sb. a 85/98 Sb.

3. Celková cena dodávky centrálně připravované TUV

Celková cena dodávky tepla pro ohřev TUV na lokalitě se stanoví jako součin jednotkové ceny tepla v místě ohřevu TUV (v Kč na technickou jednotku) a množství tepla, spotřebovaného pro ohřev TUV. Množství tepla spotřebovaného pro ohřev TUV se stanoví dle údajů rozlišovacího měření v místě ohřevu TUV.

4. Cena dodávky tepla v TUV připadající na jednu zúčtovací jednotku (odběrné místo) se stanoví v souladu s vyhláškou č. 245/1995 Sb. a 85/98 Sb. Úhrada za spotřebu vody doplněné do systému TUV na uzavřené lokalitě za účtovací období se účtuje odděleně od úhrady za dodávku tepla v TUV v souladu s vyhláškou č. 245/1995 Sb. a 85/98 Sb.

Podíl dodávky tepla v TUV připadající na jednu zúčtovací jednotku (odběrné místo) se stanoví v souladu s ustanoveními § 8 vyhlášky č. 245/1995 Sb. a 85/98 Sb.

5. Pořízení náhradních údajů. V případě poruchy měřičů tepla a průtoku bude množství tepla pro účely stanovení úhrady odběratelů stanoveno náhradním způsobem - technickým výpočtem z průměrných denních dodávek před poruchou měřicího zařízení v klimaticky stejném a řádně měřeném období. Pokud bude množství tepla nebo TUV stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování dodávky.

Čl. 8.

Skladba sestavy vyúčtování

1. Při vyúčtování účtovacího období předloží dodavatel odběrateli fakturu za dodávku tepla a TUV za účtovací období.

2. V případě pochybností s předloženými podklady si odběratel může vyžádat výpis odečtů měřičů tepla za účtovací období. Dodavatel je oprávněn odběrateli poskytnout tento doklad výhradně s údaji vztahujícími se ke stanovení úhrady odběratele.

3. Doklady vyúčtování musí zahrnovat informace vztahující se k uplatnění ceny tepla a vody v průběhu účtovacího období včetně termínů jejich uplatnění. Technické jednotky (GJ, m³) se pro potřeby vyúčtování uvádějí s přesností na jedno desetinné místo.

5. Faktura musí obsahovat všechny údaje o dodávkách tepla a TUV včetně ceny v příslušném účtovacím období a standardní údaje pro fakturaci.

V případě současné fakturace na více odběrných míst pod jedním variabilním symbolem je nutno postupovat tak, aby faktura obsahovala všechny údaje pro identifikaci plateb (např. formou přílohy či dohody).

Čl. 9.

Závěrečná ustanovení

1. Technické a obchodní podmínky pro dodávku tepla byly projednány se všemi subjekty účastněnými na provozu soustavy výroby a rozvodu tepla.

2. Technické a obchodní podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy na dodávku a odběr tepla.

V Sedlčanech dne:

15 -01- 2001

Za dodavatele

Za odběratele

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 02/2001**Pasport odběrného místa (OM)**

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce:

1.1. Město Sedlčany PSČ 264 01

1.2. Ulice dle odběrného místa

1.3. Č.p. dle odběrného místa

1.4. Místo předání dodávky tepla: strojovna UT v č.p.

2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel**2.1. Dodávka tepla - parametry v předávacím místě**

- Teplonosné médium: teplá voda

- Teplota média: - přívod 65°C – 90°C

- zpátečka 50°C - 70°C

- Tlak dle odběrného místa

- Regulace - automatická ekvitermní dle venkovní teploty

- Noční útlum ANO

2.2. Orientační předpoklad průměrné spotřeby tepla za rok dle odběrného místa**2.4 Časové rozlišení dodávky tepla - odběrový diagram – dle odběrného místa**

Období/kWh	bytové odběry		nebytové odběry		celkem
	UT	TUV	UT	TUV	

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Celkem

kWh

2.4. Doplnující údaje

Výměra podlah.ploch dle vyhl. č. 372/2001 Sb.

- č.p. dle odběrného místa [m2]

3. Dodávka TUV

3.1. Centrální dodávka TUV do objektu	NE
3.2. Ohřev TUV v objektu	ANO
3.3. Minimální teplota TUV v místě předání	45°C
3.4. Maximální teplota TUV v místě předání	60°C
3.5. Dodávka TUV od - do	24 hod

4. Měření odběrů

4.1. Měření tepla	
měřidlo na vstupu do odběrného místa	ANO
patní fakturační měřidlo umístěno v objektu	ANO
4.2. Měření TUV	
měřidlo TUV na vstupu do odběrného místa	ANO
měřidla tepla pro ohřev TUV v objektu	ANO
4.3. Měřidla	

V Sedlčanech dne 1.1.2001

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 647

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Na Severním sídlišti I.

čp.: 647

místo: Sedičany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 648
- teplé užitkové vody: strojovna OM 648

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
- teplota média: Přívod 60°C - 90°C
Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 500 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 170 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTÚV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM čp.648
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM čp.648
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 659

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Na Severním sídlišti II.

čp.: 659

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody ANO
- Studené vody pro OTÚV ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla strojovna OM 662
- teplé užitkové vody strojovna OM 662

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 500 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 170 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT,OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM čp.662
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 

- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM čp.662
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 673

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Na Severním sídlišti III.

čp.: 673-6

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 676
- teplé užitkové vody: strojovna OM 676

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
- teplota média: Přívod 60°C - 90°C
Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 500 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 170 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 676
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 100 %

čp. 673
čp. 674
čp. 675
čp. 676

- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 676
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 100 %

čp. 673
čp. 674
čp. 675
čp. 676

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 725

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: U Školky

čp.: 725

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 725
- teplé užitkové vody: strojovna OM 725

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 180 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 60 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 725
- podíl odběratele na celkovém odběru

tepla k ÚT v OM: 100% (

čp. 725

čp. 726

čp. 727

- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO

- měřidlo umístěno v : strojovna OM 725

- podíl odběratele na celkovém odběru

tepla k OTUV v OM: 100% (

čp. 725

čp. 726

čp. 727

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 738

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: U Školky

čp.: 738-9

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 738
- teplé užitkové vody: strojovna OM 738

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
 - regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 250 kW



4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
 - dodávka TUV hodin: 24 hodin
 - výkon pro TUV: 100 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTÚV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 738
- podíl odběratele na celkovém odběru
 - tepla k ÚT v OM: 100 % ()
 - čp. 738
 - čp. 739
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 738
- podíl odběratele na celkovém odběru
 - tepla k OTUV v OM: 100 % ()
 - čp. 738
 - čp. 739

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 879

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Havlíčkova

čp.: 879-880

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 880
- teplé užitkové vody: strojovna OM 880

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
 - regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 150 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
 - dodávka TUV hodin: 24 hodin
 - výkon pro TUV: 50 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT

	TE k ÚT	TE k OTÚV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
<i>celkem</i>				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 880
- podíl odběratele na celkovém odběru
 - tepla k ÚT v OM: 100 %
 - čp. 879
 - čp. 880
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 880
- podíl odběratele na celkovém odběru
 - tepla k OTUV v OM: 100 %
 - čp. 879

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 172

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: 28.října

čp.: 172-3

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 172
- teplé užitkové vody: strojovna OM 172

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
- teplota média: Přívod 60°C - 90°C
Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 116 kW



4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 15 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTÚV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 172
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 100 % 
čp. 172
čp. 173
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 172
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 100 % 
čp. 172
čp. 173

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 175

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: 28.října

čp.: 175

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 175
- teplé užitkové vody: strojovna OM 175

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
- teplota média: Přívod 60°C - 90°C
Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 116 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 15 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 175
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 100 %

- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 175
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 100 %

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 622

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Havlíčkova

čp.: 622-4

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 624
- teplé užitkové vody: strojovna OM 624

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
 - regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 200 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
 - dodávka TUV hodin: 24 hodin
 - výkon pro TUV: 70 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 624
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 100 %
 - čp. 622
 - čp. 623
 - čp. 624
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 624
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 100 %
 - čp. 622
 - čp. 623
 - čp. 624

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 1057

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Za Nemocnicí

čp.: 1057-8

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 1058
- teplé užitkové vody: strojovna OM 1058

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
- teplota média: Přívod 60°C - 90°C
Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 150 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 30 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 1058
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 100 % ([redacted]
čp. 1057 [redacted]
čp. 1058 [redacted]
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 1058
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 100 % ([redacted]
čp. 1057 [redacted]
čp. 1058 [redacted]

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 1059

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Za Nemocnicí

čp.: 1059-61

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 1060
- teplé užitkové vody: strojovna OM 1060

4. Technické podmínky dodávek v místě předání





4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
- teplota média: Přívod 60°C - 90°C
Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 200 kW



4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 70 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
<i>celkem</i>				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 1060
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 100 % (
čp. 1059
čp. 1060
čp. 1061
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 1060
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 100 % (
čp. 1059
čp. 1060
čp. 1061

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 503

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Sokolovská

čp.: 503-5

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 504
- teplé užitkové vody: strojovna OM 504

4. Technické podmínky dodávek v místě předání


4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
 - regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 100 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
 - dodávka TUV hodin: 24 hodin
 - výkon pro TUV: 100 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 504
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 100 % (
 - čp. 503
 - čp. 504
 - čp. 505
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 504
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 100 % (
 - čp. 503
 - čp. 504
 - čp. 505

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 506

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Sokolovská

čp.: 506-8

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 507
- teplé užitkové vody: strojovna OM 507

4. Technické podmínky dodávek v místě předání





4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
- teplota média: Přívod 60°C - 90°C
Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 100 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 100 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTÚV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
<i>celkem</i>				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 507

- podíl odběratele na celkovém odběru

tepla k ÚT v OM: 100 %

čp. 506

čp. 507

čp. 508

- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO

- měřidlo umístěno v : strojovna OM 507

- podíl odběratele na celkovém odběru

tepla k OTUV v OM: 100 %

čp. 506

čp. 507

čp. 508

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 521

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Sokolovská

čp.: 521-3

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 521
- teplé užitkové vody: strojovna OM 521

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 100 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 78 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 521
- podíl odběratele na celkovém odběru tepla k ÚT v OM: 100 %
 - čp. 521
 - čp. 522
 - čp. 523
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 521
- podíl odběratele na celkovém odběru tepla k OTUV v OM: 100 %
 - čp. 521
 - čp. 522
 - čp. 523

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 524

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Sokolovská

čp.: 524-6

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 521
- teplé užitkové vody: strojovna OM 525

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 100 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 78 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: NE
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 521
- podíl odběratele na celkovém odběru tepla k ÚT v OM: 100 %
 - čp. 524
 - čp. 525
 - čp. 526

- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: NE
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 521
- podíl odběratele na celkovém odběru tepla k OTUV v OM: 100 %
 - čp. 524
 - čp. 525
 - čp. 526

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 548

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Dělnická

čp.: 548-9

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 521
- teplé užitkové vody: strojovna OM 548

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
 - regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 100 kW


4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 78 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTÚV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: NE
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 521
- podíl odběratele na celkovém odběru
 - tepla k ÚT v OM: 100 % 
 - čp. 548
 - čp. 549
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: NE
 - měřidlo umístěno v : strojovna OM 521
- podíl odběratele na celkovém odběru
 - tepla k OTUV v OM: 100 % 
 - čp. 548
 - čp. 549

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 871

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Nám. Komenského

čp.: 871-2

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 877
- teplé užitkové vody: strojovna OM 877

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 450 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 150 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: NE
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 877
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 100 %
čp. 871
čp. 872
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: NE
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 877
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 100 %
čp. 871
čp. 872

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 876

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Nám. Komenského

čp.: 876-7

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO
- Studené vody pro OTÚV: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: strojovna OM 877
- teplé užitkové vody: strojovna OM 877

4. Technické podmínky dodávek v místě předání

4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
- teplota média: Přívod 60°C - 90°C
Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,30 Mpa - 0,50 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 450 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 150 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT, OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTÚV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 877
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k ÚT v OM: 100 %
čp. 876
čp. 877
- měřidlo TE k OTUV na vstupu do OM: ANO
- měřidlo umístěno v : strojovna OM 877
- podíl odběratele na celkovém odběru
tepla k OTUV v OM: 100 %
čp. 876
čp. 877

Pasport odběrného místa (OM)

Evidenční číslo: 636

Platnost pasportu OM ode dne 1.1.2001

1. Údaje o odběrném místě - zúčtovací jednotce

Celá adresa

ulice: Švermova

čp.: 636

místo: Sedlčany

2. Specifikace dodávek služeb

- Teplo pro ústřední vytápění: ANO
- Teplo pro ohřev teplé užitkové vody: ANO

3. Místo předání dodávky:

- tepla: domovní kotelna OM 636
- teplé užitkové vody: domovní kotelna OM 636

4. Technické podmínky dodávek v místě předání


4.1.- Dodávka tepla k ústřednímu topení

- teplotnostné médium: Teplá voda
 - teplota média: Přívod 60°C - 90°C
 - Zpátečka 50°C - 70°C
- provozní tlak: 0,1 Mpa - 0,25 Mpa
- regulace: Automatická ekvitermní regulace dle venkovní teploty
- výkon pro ÚT: 90 kW

4.2.- Dodávka teplé užitkové vody včetně vody studené

- ohřev TUV v objektu: ANO
- minimální teplota TUV v místě předání: 45°C
- maximální teplota TUV v místě předání: 60°C
- dodávka TUV hodin: 24 hodin
- výkon pro TUV: 8 kW

4.3.- Předpokládaný odběr tepla OM k ÚT,OTUV včetně STV

	TE k ÚT	TE k OTUV	CELKEM	STV
	GJ	GJ	GJ	m3
leden				
únor				
březen				
duben				
květen				
červen				
červenec				
srpen				
září				
říjen				
listopad				
prosinec				
celkem				

4.4.- Měření odběrů

- měřidlo TE k ÚT na vstupu do OM: NE
 - měřidlo umístěno v : výpočtem z posledního měření účinnosti kotlů
- podíl bytů na celkové spotřebě tepla k ÚT a OTUV v OM: 

Příloha č. 3

**Dohoda
o ceně a platebních podmínkách**

pořad.číslo dohody: 17. ke smlouvě č. 02/2001 ze dne 15.1.2001

uzavřená mezi smluvními stranami:

dodavatel: Městská teplařenská
Sedlčany, s.r.o.
Církevní 581
264 01 Sedlčany

odběratel: Město Sedlčany
T.G.Masaryka 32

264 80 Sedlčany

zastoupený:

zastoupený:

Čl. 1.

Kalkulovaná cena tepelné energie pro rok 2017

1.1. Pro dodávky tepelné energie pro odběrná místa a dodávková množství, sjednaná touto smlouvou, je kalkulována následující předpokládaná cena za dodávku tepla ve sjednaném místě předání:

Dodávka tepla k ÚT a k OTÚV
CENOVÁ LOKALITA SEDLČANY

cena vč. 15% DPH jednotka
Kč/MWh

1.2. Kalkulované ceny platí ode dne účinnosti této dohody do odvolání nebo do dne uplatnění dodatku smlouvy, nahrazujícího tuto dohodu.

Čl. 2.

Platební podmínky

2.1. Účtovací období je kalendářní rok.

2.2. Pro identifikaci plateb budou obě smluvní strany používat

variabilní symbol :

2.3. Další platební podmínky jsou stanoveny smlouvou .

Čl. 3.

Seznam odběrných míst

Adresa odběrných míst:

ze zdroje **CZT 2 Žižkova - (Za nemocnici)**

ZJ čp.137 (zásobované objekty byty čp.137 a nebyty WC)

ZJ čp.172 (zásobované objekty byty čp.172,3 a nebyty pečov.sl.)

ZJ čp.175 (zásobované objekty byty čp.175 a nebyty MÚ CO kryt)

ze zdroje **CZT 3 (Jižní sídliště)**

ZJ čp.580 (zásobované objekty byty čp.580 a nebyty - jesle)

ze zdroje **1.ZŠ Primáře kareše**

ZJ čp.877 (zásobované objekty byty čp.871,2)

ZJ čp.871-2 TE k OTÚV (zásobované objekty byty čp.871,2)

Čl. 4.
Předpoklad odběru tepla a stanovení záloh

4.1. Celkové sjednané množství tepla MWh/rok

4.2. Časové rozlišení dodávky tepla v období a stanovení zálohových plateb

Období / MWh	bytové odběry					nebytové odběry			součet celkem
	Celkem MWh	Záloha UT+TUV	spotřeba m3	Záloha STV	Záloha celkem	Celkem MWh	Záloha UT+TUV	Záloha celkem	
Leden									
Únor									
Březen									
Duben									
Květen									
Červen									
Červenec									
Srpen									
Září									
Říjen									
Listopad									
Prosinec									
Celkem									1 153 865 Kč

4.3. Zálohy stanovené v čl. 4.2. převede odběratel na účet dodavatele KB exp.Sedlčany č.ú. na základě této přílohy, vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Vyúčtování poskytnutých záloh bude součástí faktury - daňového dokladu za celé účtovací období.

Čl. 5.
Účinnost dohody

Tato dohoda nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017

V Sedlčanech dne 02-02-2017

Za dodavatele:

Za odběratele: