

Stavba:	
„VZ 24.21 Výměna osobních výtahů 900 kg a 1250 kg v bytovém domě Výškovická 153, Ostrava-Výškovice”	
Změnový list č. 1	
SOD č:	S 0566 2021 OBH ze dne 02.07.2021 VZ 24.21, identifikátor: P21V00000154
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451
Příjemce:	Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zhotovitel:	HV Výtahy s.r.o., Filípkova 1754/19, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 62302418, DIČ: CZ62302418
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel po dohodě s Objednatelem.
Popis a důvod změny:	Instalace ocelových van do obou šachet výtahů jako opatření proti průsaku spodní vody, která se tam nyní objevuje a nachází. Provozovatel musí mj. dle ČSN EN 81-20 zajistit, aby podlaha v prohlubni byla hladká a přibližně rovná, odolná proti vnikání vody dle 5.2.1.9 a dle 0.4.16 této normy zajištěna teplota +5 až +40°C, atd.
Technické řešení změny:	Instalace musí být provedena po demontáži stávajících výtahů a před montáží nových výtahů. Ocelová vana se svařuje na místě vodotěsným svarem metodou 111 dle EN ISO 4063 a je opatřena z vnitřní strany základním nátěrem.
Dokumentace / přílohy:	Žádost
Cenová kalkul./ přílohy:	viz položkový rozpočet
Dopad do smluvní ceny:	Cena dle SoD 2636000,00Kč bez DPH Cena víceprací 101769,60Kč bez DPH Celková cena díla 2737769,60Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů:	2 zaměstnanci/2 dny práce/1 ocelová vana (1 výtah) tzn. 4 dny práce na dvou vanách celkem
Vyhotovil:	Dne 02.11.2021 Jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření projektanta:	Souhlasím. dne: 02.11.2021 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření TDI: pan	Souhlasím. dne: 02.11.2021 jméno: [redacted] podp: [redacted]

Vyádření zhotovitele:	Souhlasím. dne: 02.11.2021 jméno: [redacted] podpis [redacted]
Vyádření objednatele:	Souhlasím. dne: 02.11.2021 jméno: [redacted] podpis: [redacted]