



5010000001310474907

DODATEK ČÍSLO 003 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ČÍSLO: 16_SOBS01_4121203486

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035 | DIČ: CZ 24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u JTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 11. 2. 2014 zastupuje Ing. [redacted]

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0010068022
OBCHODNÍ FIRMA / NAZEV Statutární město Hradec Králové
IČ 00268810 DIČ CZ00268810
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO PŮBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Československé armády Č. P. / Č. O. 406 PSČ 500 03
OBEC Hradec Králové MÍSTNÍ ČÁST Hradec Králové
ZASTOUPENÁ prof. PhDr. Alexandrem Hrabělkem CSc., - primátorem města
TELEFON 495707250 E-MAIL ivan.husak@mnhk.cz FAX 495707100

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento Dodatek číslo 003 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 35 kV (VN) číslo 16_SOBS01_4121203486, uzavřené dne 25.08.2016 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- V článku III., odstavec 1) Smlouvy se počítá 220 000,- Kč nahrazuje podílům 341 600,- Kč - rozdíl uhradit dle původních platebních podmínek.
- V článku III., odstavec 3) Smlouvy se termín 16 měsíců nahrazuje termínem do 30.11.2022.
- V Příloze č. 1 TPP Smlouvy se mění roz. výkon 400 kW na 552 kW a tech. podmínky připojení dle Přílohy č. 1 TPP Dodatku č. 001.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 003 nadodána, zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 003 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) výtisku.
- Dodatek č. 003 je uzavřen a nabývá platnosti dnem kdy Žadatel (příjemce návrhu Dodatku 003) doručí PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu Dodatku 003 vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh Dodatku 003 svůj podpis. Žadatel přijme návrh Dodatku 003 včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů v případě připojení z napěťové hladiny nízkého napětí nebo 60 dnů v případě připojení z napěťové hladiny vysokého napětí a vzhledem k vysokému napětí ode dne, kdy mu byl návrh Dodatku 003 doručen. Jinak návrh Dodatku 003 zaniká.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek neplatí povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

ZA ŽADATELE

Statutární město Hradec Králové
prof. PhDr. Alexandr Hrabělek CSc.
Primátor města

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

10. 12. 2021

DATUM A MÍSTO

PODPIS

2. 11. 2021 V PLZNI

DATUM A MÍSTO

PODPIS

Příloha č. 1 smlouvy 16_S0BS01_4121203486

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121873496

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Navýšení HP, Malšovická p.č.387/1, kat.území: Malšovice u Hradce Králové, parc.č.387/1, 500 09 Hradec Králové
- EAN: - pro data spotřeby 859182400706357630

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Kabelová síť vn - rozváděč vn v TS_HK_1482
- hranice vlastnictví: Zařízení zákazníka začíná kabelovými koncovkami kabelové přípojky vn v TS_HK_1482
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Vývodový vypínací prvek č. 2 v TS_HK_1482

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 35 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 552,000 kW

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Příprava pokrmů	0,000	114,000	114,000
Klimatizace	0,000	203,000	203,000
Ostatní spotřebiče	0,000	930,000	930,000
Osvětlení	0,000	101,000	101,000

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINNÍKU (COS φ)

- spotřeba 0,95 - 1 (odběr Q z DS)

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedených specifikací provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu: V blízkosti stávající trafostanice HK_0680 HK Malšovice Stadion bude v ryklostožky do oplocení vložena nová betonová distribuční trafostanice. V trafostanici se umístí rozváděč VN typu KKKKKT. Do kterého se začítí tři přívodní kabely z TS_HK_0680 a dva vývody pro dva nové odběry. Dále se zde umístí transformátor s rozváděčem NN pro přepojení odběru z HK_0680 (distribuce přes cizí zařízení). Umístění TS musí být provedeno tak, aby byla přístupná z veřejné komunikace. Nový odběr bude připojen odběratelskou přípojkou VN z vyvodového pole distribučního rozváděče VN v nové transformační stanici 35/0,4kV.

Pro připojení zařízení dle výše uvedených specifikací provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Pro připojení nového odběru bude slávilat transformační stanice TS_HK_0680 stavebně a technologicky upravena pro požadovaný rez. příkon. Sloučení rez. příkonu MS 1201607 - EAN 859182400700942001 (RP-125kW) a nového odběru EAN 859182400706357630 (HP-275kW), možno zrealizovat za podmínky ukončení odběru MS 1201607. Úprava TS_HK_0680 musí být zkoordinována s Vaší žádostí o příložku č. 8120074561.

Dále bude nutné vybudovat resp. upravit elektrickou přípojku/připojovací vedení od zařízení distribuční soustavy k odběrnému/předávacímu místu. Elektrickou přípojku/připojovací vedení, která bude provedena následujícím způsobem:

Pro připojení nového odběru bude vybudována kabelová přípojka 35kV z rezervního pole č. 2 rozváděče vn v TS_HK_1482 do úpravné TS_HK_0680.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBĚNÉ ELEKTRINY

- umístění měřícího zařízení: vně ts
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: A
- převod měřících transformátorů proudu: 10/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- převod měřících transformátorů napětí: 35000/√3/100/√3 V
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Elektrační měření bude provedeno jako měření typu A, na straně vyššího napětí transformátoru (primární měření). Měřící transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázáno vyšší hodnota. Převod a parametry měřících transformátorů napětí musí být v souladu s PPDS. Použitý typ měřícího musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být účinně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozváděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpojovač napěťového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude přednostně využívána komunikace přes GSM. V případě nedostatečné úrovně nebo kvality signálu poskytne zákazník PDS na své náklady samostatnou analogovou telefonní linku PSTN. Pokud je o včellaní distribuční sítě požadováno blokování spotřebičů z elektroměru, pak odběratel nainstaluje do elektroměrového rozváděče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije optočlenu. Připojení relé nebo optočlenu s elektroměrem provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, předpisy s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřících zařízení v odběrných a předávacích místech napojených ze síli vn, vvn v platném znění.

Otočte prosím

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2693.

Na výše popsané úpravy občerného miesta je nutná spracovať projektovú dokumentáciu, ktorú požadujeme predložiť k odsouhlasení pred vlastnou realizáciou. Projektovú dokumentáciu môžete predstaviť na kontaktnom mieste alebo zaslať na našu zásielkovú adresu.

Nové burované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami FDS“, „Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SpP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu,
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů napětí,
- PDS odsouhlasená projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení aktualizovaná podle skutečného stavu,
- Zpráva o výchozí revizi elektrické přípojky nebo Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě,
- Plánek skutečného provedení elektrické přípojky,
- Kolaudační souhlas nebo Protokol o předčasnému užívání elektrické přípojky nebo Čestné prohlášení o vlastnictví a provozování elektrické přípojky.