

VKS Praha s.r.o.

Livovská 429
109 00 Praha 10

IČO: 25677004 DIČ: CZ25677004

Účet: 19-3134500207/0100

Zápis v obchodním rejstříku Praha : vložka 60359 oddíl C

Telefon: 274860591

Fax: 274860592

E-mail: info@vkspraha.cz

Internet: www.vkspraha.cz

Objednávka: e-mail z 29.9.2021

Činnost: DIUS

Odběratel

Diagnostický ústav pro mládež,
Praha 2, Lublaňská 33

Lublaňská 1724/33

120 00 Praha 2

IČO: 49625357

DIČ: CZ4

Variabilní symbol: 2210172

Konst. symbol: 0308

Datum vystavení dokladu:

19.11.2021

Datum splatnosti:

29.11.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

18.11.2021

Způsob úhrady:

Převodní příkaz

Popis	Množství	Jedn.	Cena / jedn.	Sleva %	Cena / jedn. po slevě	Celkem bez DPH	DPH %
-------	----------	-------	--------------	---------	-----------------------	----------------	-------

Fakturuje Vám za opravu a servis vzduchotechnické jednotky v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 dle objednávky z 29.9.2021 a cenové nabídky č. 051/2021:

Dodávka nového ohřivače, vč. drobného materiálu	1.000	kpl	14300.00			14300.00	15
Výměna výměníku	1.000	kpl	6000.00			6000.00	15
Související topenářské práce	1.000	kpl	14426.00			14426.00	15
Kontrola MaR	1.000	kpl	4390.00			4390.00	15
Dodávka nového filtru	1.000	kpl	600.00			600.00	15
Servisní práce VZT	1.000	kpl	2800.00			2800.00	15
Dopravné, cestovné	1.000	kpl	1100.00			1100.00	15
Čistící prostředky	1.000	kpl	140.00			140.00	15

základem pro výpočet daně je cena bez daně

sazba	základ daně	daň	s daní
21 %	0.00	0.00	0.00
15 %	43756.00	6563.40	50319.40
10 %	0.00	0.00	0.00
osvobozeno	0.00		0.00
Součet	43756.00	6563.40	50319.40
záloha	0.00		
zaokrouhlení	-0.40		
K ÚHRADĚ v Kč			50 319.00



Zápis o provedení dodávek a prací

Zákazník (objednatel):

DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,
PRAHA 2, LUBLAŇSKÁ 33
Lublaňská 1724/33, 120 00 Praha 2
tel: 224 262 505-6

Zařízení (značka, typ): *VZT jednotka VTS*

Zjištěné závady:

Provedené práce: *Ujměna teplovodníková ujměna pro
vztl jednotka pro větrání kotelny. Ujměna
mrazové odstavy, servis MAR a jednotky.*

Jakost provedených prací: bez zjevných závad

Poznámka objednatele:

Poznámka zhotovitele:

Objednatel, nebo jeho zástupce, prohlašuje, že veškeré provedené dodávky a práce jsou splněny v plném rozsahu.

Přejímka byla provedena podrobnou prohlídkou celého zařízení. Bylo provedeno individuální - komplexní vyzkoušení, zařízení je schopné provozu.

Tímto dodávky a práce na zařízení přejímá.



Dne

18.11.2021

