



# ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

<b>Smlouva o dílo:</b> 2021/OIVZ/008 a Dodatek č.1	<b>ze dne:</b> 07.05.2021 zveřejnění SoD: 10.05.2021 24.08.2021 zveřejnění Dodatku č.1: 25.08.2021
<b>Předmět díla:</b> <b>„MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů – Stavební úprav modernizace kuchyňského provozu“</b> Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7	
<b>Zhotovitel:</b> KOHOS a.s. Bulharská 588/1 101 00 Praha 10 IČ: 618 59 541	<b>Zastoupený:</b> <b>Ve věcech smluvních a technických:</b> [redacted] <b>Ve věcech technických:</b> [redacted]
<b>Objednatel:</b> Městská část Praha 7 U Průhonu 1338/38 170 00 Praha 7 IČ: 000 63 754 DIČ: CZ000 63 754	<b>Zastoupený:</b> Mgr. Jan Čížinský (starosta MČ Praha 7) [redacted] (vedoucí OIVZ)
<b>Technický dozor:</b> CONTRACTIS, s.r.o. [redacted]	<b>Zastoupený:</b> [redacted]
<b>Projektant:</b> ARW pb, s.r.o. <b>Autorský dozor:</b> ARV pb, s.r.o. [redacted]	<b>Zastoupený:</b> [redacted]
<b>Důvody k nedodržení lhůt zahájení / dokončení:</b>	
<b>Zhodnocení jakosti a kvality provedených prací:</b> ( dobrá ) - ( vyhovující ) - ( nevyhovující ) (nehodící se škrtněte)	
<b>Soupis připomínek při odevzdání a převzetí:</b>	
<b>Termín odstranění připomínek:</b>	
<b>Další ujednání:</b>	
<b>Listinné doklady požadované k dokončení stavby ( dle požadavků ve smlouvě o dílo):</b>	

<b>Datum zahájení přejímacího řízení:</b> 08.10.2021	<b>Datum ukončení přejímacího řízení:</b> 22.11.2021
<b>Ode dne ukončení přejímacího řízení běží záruka 36 měsíců dle smlouvy o dílo, t.j. do:</b> 22.11.2024	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>	
<b>Zástupci zhotovitele:</b>	
<b>Zástupci objednatele:</b>	
Technický dozor:  Generální projektant:  Investor:	
<b>Ostatní účastníci řízení:</b>	

**Předávající:**

Datum: .....

Podpis: .....

Jméno příjmení: .....

**Přebírající:**

Datum: .....

Podpis: .....

Jméno příjmení: .....

MŠ Na Výšinách-Reko gastro provozu a elektrorozvodů-Stav. úpravy a modernizace  
kuchyňského provozu

ze dne 08.10.2021

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ

UMÍSTĚNÍ	POL.	POPIS VADY, NEDODĚLKU	DATUM ZJIŠTĚNÍ	TERMÍN ODSTRANĚNÍ	ODSTRANĚNO / POZNÁMKA
	1.	OSADIT OKOPOVĚ PLĚCHY 7ks		1.11.21	18.10.21
	2.	PŘIDĚLAT TÁHLA OKNA		19.10.21	18.10.21
	3.	OTDOČIT KLIKU x KOULI DĚRŮ DO ATRIA		19.10.21	18.10.21
	4.	ZASLAT NÁVRHY SERVISNÍCH SMLUV		9.10.21	8.10.2021
	5.	DOKUMENTACE SKUT. PROVEDENÍ		15.10.21	3.11.21
	6.	DOKLADOVÁ ČÁST (BEZ OSVĚTLENÍ)		15.10.21	28.10.21
	7.	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ		19.10.21	25.10.21
		DODĚŠIT ZL 11, ZL 16, ZL 17		13.10.21	12.10.21
		ZASLAT POSLEDNÍ ZL (ODPOČTOVĚ) = ZL 17		13.10.21	12.10.21
		[REDAKCE]			
		[REDAKCE]			
	8.	NETOPI TOPENÍ V KANCELÁŘ (m.č. 166)	18.10.21	27.10.21	27.10.21
	9.	MPADAVA' PROUDOM' CHRÁNIC' PRO VRT + DIGESTORĚ + DOMEČEK (TJ. NEJSOU FUNKČNÍ) - POZICE V RS829	19.10.21	27.10.21	27.10.21
	10.	NEFUNKČNÍ ZVONEK DO 2.NP - TRŽDA 1.C	19.10.21	NENÍ VADA	GD
ZAPISÁNO:		[REDAKCE]			
	11.	RADIÁTORY PÍSKAJÍ, HUČÍ	26.10.21	27.10.21	27.10.21
	12.	NOUZOVÉ SVĚTLO U MCHODU - BLIKA, BUČÍ	26.10.21	NENÍ VADA	GD
ZAPISÁNO:		[REDAKCE]			
	13.	TEP. VODA V MÍSTNOSTI U MRAZÁKŮ MÁ			

