

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	Osvětlení a energetické systémy a.s.	
Objednatel:	Město Jaroměř	Datum: 9. 12. 2021
Název akce: „Výměna veřejného osvětlení v místní části Semonice, Jaroměř – 1. etapa“		
Předmět změny:		
<p>Položka č. 1 v soupisu položek (výložník osvětlovací rovný SD1-500Z žárZn), list Rekap 1.část ve výkazu výměr.</p> <p>Položka č. 2-5 v soupisu položek je materiál a práce pro montáž zásuvek určených k osazení vánočních dekorů</p>		
Popis a odůvodnění změny:		
<p>Z původní projektové dokumentace – výkazu výměr bylo počítáno s výložníky osvětlovacími rovnými SD1-500Z žárZn. Při dodání bylo zjištěno, že tento typ výložníku nemůže být vzhledem k uchycení nainstalován a tedy je nutné objednat jiný typ výložníku (třímenový výložník 0,5 m – TLS VOB 50060-1 Výložník VOB).</p> <p>Vánoční témata, na základě požadavků investora.</p>		
Cena méně prací bez DPH: - 10 585,20 Kč		Cena víceprací bez DPH: + 23 407,74 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: + 12 822,54 Kč		
Stanovisko objednatele:		
Objednatel s navrženými změnami souhlasí.		Město Jaroměř
Starosta obce		
Josef Horáček		
Stanovisko autorského a technického dozoru investora		
Autorský a technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí		
Autorský a technický dozor investor		
Ing. Jakub Kubina		
Stanovisko zhotovitele:		
Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí		Osvětlení a energetické systémy a.s.
Vedoucí střediska		ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK
J [REDACTED]		Digitálně podepsal ING. VÍTĚZSLAV CHMELÍK Datum: 2021.12.20 08:28:33 +01'00'
Příloha:		
Oceněný výkaz výměr, vícepráce		

název akce: Výměna veřejného osvětlení-místní část Semonice
objekt: 1.část - akce ČEZu IE-12-2006288

Vyúčtování více a méně prací z důvody změny projektu.

Vícepráce

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000574172	TLS VOB 50060-I Výložník VOB	ks					
2	-	ZÁSUVKA VENKOVNÍ IP44 NA ZEĎ VODOTĚSNÁ , materiál	ks					
3	-	Cyky 3x1,5, materiál	m					
4	-	Práce montéra (2 montěři po 30min/stožár)	h					
5	-	Práce plošiny (30 min na stožár)	h					
součet								

Méněpráce

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000574172	výložník osvětlovací rovný SDI-500Z žárZn	ks		24,00 -	441,05 Kč -	10 585,20 Kč	
součet								

Celkové vyčíslení změny

12 822,54 Kč