

Příloha - Specifikace služeb

Výměna pojistných ventilů a olejových náplní u 3 ks chladících jednotek RC GROUP COLDPACK včetně kontroly účinnosti opravy do 30 dnů

- bude provedena výměna pojistných ventilů u 3 ks chladících jednotek RC GROUP COLDPACK,
- bude provedena výměna olejových náplní u 3 ks chladících jednotek RC GROUP COLDPACK,
- ve lhůtě do 30 dnů od provedení výměny pojistných ventilů bude provedena kontrola účinnosti opravy (včetně kontroly těsnosti)

Provedení přestavby patrné i na vnějším vzhledu budovy v důsledku plánování změn vnitřní funkčnosti objektu je však zásahem do koncepčního vzhledu budovy daného architektonickým projektem, a jako takové nelze považovat za změnu nezbytnou, aby byly splněny podmínky zákonné licence obsažené v § 38d zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Příloha: Protokol o poskytnutí služeb

PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Adresa objektu: ČRo,.....

Objednávka č.:.....

Zařízení:

Popis práce:

Odstraněné závady:

Zjištěné a neodstraněné závady:.....

Výkaz použitého materiálu:

MATERIÁL	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ

Odpracované hodiny a doprava

DATUM	OD - DO	POČET PRAC.	PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKŮ	HODIN	DOPRAVA
CELKEM					

Vyjádření objednatele (nehodící se škrtněte):

PŘEVZATO BEZ ZÁVAD	ZÁVADY A NEDOSTATKY V PLNĚNÍ SLUŽEB
ANO – NE	

Datum podpisu protokolu:

.....
Objednatel

(příjmení hůlkovým písmem a podpis)

.....
Poskytovatel

(příjmení hůlkovým písmem a podpis)