

**Příloha č. 1 smlouvy 21\_SOP\_01\_4121889014****Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121889014****SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr**

- umístění zařízení: J. E. Purkyně 1126, patro: 0, 570 01 Litomyšl
- číslo místa spotřeby: [REDACTED]
- číslo odběrného místa: [REDACTED]
- EAN: - pro data spotřeby [REDACTED]

**MÍSTO PŘIPOJENÍ**

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Jistič před elektroměrem

**TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA**

- napětová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 80,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T5

**PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE**

| Spotřebič            | Původní [kW] | Celkem požadovaný [kW] | Celkem povolený [kW] |
|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Technologické ohřevy | 51,200       | 51,200                 | 51,200               |
| Osvětlení            | 0,000        | 2,000                  | 2,000                |

**PODMÍNKY PŘIPOJENÍ**

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Souhlasíme se změnou hodnoty hlavního jističe z 3x63A na 3x80A. Odběr bude připojen ze stávajícího napájecího bodu ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s připojovacími podmínkami nn. Elektroměrový rozvaděč bude splňovat podmínky na umístění a zapojení měřících souprav platné ČEZ, viz. Připojovací podmínky NN, které jsou k nahlédnutí na stránkách [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Před započatím prací je třeba nahlásit rozplombování na Zákaznickou linku 800 850 860, nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz).

**ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTRINY**

- umístění měřícího zařízení: chodba
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektriny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s vyhláškou č. 359/2020 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí v platném znění, které je zveřejněno na internetových stránkách [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).

**DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ**

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektriny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).

**PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP**

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobně a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.

