

SoD č. objednatele 65/2021/OMM č. zhotovitele 2110164-21239-0 Příloha č. 2

Protokol o servisním zásahu

Datum	
Místo zásahu	
Organizace	
Adresa	
Zastupující osoba, tel, mail	
Servis zajišťuje	
Organizace	ENESA a.s.
Adresa	U Voborníků 825/10, 190 00 Praha 9
Servisní technik	Martin Klepetko 735 166 227
Telefon	775 225 227 (Po - Pá 7:00 - 17:00)
E-mail	dispecink@enesa.cz

Zařízení	Typ	Cena nový díl Kč/MJ	Sleva %	MJ	Servis		Vandalismus	
					Počet	Celkem (Kč)	Počet	Celkem (Kč)
Řízený aktuátor (IRC hlavice)	Honeywell M100	590		ks				
Posilující člen	ME 210	1044						
Posilující člen	RAM1A23A25	1013		ks				
Regulátor	UC 101	2 153		ks				
Modul	MCIO2	15640		ks				
Modul	IPLC510			ks				
Teplotní čidlo	UT001	490		ks				
Teplotní čidlo	ATF1-PT1000	490		ks				
			-					
			-					
			-					
Poštovné a balné			-	ks				
Výjezd		350	-	-				
Doprava		12	-	km				
Práce	Účtováno po ½ h.	500	-	h				

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodání repasovaného dílu je podmíněno vrácením dílu vadného.



Poznámky

Blank area for notes with a large diagonal watermark reading "VIZOR".

Servisní technik	Zástupce servisované organizace
razítko, podpis	razítko, podpis Jméno hůlkovým písmem: