


Datová schránka:  Inženýring dopravních staveb a.s.Uživatel: 

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Rozhodnutí-povolení zkušebního pro
Budějovická
ID zprávy: 940548589
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 24. 8. 2021 v 15:05:14

Odesílatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky: 
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MHMP 1307334/2021
Naše spisová zn.: S-MHMP 844855/2021
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

[transformovna Budějovická.roz.zk.prov.pdf \(384,92 kB\)](#)

Události zprávy:

- 24. 8. 2021 v 14:52:41** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 24. 8. 2021 v 14:52:41** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 24. 8. 2021 v 15:05:14** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne:

11. 6. 2021

Č. j.:

MHMP 1307334/2021

Sp. zn.:

S-MHMP 844855/2021

Vyřizuje/tel.:



Počet listů/příloh: 4/0

Datum:

23. 8. 2021

ROZHODNUTÍ

Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 7 a § 54 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů,

v y d á v á

podle ustanovení § 124 stavebního zákona, k žádosti ze dne 11. 6. 2021 podané stavebníkem Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, IČO 000 05 886, zastoupeným společností ISPD s.r.o., se sídlem Na Klaudiánce 8/598, 147 00 Praha 4, IČO 284 78 308,

povolení zkušebního provozu stavby

„Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Budějovická“, v prostorách stanice a vestibulu metra C Budějovická“.

Doba zkušebního provozu je stanovena od 9. 7. 2021 do 9. 7. 2022.

Předmětem řízení byla výměna stávající technologie transformovny.

Stavba je členěna na tyto provozní soubory a stavební objekty:

PS 01 – Technologické zařízení DT

PS 02 – Kabelová vedení 22 kV

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h



PS 03 – Silové rozvody
PS 04 – Sdělovací zařízení
PS 05 – ASDŘ-E
PS 07 – ASDŘ-D
PS 08 – ASDŘ-T
SO 01 – Stavební úpravy
SO 02 – Vzduchotechnika
SO 03 – Vytápění
SO 04 – Zdravotně technické instalace
SO 05 – Osvětlení
SO 06 – EPS
SO 07 – Požárně bezpečnostní zařízení
SO 08 – Požární těsnění

Popis provozních souborů a stavebních objektů:

Obsahem **PS 01** byla rekonstrukce DT v rozsahu části VN (rozvaděče, kabely 22 kV), části NN (ostatní rozvaděče, zařízení a kabely) a části nových nízkoztrátových transformátorů. Jednalo se se o rekonstrukci technologického zařízení elektrické distribuční stanice spočívající ve výměně či úpravě stávajících zařízení včetně výměny kabelů a nosných a úložných kabelových konstrukcí.

Obsahem **PS 02** byla výměna stávajících kabelových vedení 22 kV v úsecích Budějovická – Pankrác a Budějovická – Kačerov. Kabelové vedení K 89-95 a K 89-96 v prvním jmenovaném úseku bylo vyměněno od rozvaděčů 22 kV ve stanici Budějovická po kabelový prostor ÚPN, kde bylo provedeno naspojkování na stávající kabelové vedení. Kabelové vedení K 90-97 a K 90-98 ve druhém jmenovaném úseku bylo vyměněno od rozvaděčů 22 kV ve stanici Budějovická po stávající spojkoviště v tunelu před tunelovou propojkou.

Obsahem **PS 03** bylo odpojení VZT EGB ze stávajícího rozvaděče a označení zrušeného vývodu jako REZERVA, demontáž kabelů a kabelových konstrukcí pro rušená VZT zařízení připojená z RM06, demontáž stávajícího rozvaděče, přívodních kabelů a napojených zařízení pro RM05.1, dodávka a montáž rozvaděče RM50 včetně nových přívodních kabelů a kabelových konstrukcí pro nová VZT a zařízení ČS a demontáž a opětovné utěsnění požárních prostupů.

Obsahem **PS 04** bylo vybavení vstupu do DT přístupovým systémem, telefonní linkou a kamerou včetně příslušné kabeláže a zapojení v rozvaděčích.

Obsahem **PS 05** byla úprava resp. nahrazení skříně RD1.1 a RE90/2 novou skříní. Zároveň do komunikační skříně RE90K byla vložena klimatizační jednotka.

PS 07 řešil úpravu rozvaděče R42-ASDŘ-D, který byl doplněn o komunikační rozhraní a optický patchcord včetně softwaru pro přenos dat za ASDŘ-D na CD.

V rámci **PS 08** došlo k výměně rozvaděče s řídicím systémem ASDŘ-T SAIA 42AB1 včetně nového softwaru, příslušné kabeláže a kabelových tras a konstrukcí.

SO 01 obsahuje především provedení nových prostupů stávajícími konstrukcemi stěn a stropů pro vedení nových rozvodů, vybourání stávající zděné příčky. Dále byly vyspraveny povrchové úpravy stěn a stropů a část podlahy byla vyměněna. V místnosti 570.2 byly vybourány příčky a ve strojovnách VZT byly ubourány stávající základy pod ventilátory. Na hranicích požárních úseků byly vyměněny všechny dveře.

SO 02 řešil větrání akumulátorovny, rozvoden a transformovny pomocí zařízení č. 22 – větrání akumulátorovny a zařízení č. 23 – větrání rozvodny, trafostanice MDT.

SO 03 řešil vytápění objektu, přičemž nedošlo ke změně proti původnímu uspořádání.

- ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 124 odst. 2 stavebního zákona:
 - stavebník a vlastník stavby, na níž je proveden záměr; tedy **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, IČO 000 05 886**

K řízení byly předloženy tyto doklady:

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy HSAA-7346-2/2021 ze dne 1. 7. 2021
- závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy HSHMP 37451/2021 ze dne 1. 7. 2021
- Prohlášení o shodě 2021-0552 pro požární uzávěr ze dne 16. 6. 2021
- Doklad o autorizované montáži požárně bezpečnostního zařízení č. 2021-0552 ze dne 9. 7. 2021
- Doklady o likvidaci odpadů

PS 01-Technologie DT

- Prohlášení o shodě ze dne 13. 6. 2021
- Ujištění o shodě ze dne 13. 6. 2021
- zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení
 - 21/2021-M ze dne 9. 6. 2021
 - 63/2021-M ze dne 1. 6. 2021
 - 20/2021-M ze dne 8. 4. 2021
 - 3/2021-M ze dne 17. 2. 2021
 - 69/2021-M ze dne 11. 6. 2021
 - 70/2021-M ze dne 14. 6. 2021
- protokol o technické prohlídce a zkoušce elektrického zařízení
 - č. j. 214/21-OHLŽS-Pro
- Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení
 - PZ 1390/08-E.36 ze dne 25. 9. 2008, rozšíření 15. 6. 2021
 - PZ 1250/05-E.56 ze dne 7. 3. 2005, rozšíření 15. 6. 2021
 - PZ 0953/21-E.36 ze dne 15. 6. 2021
 - PZ 2274/00-E.16 ze dne 19. 12. 2000, rozšíření 15. 6. 2021
 - PZ 0441/06-E.16 ze dne 20. 3. 2006, rozšíření 15. 6. 2021
 - PZ 1349/20-E.36 ze dne 25. 11. 2020, rozšíření 15. 6. 2021
- Protokoly o kusovém ověřování ze dne 7. 4. 2021, 7. 12. 2020, 27. 1. 2021, 10. 12. 2020
- Protokoly o nastavení ochran jističů
- Zápis z technické prohlídky ze dne 10. 6. 2021
- Zpráva o kontrole izolace ze dne 28. 12. 2020 č. 6-137-20
- Protokol o měření oddělení rámu pod rozvaděči od uzemnění objektu ze dne 22. 2. 2021
- EU prohlášení o shodě, certifikáty, zápisy z technické prohlídky, protokoly o zkouškách, zkušební protokoly, protokoly o měření, provozní knihy baterií, testy akumulátorů
- Nastavení ochran ze dne 30. 11. 2020
- Konfigurace zábleskových ochran ze dne 9. 12. 2020
- Protokoly o měření izolační hladiny ze dne 7. 4. 2021, 26. 5. 2021, 19. 5. 2021
- Protokol o měření oddělení kovových kabelových konstrukcí od uzemnění objektu č. 05/OK-2021

PS 02-Kabelové vedení 22kV

- Prohlášení o shodě ze dne 13. 6. 2021
- Ujištění o shodě ze dne 13. 6. 2021
- Zápis z technické prohlídky ze dne 2. 6. 2021 a ze dne 3. 6. 2021
- EU prohlášení o shodě, certifikáty, zápisy z technické prohlídky, osvědčení
- Protokoly o měření izolační hladiny

SO 04 řešil novou instalaci či úpravu umyvadel, jímek a příslušného vedení.

SO 05 řešil modernizaci osvětlení v prostorách DT, ve strojovnách VZT (místnosti č. 570, resp. 242 a 570, resp. 230), v prostoru transformátoru pro OV a chodby místnosti č. 760, resp. 229. Byla doplněna svítidla a rozvaděče.

V rámci **SO 06** byla před započítáním prací zdemontována stávající EPS včetně kabeláže. Po skončení prací byly hlásiče znovu osazeny v odpovídajícím počtu. Nově byly instalovány VZT klapky ovládané od EPS.

SO 07 řešil umístění tabulek s únikovými šipkami v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

V rámci **SO 08** byly mezi nově vytvořenými požárními úseky těsněny prostupy nerozebíratelným způsobem. Těsněny byly jak otvory pro kabely tak pro strojní zařízení.

Na základě výsledků ústního jednání spojeného s místním šetřením, které se konalo v předmětné věci dne 9. 7. 2021, povoluje speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona zkušební provoz výše uvedené části stavby, která obsahuje technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit jeho způsobilost k bezpečnému užívání, za podmínky:

- Bude proveden bezpečný přístup k čerpací stanici M 50032 místnost č. 106B.

Účastníkem řízení podle ustanovení § 124 odst. 2 stavebního zákona, je:

- stavebník a vlastník stavby, na niž byl proveden záměr; tedy **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, IČO 000 05 886**

Odůvodnění:

Dne 11. 6. 2021 podal stavebník Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, IČO 000 05 886, zastoupený společností ISPD s.r.o., se sídlem Na Klauďiánce 8/598, 147 00 Praha 4, IČO 284 78 308, žádost o povolení zkušebního provozu výše uvedené stavby.

Stavba byla povolena rozhodnutím odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMP 489090/2016/ODA-O1/Gt ze dne 23. 3. 2016.

Zahájení řízení o povolení zkušebního provozu oznámil odbor pozemních komunikací a drah MHMP opatřením ze dne 1. 7. 2021, č. j. MHMP 979901/2021 účastníkům řízení a dotčeným orgánům a určil lhůtu pro uplatnění jejich námitek a závazných stanovisek s upozorněním, že k později podaným nebude přihlédnuto.

Odbor pozemních komunikací a drah MHMP současně dle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 9. 7. 2021, ze kterého byl pořízen protokol č. j. MHMP 1226730/2021, který je nedílnou součástí spisu. Při místním šetření a ústním jednání bylo zjištěno, že lze zahájit zkušební provoz, neboť nebyly zjištěny vady a nedodělky bránící jeho zahájení.

Dle ustanovení § 124 odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníkem řízení o povolení zkušebního provozu stavby je stavebník a vlastník stavby.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle výše citovaného ustanovení stavebního zákona a současně podle ustanovení § 27 správního řádu tak, že za účastníka předmětného řízení považuje:

- Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení
 - PZ 2630/01-E.36 ze dne 10. 12. 2001, rozšíření 22. 6. 2021
- Protokoly o kusovém ověřování ze dne 27. 4. 2021 a 12. 1. 2021
- Zápis z technické prohlídky ze dne 9. 6. 2021
- Protokol o KZ ze dne 14. 6. 2021
- Zápis o provedení technické prohlídky a komplexní zkoušky ze dne 14. 6. 2021
- EU prohlášení o shodě, certifikáty, zápisy z technické prohlídky

SO 01 – Stavební úpravy

- technické listy, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě jednotlivých výrobků
- potvrzení o uložení odpadu ze dne 2. 2. 2021 a 9. 6. 2021
- Prohlášení zhotovitele ze dne 14. 6. 2021 - odpady
- Prohlášení zhotovitele ze dne 14. 6. 2021 – vlastnosti výrobků
- Prohlášení zhotovitele ze dne 14. 6. 2021 – úplnost díla
- Dokumentace skutečného provedení stavby

SO 02 – Vzduchotechnika

- Montážní a provozní předpis- stavebnicový větrací a klimatizační systém termo-s
- technické listy, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě jednotlivých výrobků, návody k montáži, osvědčení, kniha prohlídek
- protokol o technické prohlídce a zkoušce elektrického zařízení
 - č. j. 214/21-OHLŽS ze dne 14. 6. 2021
- prohlášení o shodě ze dne 10. 6. 2021
- doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení ze dne 10. 6. 2021
- zpráva o zkouškách vzduchotechniky ze dne 14. 6. 2021
- protokol o komplexních zkouškách vzduchotechnického zařízení
- ujištění o shodě ze dne 13. 6. 2021
- prohlášení zhotovitele ze dne 14. 6. 2021
- osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže ze dne 8. 6. 2021

SO 04 – Zdravotně technické instalace

- prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě jednotlivých výrobků, návody k montáži
- protokol o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí ze dne 10. 6. 2021
- prohlášení zhotovitele ze dne 10. 6. 2021
- protokol o tlakové zkoušce a provedení vnitřního vodovodu ze dne 10. 6. 2021
- prohlášení dodavatele ze dne 10. 6. 2021 - odpady
- ujištění o shodě ze dne 14. 6. 2021
- prohlášení dodavatele ze dne 10. 6. 2021
- Prohlášení zhotovitele ze dne 14. 6. 2021
- Dokumentace skutečného provedení stavby

SO 05 – Osvětlení

- prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě jednotlivých výrobků, certifikáty, protokoly
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení
 - 67/2021-M ze dne 11. 6. 2021
- protokol o technické prohlídce a zkoušce elektrického zařízení
 - č. j. 66/O-2021
- protokoly o kusovém ověřování ze dne 22. 12. 2020
- zápis o provedení komplexní zkoušky ze dne 14. 6. 2021
- ujištění o shodě ze dne 14. 6. 2021 a ze dne 31. 5. 2021
- prohlášení o shodě ze dne 31. 5. 2021 a ze dne 14. 6. 2021

- Závěrečná zpráva o průběhu prací – Odstranění azbestových materiálů z data 2/2021
- Protokol o zkoušce č. 6864/2021-Mimopracovní ovzduší, ze dne 10. 2. 2021
- Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů ze dne 8. 2. 2021

PS 03-Silové rozvody

- Prohlášení o shodě ze dne 14. 6. 2021
- Prohlášení o shodě ze dne 13. 6. 2021
- Ujištění o shodě ze dne 14. 6. 2021
- Ujištění o shodě ze dne 13. 6. 2021
- Protokoly o kusovém ověřování ze dne 7. 4. 2021, 7. 12. 2020
- EU prohlášení o shodě, certifikáty, zápisy z technické prohlídky
- Zápis z technické prohlídky ze dne 8. 6. 2021
- Zápis o provedení technické prohlídky a komplexní zkoušky ze dne 14. 6. 2021
- Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení
 - PZ 1390/08-E.36 ze dne 25. 9. 2008, rozšíření 15. 6. 2021
 - PZ 1250/05-E.56 ze dne 7. 3. 2005, rozšíření 15. 6. 2021
- zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení
 - 66/2021-M ze dne 10. 6. 2020
- protokol o technické prohlídce a zkoušce elektrického zařízení
 - č. j. 214/21-OHLŽS ze dne 14. 6. 2021

PS 04-Sdělovací zařízení

- Prohlášení o shodě ze dne 14. 6. 2021
- Prohlášení o shodě ze dne 26. 5. 2021
- Prohlášení o zhotovitele ze dne 14. 6. 2021-odpady
- Prohlášení o zhotovitele ze dne 26. 5. 2021-odpady
- Zápis z technické prohlídky ze dne 10. 6. 2021
- Zápisy o provedení TP a KZ ze dne 10. 6. 2021 a 11. 6. 2021 a 8. 6. 2021, 23. 10. 2020
- EU prohlášení o shodě, certifikáty, zápisy z technické prohlídky, protokoly
- Protokol o kusovém ověřování ze dne 9. 2. 2021

PS 05-ASDŘ-E

- Prohlášení o shodě ze dne 14. 6. 2021
- Ujištění o shodě ze dne 14. 6. 2021
- Zápis z technické prohlídky ze dne 10. 6. 2021
- EU prohlášení o shodě, certifikáty, zápisy z technické prohlídky

PS 07-ASDŘ-D

- Prohlášení o shodě ze dne 14. 6. 2021
- Ujištění o shodě ze dne 14. 6. 2021
- Prohlášení o shodě ze dne 4. 6. 2021
- zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení
 - 5-046-21 ze dne 7. 6. 2021
- Zápis z technické prohlídky ze dne 9. 6. 2021

PS 08-ASDŘ-T

- Prohlášení o shodě ze dne 14. 6. 2021
- Prohlášení o shodě ze dne 10. 6. 2021
- Ujištění o shodě ze dne 14. 6. 2021
- Ujištění o shodě ze dne 13. 6. 2021
- zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení
 - 078-21 ze dne 9. 6. 2021
- protokol o technické prohlídce a zkoušce elektrického zařízení
 - č. j. 20148/21/Kof

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení:

- a) ISPD s.r.o., Na Kladiánce 8/598, 147 00 Praha 4
- b) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

II. Dotčené orgány:

- a) MHMP PKD / O2
- b) MHMP BEZ
- c) Úřad MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
- d) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
- e) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1

III. Kopie:

- a) Spis
- b) Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 514/140, 147 00 Praha 4

- nouzové osvětlení - prohlášení o montáži ze dne 31. 5. 2021
- Dokumentace skutečného provedení stavby

SO 06 – EPS

- prohlášení o vlastnostech jednotlivých výrobků
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Prohlášení zhotovitele ze dne 26. 5. 2021
- Prohlášení o shodě ze dne 14. 6. 2021 a 26. 5. 2021
- Kontrolní zpráva ze dne 8. 6. 2021
- Zápis o provedení koordinační funkční zkoušky ze dne 11. 6. 2021
- Doklad o provedení funkčních zkoušek EPS před uvedením do provozu ze dne 15. 6. 2021 č. 20210697

SO 07 – Požárně bezpečnostní zařízení

- prohlášení o vlastnostech jednotlivých výrobků
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Ujištění o shodě ze dne 14. 6. 2021 a ze dne 10. 6. 2021

SO 08 – Požární těsnění

- prohlášení o montáži, montážní listopad, certifikát, osvědčení jednotlivých výrobků
- zápis z technické prohlídky ze dne 14. 6. 2021

V řízení bylo zjištěno, že užíváním stavby ve zkušebním provozu nebudou ohroženy veřejné zájmy, především ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, životního prostředí a majetku, bezpečnosti práce a technických zařízení a šetrnost k sousedství.

Na základě výsledků ústního jednání spojeného s místním šetřením, stavebníkem předložených dokladů včetně stanovisek a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů vydal odbor pozemních komunikací a drah MHMP souhlas se zahájením zkušebního provozu ode dne 9. 7. 2021.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.



ředitel odboru pozemních komunikací a drah

Za správnost vyhotovení:

Elektronicky podepsáno



Správní poplatek ve výši 1000,- Kč podle položky číslo 18, odstavec 9 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen před vydáním rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.