


**OBJEDNÁVKA/SMLOUVA**

(uvádějte číslo naší objednávky na všech dodacích listech a fakturách)

<u>Dodavatel:</u>		<u>Číslo objednávky/číslo smlouvy:</u> KRPM – 145306-4/ČJ-2021-1400MU	
Název: <b>Jan Navrátil</b>		<u>Datum:</u> - 6. 12. 2021	
Sídlo: 		<u>Vyřizuje:</u> 	
		<u>Telefon:</u> 974 781 242	
		<u>Způsob odběru:</u> dle domluvy	
<i>Dodavatele oprávněného poskytovat předmět plnění (zboží/služby) prostřednictvím náhradního plnění v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti žádáme o uvedení relevantní informace o tzv. povinném podílu kontaktní osobě objednatele z této objednávky.</i>		<u>Schválil:</u> Bc. Lenka Sekaninová Zástupce vedoucího OPÚM	
		<u>Datum:</u> - 6. 12. 2021	
		<u>Razítko:</u> 	
<u>Odběratel:</u>		<u>Fakturační adresa:</u>	
Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 – Hodolany 779 00 Olomouc IČO: 72051795 DIČ: není plátcem DPH Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava Číslo účtu: 20931881/0710 ID datové schránky: 6jwhpv6		Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 - Hodolany 779 00 Olomouc	
		Cena bez DPH: 21 % DPH: Celková cena vč. DPH: <b>99.873,40</b>	
		<u>Způsob platby:</u> bezhotovostním převodem na účet na základě účetního dokladu (faktura)	
<u>Objednáváme u vás:</u>			
<b>Porevizní opravy elektro v objektech PČR Prostějov a Němčice n. Hanou</b>			
<b>- Dle vaší cenové nabídky</b>			
<u>Dodací lhůta:</u>		<u>Splatnost:</u> do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli	
<u>Převzal:</u>	<u>Dne:</u> 6. 12. 2021		
<u>Telefon:</u>	<u>Závazné potvrzení objednávky:</u> Dodavatel potvrdí písemně nebo na e-mail přijetí objednávky. Potvrzením objednávky prodávající stvrzuje, že objednávku přijímá v plném rozsahu.		

Dobrý den.

Pane Rozsivale posílám CN na porevizní opravy elektro v objektech PČR Němčice n. Hanou, PV-Újezd 12, PV-Havlíčkova 16b

Podle rozpisu závad v RZ č.13/2019 je třeba udělat v rámci elektroinstalace následující.

- 1/ Osadit novou zásuvkovou skříň v prostoru kotelny a instalovat nové zásuvkové rozvody.
- 2/ V 1. patře vyměnit 2 oceloplechové rozvaděče s pojistkami za zapuštěný plastový rozvaděč HAGER VU 36.
- 3/ V prostoru koupelny vyměnit svítidla třídy I. Za plastová svítidla s IP44.
- 4/ Osadit v prostoru se sprchou zásuvku s integrovaným proudovým chráničem In 30 mA.
- 5/ V prostoru kotelny zhotovit ochranné pospojování.
- 6/ Zpracovat výkresovou dokumentaci k rozvaděčům na základě skutečného zapojení- liniové schéma.
- 7/ Opravit světelný obvod v přízemí – nefunkční řazení vypínačů č.6+7+6.

#### ROZPIS MATERIÁLU A PRÁCE:

Rozvaděč SCAME -zásuvky- 1x32A/5/400V 1x16A/5/400V 2x 16A/230V + jištění +FI 40/4/0,03A	15 200,-Kč
Rozvaděč HAGER VOLTA VU36N osazený jističi a svorkami	15 000,-Kč
Kabely CYKY 5Cx6, 5Cx2,5, 3Cx2,5 + CY 6 zžl Kč	5 000,-
Pomocný materiál- pevné + flexi trubky, svorky, upevňovací materiál	2 000,-Kč
Ekvipotencionální přípojnice OBO	1 500,-Kč
Svítidla LED IP44 tř.II 2ks	1 500,-Kč
Zásuvka ABB 16A + FI 0,03A 1ks	1 200,-Kč
Demontáže původních prvků	8 000,-Kč
Montáže nových obvodů + doprava	19 500,-Kč
Zpracování projektové dokumentace k rozvaděčům -skutečný stav-liniové schéma	2 000,-Kč
Oprava světelného obvodu – přízemí -nefunkční řazení spínačů	1 500,-Kč
Výměna manipulační kliky rozvaděče R3 v přízemí -	800,-Kč
Ukončení světelných obvodů místnost č.36	500,-Kč
Výměna svítidla I. Třídy v místnosti č.1.33d za svítidlo v krytí IP44	1000,-Kč
Výměna zásuvek – kancelář -doprava pan Hiemer PČR Havlíčkova 16	1 500,-Kč
Výměna zásuvek -kanceláře č.1, 13, 20, Havlíčkova 16	1 500,-Kč
Výměna napájecího kabelu k EZS – Havlíčkova 16	800,-Kč
Výměna svítidla – místnost se sprchou A. Krále 3 PV	1 500,-Kč
Oprava – vytržená konzole hromosvodu- garáže Újezd	1 500,-Kč
Oprava vytržených svítidel -chodba -A. Krále	1 040,-Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>82 540,-Kč</b>

S pozdravem.

Jan Navrátil.

**ELEKTROMONTÁŽE**  
*Jan Navrátil*



IC: 11489804

