

Příloha č. 1. ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 60/2021

Technické parametry odběrného místa č. p. 999

1. Obchodní firma: Městská tepelná zařízení s.r.o. Benešov

se sídlem: Pražská 2313, 256 01 Benešov

za kterou jednají: p. Jindřich Zeman a Ing. Jaroslav Hlavnička, jednatele společnosti

registrovaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 34194

IČ: 498 27 529

DIČ: CZ – 49827529

Licence č. 111533447 výroba elektřiny

Licence č. 310100900 výroba tepelné energie

Licence č. 320100898 rozvod tepelné energie

(dále jen „dodavatel“)

2. Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Územní pracoviště Střední Čechy,


se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

zastoupená: Ing. Vladimírem Hůlkou, ředitelem Územního pracoviště Střední Čechy na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v platném znění

IČ: 697 97 111

DIČ:

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 

telefonní spojení: 

E-mail: 

(dále jen „odběratel“)

Odběrné místo: dům č. p. 999

Místo předání je domovní předávací stanice ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, kde tepelná energie přechází ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.

Měřič spotřeby tepelné energie pro otop je umístěn na vratném potrubí z objektu č. p. 999.

Měřič spotřeby tepla pro ohřev TUV je umístěn na vratném potrubí z ohřívače TUV v objektu č. p. 999.

Měřič TUV a UT je samostatné fakturační měřidlo - ve vlastnictví dodavatele tepelné energie.

Studená voda pro ohřev je odebírána z vodoměru objektu č. p. 999.

Teplonosné médium: teplá voda do 110°C
Příkon objektu kW
Objemový průtok: 5,3 m³ /hod
Odběr TUV: ano
Teplota TUV: max. 60⁰ C
Podlahová plocha : m²

Datum zahájení odběru: 1. 1. 2022

Návrh teplotního diagramu:

Venkovní teplota [°C]	13	11	9	7	5	3	1	-1	-3	-5	-7	-9	-11	-13	-15
Přívodní teplota média [°C]	40	43	44	46	49	52	54	56	59	62	65	67	70	72	75

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu.

V případě změny přílohy č. 1:

Smluvní strany se dohodly, že tento změnový dodatek k příloze č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti prvního dne následujícího měsíce po nabytí platnosti.

V Benešově dne

V Praze dne

za dodavatele:

za odběratele:

Jindřich Zeman
jednatel společnosti

Ing. Vladimír Hůlka
ředitel Územního pracoviště
Střední Čechy

Ing. Jaroslav Hlavnička
jednatel společnosti

podpis (razítko)

podpis (razítko)