

Dodavatel

Pelhřimovská vodárenská s.r.o.
Radětiňská 1158
Pelhřimov
IČO: 04605683 DIČ: CZ04605683

Odběrné místo

Název Pelhřimov, Pražská 127
Ulice Pražská
PSČ 393 01 Obec Pelhřimov

Podklad pro výpočet srážkových vod pro odběrné místo:

A) Zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy	1 376,00	m2
B) Lehce propustné zpevněné plochy	1 303,00	m2
C) Plochy kryté vegetací	1 673,00	m2

Velikosti ploch využívaných pro nebytové účely a odvodněných do veřejné kanalizace (a to i nepřímo prostřednictvím uliční dešťové vpusti) uvádějte v m2. Velikost je možno určit přímým měřením v terénu nebo planimetrováním z plánu. Přílože prosím situaci s vyznačením jednotlivých ploch!

Výpočet množství odváděných srážkových odpadních vod

Výpočet je proveden podle přílohy č.16 k prováděcí vyhl.č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Druh plochy	Výměra plochy	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha (plocha * odtok.součinitel)
A)	1 376,00 m2	0,9	1 238,40 m2
B)	1 303,00 m2	0,4	521,20 m2
C)	1 673,00 m2	0,05	83,65 m2
Součet redukovaných ploch (P)			1 843,25 m2
Dlouhodobý srážkový úhrn (S)			742,00 mm/rok
Roční množství srážkových vod (P * S/1000)			1 368,00 m3/rok

Za dodavatele:

Za odběratele:

