

Technické parametry odběrného místa

Odběrné místo (číslo, název): OM 114-016 obvodní oddělení policie

Původní označení OM: 0114-016/114

I.

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Moravská 498/31
2. způsob přípravy TV:
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Moravská 498/31
4. místo měření TV: v místě měření ÚT
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teploty látky:

Tlak (přívod/zpátečka):  MPa
Výkon: MW
Objemový průtok: m³/h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka): °C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT		0
Podlahová pro TV		0

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok:

Roční spotřeba tepla pro ÚT (v GJ _{sj})	
Roční spotřeba tepla pro přípravu TV (v GJ _{sj})	

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.