

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Purgešova 1399</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 1399</b>	
Adresa: Purgešova čp. 1399 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě: <b>0</b>		pro dodávky TUV: <b>0,00 m2</b>	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: <b>1921,49 m2</b>			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: <b>2651149</b>		Výrobní číslo průtokoměru: <b>2651149</b>	
Datum instalace: <b>02.08.2021</b>		Datum instalace: <b>02.08.2021</b>	
Typové označení: Kamstrup Multical		Typové označení: Kamstrup Multical	
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K19</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 200 kW		pro dodávky TUV: 0 kW	
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu: <b>75 °C</b>		Teplota na zpátečce: <b>55 °C</b>	
Jmenovitý tlakový rozdíl: <b>50 kPa</b>		Max. statický tlak v soustavě: <b>0,12 MPa</b>	
Maximální průtok: <b>9 m3/h</b>		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Purgešova 1399

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 642 GJ                      pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	121,98	1	8,5	0,00
2	16	102,72	2	7,7	0,00
3	14	89,88	3	8,5	0,00
4	9	57,78	4	8,2	0,00
5	2	12,84	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	6,42	9	8,2	0,00
10	8	51,36	10	8,5	0,00
11	14	89,88	11	8,2	0,00
12	17	109,14	12	8,5	0,00

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Tovačovského 2000</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 2000</b>	
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 60,9197%			
Počet bytů v odběrném místě:	<b>31</b>	pro dodávky TUV:	<b>1090,40 m2</b>
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	<b>989,75 m2</b>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	<b>78482649</b>	Výrobní číslo průtokoměru:	<b>78482649</b>
Datum instalace:	<b>27.07.2021</b>	Datum instalace:	<b>27.07.2021</b>
Typové označení:	Kamstrup Multical	Typové označení:	Kamstrup Multical
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K20</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	60 kW	pro dodávky TUV:	30 kW
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu:	<b>75 °C</b>	Teplota na zpátečce:	<b>55 °C</b>
Jmenovitý tlakový rozdíl:	<b>50 kPa</b>	Max. statický tlak v soustavě:	<b>0,10 MPa</b>
Maximální průtok:	<b>50 m3/h</b>	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Tovačovského 2000

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 254 GJ                      pro ohřev TUV: 191 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	48,26	1	8,5	16,24
2	16	40,64	2	7,7	14,71
3	14	35,56	3	8,5	16,24
4	9	22,86	4	8,2	15,66
5	2	5,08	5	8,5	16,24
6	0	0,00	6	8,2	15,66
7	0	0,00	7	8,5	16,24
8	0	0,00	8	8,5	16,24
9	1	2,54	9	8,2	15,66
10	8	20,32	10	8,5	16,24
11	14	35,56	11	8,2	15,66
12	17	43,18	12	8,5	16,24

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Tovačovského/nebytový prostor</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 22000</b>	
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 15,5409%			
Počet bytů v odběrném místě:	<b>0</b>	pro dodávky TUV:	<b>255,04 m2</b>
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	<b>252,49 m2</b>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	<b>78482649</b>	Výrobní číslo průtokoměru:	<b>78482649</b>
Datum instalace:	<b>27.07.2021</b>	Datum instalace:	<b>27.07.2021</b>
Typové označení:	Kamstrup Multical	Typové označení:	Kamstrup Multical
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K20</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	50 kW	pro dodávky TUV:	15 kW
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu:	<b>75 °C</b>	Teplota na zpátečce:	<b>55 °C</b>
Jmenovitý tlakový rozdíl:	<b>50 kPa</b>	Max. statický tlak v soustavě:	<b>0,10 MPa</b>
Maximální průtok:	<b>50 m3/h</b>	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Tovačovského 2000

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 65 GJ                      pro ohřev TUV: 25 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	12,35	1	8,5	2,12
2	16	10,40	2	7,7	1,92
3	14	9,10	3	8,5	2,12
4	9	5,85	4	8,2	2,05
5	2	1,30	5	8,5	2,12
6	0	0,00	6	8,2	2,05
7	0	0,00	7	8,5	2,12
8	0	0,00	8	8,5	2,12
9	1	0,65	9	8,2	2,05
10	8	5,20	10	8,5	2,12
11	14	9,10	11	8,2	2,05
12	17	11,05	12	8,5	2,12

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Tovačovského/společné prostory</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 32000</b>	
Adresa: Tovačovského čp. 2000 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 23,5394%			
Počet bytů v odběrném místě:	<b>0</b>	pro dodávky TUV:	<b>0,00 m2</b>
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	<b>382,44 m2</b>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	<b>78482649</b>	Výrobní číslo průtokoměru:	<b>78482649</b>
Datum instalace:	<b>27.07.2021</b>	Datum instalace:	<b>27.07.2021</b>
Typové označení:	Kamstrup Multical	Typové označení:	Kamstrup Multical
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K20</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	30 kW	pro dodávky TUV:	0 kW
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu:	<b>75 °C</b>	Teplota na zpátečce:	<b>55 °C</b>
Jmenovitý tlakový rozdíl:	<b>50 kPa</b>	Max. statický tlak v soustavě:	<b>0,10 MPa</b>
Maximální průtok:	<b>50 m3/h</b>	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Tovačovského 2000

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 98 GJ                      pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	18,62	1	8,5	0,00
2	16	15,68	2	7,7	0,00
3	14	13,72	3	8,5	0,00
4	9	8,82	4	8,2	0,00
5	2	1,96	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	0,98	9	8,2	0,00
10	8	7,84	10	8,5	0,00
11	14	13,72	11	8,2	0,00
12	17	16,66	12	8,5	0,00

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Struhlovsko 1536</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 1536</b>	
Adresa: Struhlovsko čp. 1536 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 99,0056%			
Počet bytů v odběrném místě: <b>48</b>		pro dodávky TUV: <b>1522,80 m2</b>	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: <b>1394,81 m2</b>			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: <b>58895197</b>		Výrobní číslo průtokoměru: <b>58895197</b>	
Datum instalace: <b>19.07.2018</b>		Datum instalace: <b>19.07.2018</b>	
Typové označení: Diehl Sharky		Typové označení: Diehl Sharky	
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K21</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 96 kW		pro dodávky TUV: 48 kW	
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu: <b>75 °C</b>		Teplota na zpátečce: <b>55 °C</b>	
Jmenovitý tlakový rozdíl: <b>50 kPa</b>		Max. statický tlak v soustavě: <b>0,12 MPa</b>	
Maximální průtok: <b>50 m3/h</b>		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Struhlovsko 1536

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 565 GJ                      pro ohřev TUV: 327 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	107,35	1	8,5	27,79
2	16	90,40	2	7,7	25,17
3	14	79,10	3	8,5	27,79
4	9	50,85	4	8,2	26,81
5	2	11,30	5	8,5	27,79
6	0	0,00	6	8,2	26,81
7	0	0,00	7	8,5	27,79
8	0	0,00	8	8,5	27,79
9	1	5,65	9	8,2	26,81
10	8	45,20	10	8,5	27,79
11	14	79,10	11	8,2	26,81
12	17	96,05	12	8,5	27,79

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Struhlovsko 1536/nebytový prostor</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 21536</b>	
Adresa: Struhlovsko čp. 1536 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 0,9944%			
Počet bytů v odběrném místě:	<b>0</b>	pro dodávky TUV:	<b>13,00 m2</b>
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	<b>14,01 m2</b>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	<b>58895197</b>	Výrobní číslo průtokoměru:	<b>58895197</b>
Datum instalace:	<b>19.07.2018</b>	Datum instalace:	<b>19.07.2018</b>
Typové označení:	Diehl Sharky	Typové označení:	Diehl Sharky
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K21</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	5 kW	pro dodávky TUV:	2 kW
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu:	<b>75 °C</b>	Teplota na zpátečce:	<b>55 °C</b>
Jmenovitý tlakový rozdíl:	<b>50 kPa</b>	Max. statický tlak v soustavě:	<b>0,12 MPa</b>
Maximální průtok:	<b>50 m3/h</b>	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Struhlovsko 1536

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 6 GJ                      pro ohřev TUV: 1 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	1,14	1	8,5	0,08
2	16	0,96	2	7,7	0,07
3	14	0,84	3	8,5	0,08
4	9	0,54	4	8,2	0,08
5	2	0,12	5	8,5	0,08
6	0	0,00	6	8,2	0,08
7	0	0,00	7	8,5	0,08
8	0	0,00	8	8,5	0,08
9	1	0,06	9	8,2	0,08
10	8	0,48	10	8,5	0,08
11	14	0,84	11	8,2	0,08
12	17	1,02	12	8,5	0,08

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Čechova 183</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 183</b>	
Adresa: Čechova čp. 183 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě: <b>0</b>		pro dodávky TUV: <b>0,00 m2</b>	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: <b>921,49 m2</b>			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: <b>69867925</b>		Výrobní číslo průtokoměru: <b>69867925</b>	
Datum instalace: <b>14.07.2020</b>		Datum instalace: <b>14.07.2020</b>	
Typové označení: KAMSTRUP		Typové označení: KAMSTRUP	
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K28</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 120 kW		pro dodávky TUV: 0 kW	
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu: <b>60 °C</b>		Teplota na zpátečce: <b>40 °C</b>	
Jmenovitý tlakový rozdíl: <b>50 kPa</b>		Max. statický tlak v soustavě: <b>0,15 MPa</b>	
Maximální průtok: <b>15 m3/h</b>		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Čechova 183

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 401 GJ                      pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	76,19	1	8,5	0,00
2	16	64,16	2	7,7	0,00
3	14	56,14	3	8,5	0,00
4	9	36,09	4	8,2	0,00
5	2	8,02	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	4,01	9	8,2	0,00
10	8	32,08	10	8,5	0,00
11	14	56,14	11	8,2	0,00
12	17	68,17	12	8,5	0,00

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Bělotínská 1297</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 1297</b>	
Adresa: Bělotínská čp. 1297 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě:	<b>32</b>	pro dodávky TUV:	<b>0,00 m2</b>
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	<b>972,40 m2</b>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	<b>78163649</b>	Výrobní číslo průtokoměru:	<b>78163649</b>
Datum instalace:	<b>14.07.2020</b>	Datum instalace:	<b>14.07.2020</b>
Typové označení:	KAMSTRUP	Typové označení:	KAMSTRUP
<b>Umístění měřiče: v domě čp. 1297</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	96 kW	pro dodávky TUV:	0 kW
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu:	<b>75 °C</b>	Teplota na zpátečce:	<b>55 °C</b>
Jmenovitý tlakový rozdíl:	<b>50 kPa</b>	Max. statický tlak v soustavě:	<b>0,18 MPa</b>
Maximální průtok:	<b>30 m3/h</b>	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Bělotínská 1297

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 673 GJ                      pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	127,87	1	8,5	0,00
2	16	107,68	2	7,7	0,00
3	14	94,22	3	8,5	0,00
4	9	60,57	4	8,2	0,00
5	2	13,46	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	6,73	9	8,2	0,00
10	8	53,84	10	8,5	0,00
11	14	94,22	11	8,2	0,00
12	17	114,41	12	8,5	0,00



**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Tovární 1957/byty</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 1957</b>	
Adresa: Tovární čp. 1957 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 66,1324%			
Počet bytů v odběrném místě: <b>32</b>		pro dodávky TUV: <b>1157,24 m2</b>	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: <b>1042,61 m2</b>			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: <b>78715418</b>		Výrobní číslo průtokoměru: <b>5988677</b>	
Datum instalace: <b>17.04.2019</b>		Datum instalace: <b>17.04.2019</b>	
Typové označení: Kamstrup Multical		Typové označení: Kamstrup Multical	
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K35</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 60 kW		pro dodávky TUV: 10 kW	
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teploty (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu: <b>70 °C</b>		Teplota na zpátečce: <b>50 °C</b>	
Jmenovitý tlakový rozdíl: <b>50 kPa</b>		Max. statický tlak v soustavě: <b>0,15 MPa</b>	
Maximální průtok: <b>15 m3/h</b>		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Tovární 1957

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 490 GJ                      pro ohřev TUV: 285 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	93,10	1	8,5	24,22
2	16	78,40	2	7,7	21,94
3	14	68,60	3	8,5	24,22
4	9	44,10	4	8,2	23,37
5	2	9,80	5	8,5	24,22
6	0	0,00	6	8,2	23,37
7	0	0,00	7	8,5	24,22
8	0	0,00	8	8,5	24,22
9	1	4,90	9	8,2	23,37
10	8	39,20	10	8,5	24,22
11	14	68,60	11	8,2	23,37
12	17	83,30	12	8,5	24,22

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Město Hranice

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Tovární 1957/nebytový prostor ELIM</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 21957</b>	
Adresa: Tovární čp. 1957 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 33,8676%			
Počet bytů v odběrném místě: <b>0</b>		pro dodávky TUV: <b>553,40 m2</b>	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: <b>553,94 m2</b>			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: <b>78715418</b>		Výrobní číslo průtokoměru: <b>5988677</b>	
Datum instalace: <b>17.04.2019</b>		Datum instalace: <b>17.04.2019</b>	
Typové označení: Kamstrup Multical		Typové označení: Kamstrup Multical	
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K35</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 24 kW		pro dodávky TUV: 11 kW	
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu: <b>70 °C</b>		Teplota na zpátečce: <b>50 °C</b>	
Jmenovitý tlakový rozdíl: <b>50 kPa</b>		Max. statický tlak v soustavě: <b>0,15 MPa</b>	
Maximální průtok: <b>15 m3/h</b>		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Tovární 1957

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 251 GJ                      pro ohřev TUV: 109 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	47,69	1	8,5	9,26
2	16	40,16	2	7,7	8,39
3	14	35,14	3	8,5	9,26
4	9	22,59	4	8,2	8,93
5	2	5,02	5	8,5	9,26
6	0	0,00	6	8,2	8,93
7	0	0,00	7	8,5	9,26
8	0	0,00	8	8,5	9,26
9	1	2,51	9	8,2	8,93
10	8	20,08	10	8,5	9,26
11	14	35,14	11	8,2	8,93
12	17	42,67	12	8,5	9,26