

Dodavatel:
Teplo Hranice s.r.o.

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa:

Název: Nerudova 1721		Identifikační znak odběrného místa (kód): 1721	
Adresa: Nerudova čp. 1721 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě: 48		Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1549,07 m2 pro dodávky TUV: 1678,32 m2	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: 69202010		Výrobní číslo průtokoměru: 69202010	
Datum instalace: 31.07.2021		Datum instalace: 31.07.2021	
Typové označení: LANDIS+GYR		Typové označení: LANDIS+GYR	
Umístění měřiče: v domě čp. 1721			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 240 kW		pro dodávky TUV: 96 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>			
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C		Teplota na zpátečce: 55 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 0,01 MPa		Max. statický tlak v soustavě: 0,18 MPa	
Maximální průtok: 30 m3/h		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Nerudova 1721

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 528 GJ pro ohřev TUV: 374 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	100,32	1	8,5	31,79	
2	16	84,48	2	7,7	28,80	
3	14	73,92	3	8,5	31,79	
4	9	47,52	4	8,2	30,67	
5	2	10,56	5	8,5	31,79	
6	0	0,00	6	8,2	30,67	
7	0	0,00	7	8,5	31,79	
8	0	0,00	8	8,5	31,79	
9	1	5,28	9	8,2	30,67	
10	8	42,24	10	8,5	31,79	
11	14	73,92	11	8,2	30,67	
12	17	89,76	12	8,5	31,79	

Dodavatel:
Teplo Hranice s.r.o.

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa:

Název: Nerudova 1848		Identifikační znak odběrného místa (kód): 1848	
Adresa: Nerudova čp. 1848 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 97,6018%			
Počet bytů v odběrném místě: 48		Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 1765,91 m2 pro dodávky TUV: 1746,16 m2	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: 33550186		Výrobní číslo průtokoměru: 95110989	
Datum instalace: 01.07.2020		Datum instalace: 01.07.2020	
Typové označení: PolluTherm		Typové označení: SONTEX	
Umístění měřiče: v domě čp. 1848			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 240 kW		pro dodávky TUV: 96 kW	
<u>Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u>			
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C		Teplota na zpátečce: 55 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 0,01 MPa		Max. statický tlak v soustavě: 0,18 MPa	
Maximální průtok: 30 m3/h		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Nerudova 1848

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 476 GJ pro ohřev TUV: 343 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	90,44	1	8,5	29,16	
2	16	76,16	2	7,7	26,41	
3	14	66,64	3	8,5	29,16	
4	9	42,84	4	8,2	28,13	
5	2	9,52	5	8,5	29,16	
6	0	0,00	6	8,2	28,13	
7	0	0,00	7	8,5	29,16	
8	0	0,00	8	8,5	29,16	
9	1	4,76	9	8,2	28,13	
10	8	38,08	10	8,5	29,16	
11	14	66,64	11	8,2	28,13	
12	17	80,92	12	8,5	29,16	

Dodavatel:
Teplo Hranice s.r.o.

Odběratel:
EKOLTES Hranice, a.s.

Parametry odběrného místa:

Název: Nerudova 1848/nebytový prostor		Identifikační znak odběrného místa (kód): 21848	
Adresa: Nerudova čp. 1848 753 01 Hranice			
Procento pro rozdělení dodávek ÚT u míst napojených na jedno společné, technologicky propojené odběrné místo: 2,3982%			
Počet bytů v odběrném místě: 0		Podlahová plocha pro dodávky ÚT: 43,39 m2 pro dodávky TUV: 44,05 m2	
Součástí vyúčtovaných dodávek TUV je i přeúčtování nákladů na vodné a stočné.			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: 33550186		Výrobní číslo průtokoměru: 95110989	
Datum instalace: 01.07.2020		Datum instalace: 01.07.2020	
Typové označení: PolluTherm		Typové označení: SONTEX	
Umístění měřiče: v domě čp. 1848			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 5 kW		pro dodávky TUV: 2 kW	
Základní parametry dodávané a vrácené teponosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):			
Teplota na vstupu do objektu: 75 °C		Teplota na zpátečce: 55 °C	
Jmenovitý tlakový rozdíl: 0,01 MPa		Max. statický tlak v soustavě: 0,18 MPa	
Maximální průtok: 30 m3/h		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

Časový průběh odběru tepelné energie:

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

Místo předání: Nerudova 1848

Sjednané roční množství odběru tepelné energie

pro dodávky do ÚT: 12 GJ pro ohřev TUV: 3 GJ

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:						
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ	
1	19	2,28	1	8,5	0,25	
2	16	1,92	2	7,7	0,23	
3	14	1,68	3	8,5	0,25	
4	9	1,08	4	8,2	0,24	
5	2	0,24	5	8,5	0,25	
6	0	0,00	6	8,2	0,24	
7	0	0,00	7	8,5	0,25	
8	0	0,00	8	8,5	0,25	
9	1	0,12	9	8,2	0,24	
10	8	0,96	10	8,5	0,25	
11	14	1,68	11	8,2	0,24	
12	17	2,04	12	8,5	0,25	