

**Dodavatel:**

**EKOLTES Hranice, a.s.**

**Odběratel:**

**Mateřská škola Pohádka, Hranice,  
příspěvková organizace**

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Palackého 1542</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 1542</b>	
Adresa:	Palackého čp. 1542 753 01 Hranice		
Počet bytů v odběrném místě:	<b>0</b>	pro dodávky TUV:	<b>929,60 m2</b>
Podlahová plocha pro dodávky ÚT:	<b>929,60 m2</b>		
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače:	<b>72066087</b>	Výrobní číslo průtokoměru:	<b>72066087</b>
Datum instalace:	<b>29.04.2021</b>	Datum instalace:	<b>29.04.2021</b>
Typové označení:	Diehl Sharky	Typové označení:	Diehl Sharky
<b>Umístění měřiče: v domovní kotelně K10</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT:	31,5 kW	pro dodávky TUV:	13,5 kW
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu:	<b>75 °C</b>	Teplota na zpátečce:	<b>55 °C</b>
Jmenovitý tlakový rozdíl:	<b>0,02 MPa</b>	Max. statický tlak v soustavě:	<b>0,26 MPa</b>
Maximální průtok:	<b>5 m3/h</b>	Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Palackého 1542

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 313 GJ                      pro ohřev TUV: 60 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	59,47	1	8,5	5,10
2	16	50,08	2	7,7	4,62
3	14	43,82	3	8,5	5,10
4	9	28,17	4	8,2	4,92
5	2	6,26	5	8,5	5,10
6	0	0,00	6	8,2	4,92
7	0	0,00	7	8,5	5,10
8	0	0,00	8	8,5	5,10
9	1	3,13	9	8,2	4,92
10	8	25,04	10	8,5	5,10
11	14	43,82	11	8,2	4,92
12	17	53,21	12	8,5	5,10