

**DODATEK ČÍSLO 003 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
ČÍSLO: 19_SOBS01_4121499135****PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 30. 10. 2019 zastupuje pozice: Vedoucí oddělení Regionální obsluha

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 10308219
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Správa železnic, státní organizace
IČ 70994234 **DIČ**
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Dláždění **Č. P. / Č. O.** 1003/7 **PSČ** 110 00
OBEC Praha 1 - Nové Město **MÍSTNÍ ČÁST** Nové Město
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
ZASTOUPENÁ ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
TELEFON **E-MAIL** **FAX**

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PDS a Žadatel uzavírají tento Dodatek číslo 003 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napětové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19_SOBS01_4121499135, uzavřené dne 12. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Na žádost zákazníka se mění hodnota hlavního jističe z 3F/20 na 1F/25.
- Zákazník je povinen zaplatit Podíl na nákladech ve výši Kč na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 003 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 003 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- Dodatek č. 003 je uzavřen a nabývá platnosti dnem kdy Žadatel (příjemce návrhu Dodatku 003) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu Dodatku 003 vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh Dodatku 003 svůj podpis. Žadatel přijme návrh Dodatku 003 včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl návrh Dodatku 003 doručen, jinak návrh Dodatku 003 zaniká.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

ZA ZÁKAZNÍKA

Správa železnic, státní organizace

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Vedoucí oddělení Regionální obsluha

20.1.2022 *Ukr'at*
DATUM A MÍSTO PODPIS20. 1. 2022
V Plzni

DATUM A MÍSTO

PODPIS



Příloha č. 1 smlouvy 19_SOBS01_4121499135**Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121910669****SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr**

- umístění zařízení: Krásný Les, kat.území: Damice, parc.č.506, 363 01 Krásný Les
- číslo místa spotřeby: 1001287268
- číslo odběrného místa: 0102535213
- EAN: - pro data spotřeby 859182400801397168

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová SS100
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS SS100
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS SS100

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 1 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 1 x 25,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T1

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ostatní spotřebiče	4,000	4,000	4,000

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu:

Pro připojení odběru SŽDC, zabezpečovací stanice BTS, s In.3x20A, na pč. 509, Damice, Krásný Les, vybudovat. Stávající kabelové vedení NN AYKY 3x120+70 bude na pozemku pč.509/3 přerušeno. Bude provedeno zasmyčkování a prodloužení kabelové smyčky kabelem 2x AYKY-J 3x120+70 v délce trasy cca 2m. Kabelová smyčka bude ukončena ve skříně SS100 +pilíř osazené na pozemku pč.509/3. Umístění skříně bude projednáno a upřesněno se žadatelem po podpisu SOBS, ve zpracování PD.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Požadovaný odběr je možné zrealizovat po vybudování nové distribuční sítě. Připojení odběrného místa bude provedeno z kabelové skříně SS100 umístěné na hranici pozemku čp. 509/3. Připojení elektroměrového pilíře z kabelové skříně SS100 si provede žadatel na vlastní náklady. Elektroměrový pilíř bude umístěn v těsné blízkosti místa připojení. Měření bude volně přístupné. Umístění a technické provedení určují Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribučních sítí nízkého napětí, mj. také na www.cezdistribuce.cz.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTRINY

- umístění měřícího zařízení: pilíř, oplocení
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: C
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakurační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříně měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/ 2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

Otočte prosím

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobně a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.