

## Cenová kalkulace

### Na odstranění závad po revizi elektrické instalace

**Objekt:** ZŠ Ke Kateřinkám, Ke Kateřinkám 1400, Praha 11

**Cena za opravu:**

**Odstavec 7, bod 1/1, 1/2 a A/3 rev. zprávy – dotažení šroubových spojů a vyčištění všech rozvaděčů:**

1. Část školy napájená z rozvodny Tererova – pavilony A1 až G1 ..... 25.600,- Kč
2. Školní kuchyně a jídelny ..... 9.970,- Kč
3. Část školy napájená z rozvodny „Kateřinky“ – pavilony A2 až E2 ..... 24.450,- Kč

**Odstavec A/2, B/8 a C/9 rev. zprávy – Vyklizení rozvoden – provede škola vlastními prostředky**

**Odstavec A/4 a C/11 – přemostění vodoměrů a doplnění pospojení ..... 9.890,- Kč**

**Odstavec A/5 – přemístit hasicí přístroj ..... 450,- Kč**

**Odstavec A/6, A/7 a C/12 – výměna hlavních vypínačů ..... 8.905,- Kč**

**Odstavec B/8 – doplnění krytů a úprava rozvaděče RM13/4 ..... 12.893,- Kč**

**Odstavec C/13 – výměna poškozeného zámku ..... 2.187,- Kč**

**Celkem bez DPH ..... 94.345,- Kč bez**

**Termín a lhůta provedení:** práce bude provedena po domluvě se školníkem, předpokládaný časový plán je deset pracovních dní.

Platnost cenové kalkulace je 30 dní.

V Praze dne 30. 01. 2022

Zpracoval:

