

Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 136/2021

**Technické parametry odběrného místa**

mezi smluvními stranami

se sídlem  
**(dále jen „dodavatel“)**  
a  
se sídlem:

**TEPLO BRUNTÁL a.s.**  
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01

**SE-BYD plus s.r.o.**  
Nádražní 1940/27a, 792 01 Bruntál

**(dále jen „odběratel“)**

**pro odběrná místa:**

Název OPS 215 Nádražní 27 a

Místo předání ÚT

Místo předání TV

Úroveň předání:

Místo měření TV: objektová předávací stanice

Místo měření ÚT: objektová předávací stanice

Teplonosné médium: teplá voda

Tlak:

Výkon

Odběr TV

Teplota TV v

souladu s vyhláškou 194/2007 Sb.

č.:

Odběr doplňkové ano z primáru

vody:

Teplotní křivka 3

Teplotní diagram – orientační teplotní křivky

venkovní teplota		15	10	5	0	-5	-8	-15	-20
křivka I	°C	36	37	41	44	50	56	62	64
křivka II	°C	36	39	43	48	54	60	65	70
křivka III	°C	36	40	46	52	58	64	68	72
křivka IV	°C	40	44	50	56	62	66	68	72

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit.

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitermní regulace)

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

V Bruntále dne: [REDACTED]

Za dodavatele

V Bruntále dne:

Za odběratele

.....

[REDACTED]

.....

[REDACTED]