

**Dodavatel:**  
EKOLTES Hranice, a.s.

**Odběratel:**  
Petr Stodůlka

**Parametry odběrného místa:**

<b>Název: Bělotínská/nebytový prostor - obchod</b>		<b>Identifikační znak odběrného místa (kód): 12033</b>	
Adresa: Bělotínská čp. 2033 753 01 Hranice			
Počet bytů v odběrném místě: <b>0</b>		pro dodávky TUV: <b>0,00 m2</b>	
Podlahová plocha pro dodávky ÚT: <b>250,26 m2</b>			
Odběrné místo je osazeno termostatickými ventily: ANO			
Výrobní číslo vyhodnocovače: <b>72066103</b>		Výrobní číslo průtokoměru: <b>72066103</b>	
Datum instalace: <b>29.04.2021</b>		Datum instalace: <b>29.04.2021</b>	
Typové označení: Diehl Sharky		Typové označení: Diehl Sharky	
<b>Umístění měřiče: v domě čp. 1297</b>			
Rezervovaný výkon ze zdroje pro dodávky ÚT: 30 kW		pro dodávky TUV: 0 kW	
<b><u>Základní parametry dodávané a vrácené teplonosné látky (při výpočtové oblastní venkovní teplotě):</u></b>			
Teplota na vstupu do objektu: <b>75 °C</b>		Teplota na zpátečce: <b>55 °C</b>	
Jmenovitý tlakový rozdíl: <b>50 kPa</b>		Max. statický tlak v soustavě: <b>0,18 MPa</b>	
Maximální průtok: <b>3 m3/h</b>		Poznámka: hodnoty jsou udávány pro běžný provozní stav	

**Časový průběh odběru tepelné energie:**

Množství tepla pro vytápění se řídí ekvitermní regulací.

**Místo předání:** Bělotínská 2033

**Sjednané roční množství odběru tepelné energie**

**pro dodávky do ÚT: 110 GJ                      pro ohřev TUV: 0 GJ**

Rozdělení smluvních GJ do jednotlivých měsíců:					
Účetní měsíc	% pro ÚT	Dodávky v GJ	Účetní měsíc	% pro TUV	Dodávky v GJ
1	19	20,90	1	8,5	0,00
2	16	17,60	2	7,7	0,00
3	14	15,40	3	8,5	0,00
4	9	9,90	4	8,2	0,00
5	2	2,20	5	8,5	0,00
6	0	0,00	6	8,2	0,00
7	0	0,00	7	8,5	0,00
8	0	0,00	8	8,5	0,00
9	1	1,10	9	8,2	0,00
10	8	8,80	10	8,5	0,00
11	14	15,40	11	8,2	0,00
12	17	18,70	12	8,5	0,00